Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8566.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	54,50	45,21	9,29	73,53	72,93	0,60	7,00	5,00	0,08	8,62	-	-	8,83	-	8,83	-	73,48	-	0,63			0,71
02.07.15	24,00	-	56,13	45,36	10,77	73,39	72,77	0,62	7,00	5,00	0,09	9,92	-	-	10,16	-	10,16	-	73,46	-	0,73			0,82
03.07.15	24,00	-	54,07	44,70	9,37	73,41	72,80	0,61	7,00	5,00	0,09	8,49	-	-	8,70	-	8,70	-	73,39	-	0,62			0,72
04.07.15	24,00	-	52,28	44,40	7,88	72,78	72,23	0,55	7,00	5,00	0,06	7,46	-	-	7,65	-	7,65	-	72,55	-	0,54			0,60
05.07.15	24,00	-	56,63	48,16	8,47	72,33	71,78	0,55	7,00	5,00	0,07	7,98	-	-	8,18	-	8,18	-	72,39	-	0,58			0,64
06.07.15	24,00	-	61,19	50,87	10,32	73,07	72,49	0,58	7,00	5,00	0,07	9,85	-	-	10,08	-	10,08	-	73,24	-	0,72			0,79
07.07.15	24,00	-	63,28	53,16	10,12	72,77	72,29	0,48	7,00	5,00	0,06	9,63	-	-	9,83	-	9,83	-	72,63	-	0,70			0,77
08.07.15	24,00	-	65,70	55,41	10,29	72,36	71,93	0,43	7,00	5,00	0,07	9,71	-	-	9,93	-	9,93	-	72,19	-	0,70			0,77
09.07.15	24,00	-	65,11	55,79	9,32	72,61	72,16	0,45	7,00	5,00	0,09	8,45	-	-	8,66	-	8,66	-	72,52	-	0,61			0,70
10.07.15	24,00	-	65,96	55,05	10,91	72,34	71,87	0,47	7,00	5,00	0,10	10,01	-	-	10,24	-	10,24	-	72,32	-	0,72			0,82
11.07.15	24,00	-	65,58	54,93	10,65	71,32	70,85	0,47	7,00	5,00	0,09	9,78	-	-	10,01	-	10,01	-	71,30	-	0,70			0,79
12.07.15	24,00	-	65,40	54,97	10,43	71,11	70,63	0,48	7,00	5,00	0,09	9,58	-	-	9,80	-	9,80	-	71,09	-	0,68			0,77
13.07.15	24,00	-	36,23	30,52	5,71	71,35	70,93	0,42	7,00	5,00	0,05	5,24	-	-	5,33	-	5,33	-	70,93	-	0,37			0,42
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,86	18,05	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,79	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,71	17,49	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,17	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,80	17,72	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,04	-	0,00			0,00
17.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,46	17,65	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,98	-	0,00			0,00
18.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,10	17,31	-0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,69	-	0,00			0,00
19.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,40	17,53	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,90	-	0,00			0,00
20.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,29	17,34	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,77	-	0,00			0,00
21.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,66	17,58	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,95	-	0,00			0,00
22.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	17,51	17,48	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,93	-	0,00			0,00
23.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,60	17,57	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,91	-	0,00			0,00
Среднее	22,96	-	33,13	27,76	5,37	48,60	48,32	0,28	7,00	5,00	0,04	4,99	-	-	5,10	-	5,10	-	48,90	-	0,36	-	-	0,41
Итого	528,00		762,06	638,53	123,53						1,01	114,72	0,00	0,00	117,40	0,00	117,40	0,00			8,31	0,00	0,00	9,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 14:00	2017,82	1571,23	404,98	-	413,79	-	32,05	-	-
	24.07.15 01:00	2696,19	2140,27	506,60	-	517,78	-	40,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,77 °C = -1,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с абонентами Отдел учета УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.

печать энергосбыта