Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9040.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Полярников 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,48

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	59,54	65,36	-5,82	69,95	70,57	-0,62	7,00	5,00	-0,02	6,26	0,00	0,00	6,42	0,00	6,42	-	71,62	0,00	-0,40			-0,42
02.07.15	24,00	-	51,57	55,93	-4,36	72,34	72,97	-0,63	7,00	5,00	-0,02	4,98	0,00	0,00	5,07	0,00	5,07	-	73,56	0,00	-0,30			-0,32
03.07.15	24,00	-	137,08	132,55	4,53	67,92	67,81	0,11	7,00	5,00	0,02	4,60	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	-	68,39	0,00	0,31			0,33
04.07.15	24,00	-	142,78	136,56	6,22	69,44	69,36	0,08	7,00	5,00	0,02	5,18	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	-	69,18	0,00	0,43			0,45
05.07.15	24,00	-	140,30	134,70	5,60	67,99	67,90	0,09	7,00	5,00	0,02	5,46	0,00	0,00	5,59	0,00	5,59	-	67,87	0,00	0,38			0,40
06.07.15	24,00	-	134,76	129,78	4,98	67,80	67,72	0,08	7,00	5,00	0,02	5,17	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	-	67,58	0,00	0,34			0,35
07.07.15	24,00	-	126,06	118,55	7,51	66,41	66,31	0,10	7,00	5,00	0,02	6,66	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	-	66,27	0,00	0,50			0,51
08.07.15	24,00	-	122,97	116,63	6,34	68,08	67,96	0,12	7,00	5,00	0,02	5,31	0,00	0,00	5,43	0,00	5,43	-	68,20	0,00	0,43			0,45
09.07.15	24,00	-	124,23	117,93	6,30	68,39	68,28	0,11	7,00	5,00	0,02	5,45	0,00	0,00	5,59	0,00	5,59	-	68,29	0,00	0,43			0,45
10.07.15	24,00	-	129,47	124,17	5,30	68,22	68,12	0,10	7,00	5,00	0,01	4,58	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	-	68,06	0,00	0,36			0,38
11.07.15	24,00	-	128,87	123,16	5,71	67,15	67,07	0,08	7,00	5,00	0,02	4,77	0,00	0,00	4,84	0,00	4,84	-	66,90	0,00	0,38			0,40
12.07.15	24,00	-	129,18	121,84	7,34	65,63	65,54	0,09	7,00	5,00	0,02	6,31	0,00	0,00	6,45	0,00	6,45	-	65,60	0,00	0,48			0,50
13.07.15	24,00	-	128,19	121,16	7,03	66,08	65,97	0,11	7,00	5,00	0,01	6,09	0,00	0,00	6,18	0,00	6,18	-	66,25	0,00	0,47			0,48
14.07.15	24,00	-	126,78	119,19	7,59	66,65	66,54	0,11	7,00	5,00	0,02	6,74	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	-	66,65	0,00	0,51			0,52
15.07.15	24,00	-	124,04	117,94	6,10	66,68	66,57	0,11	7,00	5,00	0,02	5,65	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	-	66,67	0,00	0,41			0,43
16.07.15	24,00	-	125,38	119,43	5,95	67,42	67,31	0,11	7,00	5,00	0,01	5,25	0,00	0,00	5,34	0,00	5,34	-	67,38	0,00	0,41			0,42
17.07.15	24,00	-	126,30	118,87	7,43	67,43	67,32	0,11	7,00	5,00	0,02	6,66	0,00	0,00	6,79	0,00	6,79	-	67,29	0,00	0,50			0,52
18.07.15	24,00	-	124,38	118,43	5,95	67,02	66,91	0,11	7,00	5,00	0,02	5,54	0,00	0,00	5,65	0,00	5,65	-	66,90	0,00	0,40			0,42
19.07.15	24,00	-	123,01	117,08	5,93	67,38	67,26	0,12	7,00	5,00	0,02	5,84	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	-	67,45	0,00	0,40			0,42
20.07.15	24,00	-	131,42	126,67	4,75	66,74	66,66	0,08	7,00	5,00	0,02	4,59	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	-	66,32	0,00	0,32			0,33
21.07.15	24,00	-	144,04	137,26	6,78	66,65	66,58	0,07	7,00	5,00	0,02	5,60	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	-	66,37	0,00	0,45			0,47
22.07.15	24,00	-	143,00	136,74	6,26	66,72	66,65	0,07	7,00	5,00	0,02	5,06	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14	-	66,60	0,00	0,42			0,43
23.07.15	24,00	-	144,89	138,50	6,39	66,74	66,68	0,06	7,00	5,00	0,02	5,06	0,00	0,00	5,15	0,00	5,15	-	66,60	0,00	0,43			0,44
Среднее	24,00	-	124,71	119,50	5,21	67,60	67,57	0,03	7,00	5,00	0,01	5,51	-	-	5,62	-	5,62	-	67,65	-	0,35	-	-	0,36
Итого	552,00		2868,24	2748,43	119,81						0,31	126,81	0,00	0,00	129,25	0,00	129,25	0,00			8,04	0,00	0,00	8,35

9,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Граб, ч
	02.07.15 14:00	11381,99	10910,59	576,07	0,00	585,60	0,00	142,31	-	-
	24.07.15 01:00	14172,99	13574,02	695,00	0,00	706,80	0,00	151,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,48 °C = -2,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~5,95~~ Гкал; 7,35
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
ПЕЧАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.
печать энергосбыта