Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0715.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	22,65	19,77	2,88	64,52	64,26	0,26	7,00	5,00	0,01	2,84	-	-	2,89	-	2,89	-	63,88	-	0,18			0,19
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,57	23,67	-1,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,04	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,00	21,22	-0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,77	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,33	21,21	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,30	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,42	20,31	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,63	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,10	-0,10	18,45	18,25	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,71	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,93	16,76	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,13	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,46	17,17	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,44	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,12	17,98	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,08	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,01	17,89	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,09	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,30	17,18	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,44	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,16	15,99	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,40	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,83	15,54	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,87	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,43	15,15	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,46	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,87	15,70	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,80	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	7,13	0,00	7,13	65,53	18,18	47,35	7,00	5,00	0,01	7,07	-	-	7,21	-	7,21	-	65,08	-	0,46			0,47
17.07.15	24,00	-	8,78	0,00	8,78	62,13	25,07	37,06	7,00	5,00	0,01	8,67	-	-	8,82	-	8,82	-	61,66	-	0,53			0,55
18.07.15	24,00	-	9,46	0,00	9,46	65,06	25,54	39,52	7,00	5,00	0,02	9,24	-	-	9,44	-	9,44	-	64,70	-	0,60			0,62
19.07.15	24,00	-	8,46	0,00	8,46	65,38	25,32	40,06	7,00	5,00	0,02	8,22	-	-	8,37	-	8,37	-	64,76	-	0,53			0,55
20.07.15	24,00	-	9,53	0,00	9,53	65,70	24,65	41,05	7,00	5,00	0,02	9,24	-	-	9,42	-	9,42	-	65,15	-	0,60			0,63
21.07.15	24,00	-	8,71	0,00	8,71	66,02	26,61	39,41	7,00	5,00	0,02	8,52	-	-	8,68	-	8,68	-	65,45	-	0,56			0,57
22.07.15	24,00	-	9,06	0,00	9,06	66,24	26,80	39,44	7,00	5,00	0,02	8,75	-	-	8,92	-	8,92	-	65,72	-	0,58			0,60
23.07.15	24,00	-	9,96	0,00	9,96	66,37	26,84	39,53	7,00	5,00	0,02	9,66	-	-	9,82	-	9,82	-	65,87	-	0,64			0,66
Среднее	24,00	-	4,08	0,86	3,21	36,60	22,49	14,11	7,00	5,00	0,01	3,14	-	-	3,20	-	3,20	-	36,41	-	0,20	-	-	0,21
Итого	552,00		93,74	19,87	73,87						0,15	72,21	0,00	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00			4,68	0,00	0,00	4,83

ост. ТВ3 ГВ3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 13:00	25177,34	21524,40	7434,45	-	7616,44	-	685,24	-	-
	24.07.15 01:00	25248,43	21524,40	7503,82	-	7687,12	-	689,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 30 07 15 г.