Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06079 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	1,26	15,51	-14,25	43,91	57,53	-13,62	7,30	3,60	-1,73	16,98	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	52,75	0,00	0,90			-0,84
02.07.15	24,00	*	4,52	0,00	4,52	49,59	26,31	23,28	7,30	3,60	0,00	4,52	0,00	0,00	4,57	0,00	4,57	-	49,15	0,00	0,22			0,22
03.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	24,16	23,81	0,35	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,94	0,00	0,00			0,00
04.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	23,79	23,34	0,45	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,04	0,00	0,00			0,00
05.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	22,83	22,34	0,49	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,41	0,00	0,00			0,00
06.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	21,41	20,89	0,52	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,09	0,00	0,00			0,00
07.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,12	19,76	0,36	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15,80	0,00	0,00			0,00
08.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,28	20,05	0,22	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,30	0,00	0,00			0,00
09.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,44	20,27	0,17	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15,44	0,00	0,00			0,00
10.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,02	19,76	0,25	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,09	0,00	0,00			0,00
11.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,37	19,15	0,22	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,53	0,00	0,00			0,00
12.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,27	18,06	0,21	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13,51	0,00	0,00			0,00
13.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,88	17,69	0,19	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13,17	0,00	0,00			0,00
14.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,76	17,60	0,17	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	14,83	0,00	0,00			0,00
15.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,21	18,08	0,13	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,69	0,00	0,00			0,00
16.07.15	24,00		29,96	17,76	12,20	67,06	66,68	0,38	7,30	3,60	0,02	11,99	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	-	66,93	0,00	0,80			0,83
17.07.15	24,00	*	102,12	82,36	19,77	65,51	65,33	0,18	7,30	3,60	0,08	18,82	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	65,45	0,00	1,23			1,32
18.07.15	24,00	*	104,92	86,17	18,74	68,40	68,27	0,14	7,30	3,60	0,08	17,90	0,00	0,00	18,28	0,00	18,28	-	68,16	0,00	1,22			1,30
19.07.15	24,00	*	101,16	84,94	16,23	67,74	67,60	0,14	7,30	3,60	0,05	15,83	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	-	67,39	0,00	1,07			1,12
20.07.15	24,00	*	103,12	84,98	18,14	67,97	67,81	0,16	7,30	3,60	0,05	17,74	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	67,69	0,00	1,20			1,25
21.07.15	24,00	*	102,72	86,01	16,72	67,81	67,66	0,14	7,30	3,60	0,06	16,25	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	-	67,50	0,00	1,10			1,15
22.07.15	24,00	*	104,75	86,04	18,72	67,90	67,76	0,14	7,30	3,60	0,06	18,20	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	67,58	0,00	1,23			1,29
23.07.15	24,00	*	102,94	85,38	17,55	67,89	67,72	0,17	7,30	3,60	0,06	17,01	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	-	67,55	0,00	1,15			1,21
Среднее	24,00	-	32,93	27,35	5,58	39,06	38,41	0,64	7,30	3,60	-0,05	6,75	-	-	6,88	-	6,88	-	37,43	-	0,44	-	-	0,39
Итого	552,00		757,48	629,15	128,34						-1,26	155,24	0,00	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00			10,12	0,00	0,00	8,87

ост. ТЭЦ ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 12:00	28690,21	26623,67	6088,46	0,00	6239,70	0,00	739,76	442,16	-
	24.07.15 02:00	29455,38	27247,78	6225,13	0,00	6379,24	0,00	749,45	451,36	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30.07» 15 г.