Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 16,38

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	54,44	52,79	1,65	62,33	61,96	0,37	7,00	5,00	-0,30	7,19	-	-	7,31	-	7,31	-	59,96	-	0,43			0,13
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,88	23,51	-0,63	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,93	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,87	21,18	-0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,75	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,47	21,64	-0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,38	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,93	20,92	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,78	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,66	18,66	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,49	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,60	16,63	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,43	-	0,00			0,00
08.07.15	30,00	-	0,00	0,00	0,00	17,22	17,26	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,23	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,37	18,46	-0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,36	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,21	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,25	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,45	17,45	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,33	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,75	15,81	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,54	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,63	15,59	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,57	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,48	15,27	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,47	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,01	16,00	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,02	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	8,53	0,00	8,53	68,55	20,98	47,57	7,00	5,00	0,02	8,24	-	-	8,39	-	8,39	-	68,01	-	0,56			0,58
17.07.15	24,00	-	11,04	0,00	11,04	65,62	24,02	41,60	7,00	5,00	0,04	10,54	-	-	10,74	-	10,74	-	65,07	-	0,69			0,72
18.07.15	24,00	-	7,74	0,00	7,74	68,44	24,80	43,64	7,00	5,00	0,03	7,45	-	-	7,63	-	7,63	-	67,59	-	0,50			0,53
19.07.15	24,00	-	8,26	0,00	8,26	67,52	24,85	42,67	7,00	5,00	0,02	8,01	-	-	8,16	-	8,16	-	66,80	-	0,54			0,56
20.07.15	24,00	-	9,29	0,00	9,29	67,94	24,57	43,37	7,00	5,00	0,03	8,89	-	-	9,09	-	9,09	-	67,24	-	0,60			0,63
21.07.15	24,00	-	8,79	0,00	8,79	67,65	25,26	42,39	7,00	5,00	0,03	8,44	-	-	8,62	-	8,62	-	66,95	-	0,57			0,60
22.07.15	24,00	-	9,42	0,00	9,42	68,01	24,96	43,05	7,00	5,00	0,03	9,03	-	-	9,22	-	9,22	-	67,33	-	0,61			0,64
23.07.15	24,00	-	8,81	0,00	8,81	67,92	25,05	42,87	7,00	5,00	0,03	8,47	-	-	8,66	-	8,66	-	67,19	-	0,57			0,60
Среднее	24,26	-	5,49	2,30	3,20	37,37	22,31	15,07	7,00	5,00	0,00	3,32	-	-	3,38	-	3,38	-	36,99	-	0,22	-	-	0,22
Итого	558,00		126,32	52,79	73,53						-0,07	76,26	0,00	0,00	77,82	0,00	77,82	0,00			5,06	0,00	0,00	4,99

ОСТ
ТВ4
ТВ3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч.
	08.07.15 23:00	291,25	276,73	50,22	-	51,23	-	1,23	-	
	24.07.15 01:00	363,13	276,73	119,29	-	121,74	-	6,09	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.