Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9058.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 110 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	5,53	0,00	5,53	63,64	20,36	43,28	7,00	5,00	0,01	5,48	-	-	5,56	-	5,56	-	63,57	-	0,35			0,35
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,72	18,97	1,75	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,08	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,35	19,68	0,67	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,56	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,92	20,11	0,81	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,15	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,13	18,98	1,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,44	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,63	17,33	1,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,95	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,49	16,34	1,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,80	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,71	17,00	0,71	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,95	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,16	17,39	0,77	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,40	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,12	17,19	0,93	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,39	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,64	16,54	1,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,92	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,70	15,42	1,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,00	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,22	15,23	0,99	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,47	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,94	14,97	0,97	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,18	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,21	15,46	0,75	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,42	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	13,98	0,06	13,92	67,64	49,49	18,15	7,00	5,00	0,01	13,81	-	-	14,11	-	14,11	-	67,70	-	0,94			0,94
17.07.15	24,00	-	16,32	0,00	16,32	64,82	18,57	46,25	7,00	5,00	0,01	16,15	-	-	16,47	-	16,47	-	64,79	-	1,05			1,06
18.07.15	24,00	-	14,23	0,00	14,23	67,95	19,24	48,71	7,00	5,00	0,00	14,19	-	-	14,48	-	14,48	-	67,88	-	0,96			0,97
19.07.15	24,00	-	15,66	0,00	15,66	67,06	19,75	47,31	7,00	5,00	-0,01	15,83	-	-	16,17	-	16,17	-	67,00	-	1,06			1,05
20.07.15	24,00	-	15,25	0,00	15,25	67,46	19,89	47,57	7,00	5,00	-0,01	15,41	-	-	15,70	-	15,70	-	67,41	-	1,04			1,03
21.07.15	24,00	-	13,90	0,00	13,90	67,08	20,24	46,84	7,00	5,00	-0,01	14,09	-	-	14,38	-	14,38	-	66,99	-	0,95			0,93
22.07.15	24,00	-	14,39	0,00	14,39	67,39	20,27	47,12	7,00	5,00	-0,01	14,59	-	-	14,88	-	14,88	-	67,31	-	0,98			0,97
23.07.15	24,00	-	13,85	0,00	13,85	67,38	20,29	47,09	7,00	5,00	-0,01	14,06	-	-	14,34	-	14,34	-	67,30	-	0,95			0,93
Среднее	24,00	-	5,35	0,00	5,35	37,19	19,51	17,68	7,00	5,00	0,00	5,37	-	-	5,48	-	5,48	-	37,33	-	0,36	-	-	0,36
Итого	552,00		123,11	0,06	123,05						-0,03	123,61	0,00	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00			8,27	0,00	0,00	8,24

ОСТ ТЭКВ ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 15:00	25652,83	21770,70	3912,03	-	4007,27	-	849,10	-	-
	24.07.15 01:00	25770,41	21770,76	4030,16	-	4127,80	-	856,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать Энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.