Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8702.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 124 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0715.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,38

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.07.15 | 24,00 | - | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 63,10 | 23,52 | 39,58 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 6,79 | - | - | 6,92 | - | 6,92 | - | 62,57 | - | 0,42 | | | 0,43 |
| 02.07.15 | 24,00 | - | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 53,15 | 21,49 | 31,66 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,13 | - | - | 1,14 | - | 1,14 | - | 52,88 | - | 0,06 | | | 0,06 |
| 03.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,92 | 20,64 | 1,28 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,81 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 04.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | 20,55 | 0,50 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,59 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 05.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 19,86 | 0,51 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,05 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 06.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 18,38 | 0,72 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,77 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 07.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,09 | 17,34 | 0,75 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,84 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | 17,67 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,89 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,12 | 17,86 | 0,26 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,06 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 17,75 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,05 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 11.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 17,35 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,64 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 12.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 16,36 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 16,65 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 13.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35 | 15,89 | 0,46 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 16,19 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 14.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 15,64 | 0,47 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 15,98 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 15.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 15,84 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 16,09 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 16.07.15 | 24,00 | - | 42,57 | 29,55 | 13,02 | 66,81 | 66,60 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 13,52 | - | - | 13,79 | - | 13,79 | - | 66,70 | - | 0,90 | | | 0,88 |
| 17.07.15 | 24,00 | - | 87,68 | 70,50 | 17,18 | 65,08 | 64,97 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 18,09 | - | - | 18,44 | - | 18,44 | - | 64,84 | - | 1,17 | | | 1,13 |
| 18.07.15 | 24,00 | - | 64,35 | 50,79 | 13,56 | 68,34 | 68,09 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 14,39 | - | - | 14,69 | - | 14,69 | - | 68,13 | - | 0,98 | | | 0,94 |
| 19.07.15 | 24,00 | - | 60,80 | 47,02 | 13,78 | 67,58 | 67,36 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 14,80 | - | - | 15,10 | - | 15,10 | - | 67,20 | - | 1,00 | | | 0,94 |
| 20.07.15 | 24,00 | - | 62,48 | 47,93 | 14,55 | 67,81 | 67,53 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 15,35 | - | - | 15,69 | - | 15,69 | - | 67,62 | - | 1,04 | | | 1,00 |
| 21.07.15 | 24,00 | - | 62,42 | 46,01 | 16,41 | 67,62 | 67,38 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 17,17 | - | - | 17,55 | - | 17,55 | - | 67,35 | - | 1,16 | | | 1,13 |
| 22.07.15 | 24,00 | - | 60,78 | 46,49 | 14,29 | 67,74 | 67,45 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 15,08 | - | - | 15,40 | - | 15,40 | - | 67,57 | - | 1,02 | | | 0,99 |
| 23.07.15 | 24,00 | - | 63,10 | 46,40 | 16,70 | 67,73 | 67,43 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 17,57 | - | - | 17,93 | - | 17,93 | - | 67,60 | - | 1,19 | | | 1,15 |
| Среднее | 24,00 | - | 22,26 | 16,73 | 5,54 | 38,83 | 35,35 | 3,48 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 5,82 | - | - | 5,94 | - | 5,94 | - | 38,57 | - | 0,39 | - | - | 0,38 |
| Итого | 552,00 | | 512,02 | 384,69 | 127,33 | | | | | | -0,30 | 133,89 | 0,00 | 0,00 | 136,65 | 0,00 | 136,65 | 0,00 | | | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 8,64 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.07.15 12:00 | 363,13 | 0,00 | 367,92 | - | 375,35 | - | 24,18 | - | - |
| | 24.07.15 01:00 | 867,31 | 384,69 | 493,89 | - | 503,94 | - | 32,33 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление технического учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.

ОСТ ТВ18 ГВ3