Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0715.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,38

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	34,76	30,78	3,98	62,89	62,61	0,28	7,00	5,00	0,01	3,76	-	-	4,07		4,07	-	61,81	-	0,25			0,26
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,10	24,51	0,59	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,00		0,00	-	23,09	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,33	23,20	0,13	7,00	5,00	0,00	0,07	-	-	0,00		0,00	-	22,75	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,27	23,13	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	22,89	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,88	22,71	0,17	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,00		0,00	-	22,86	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,73	21,53	0,20	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,00		0,00	-	21,36	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,85	20,66	0,19	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,00		0,00	-	20,57	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,67	20,59	0,08	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,00		0,00	-	20,18	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,65	20,56	0,09	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,00		0,00	-	20,24	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,59	20,45	0,14	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,00		0,00	-	20,18	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,27	20,11	0,16	7,00	5,00	0,00	0,10	-	-	0,00		0,00	-	19,41	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,37	19,21	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	19,04	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,69	18,54	0,15	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,00		0,00	-	18,35	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,10	0,18	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,00		0,00	-	17,89	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	18,17	0,19	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,00		0,00	-	17,87	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	11,38	6,13	5,25	67,07	61,67	5,40	7,00	5,00	0,03	6,48	-	-	5,40		5,40	-	65,37	-	0,35			0,39
17.07.15	24,00	-	10,49	4,99	5,50	61,72	51,07	10,65	7,00	5,00	0,05	6,91	-	-	5,63		5,63	-	60,91	-	0,34			0,39
18.07.15	24,00	-	13,34	8,15	5,19	65,80	55,07	10,73	7,00	5,00	0,08	7,46	-	-	5,33		5,33	-	65,39	-	0,35			0,43
19.07.15	24,00	-	58,01	54,12	3,89	68,25	64,47	3,78	7,00	5,00	0,20	20,25	-	-	4,06		4,06	-	67,86	-	0,28			0,47
20.07.15	24,00	-	59,89	56,47	3,42	68,61	64,94	3,67	7,00	5,00	0,20	20,29	-	-	3,53		3,53	-	68,27	-	0,24			0,44
21.07.15	24,00	-	60,95	56,91	4,04	68,32	64,74	3,58	7,00	5,00	0,20	21,08	-	-	4,15		4,15	-	67,96	-	0,28			0,48
22.07.15	24,00	-	60,78	57,14	3,64	68,55	64,92	3,63	7,00	5,00	0,20	20,80	-	-	3,78		3,78	-	68,22	-	0,26			0,46
23.07.15	24,00	-	60,24	56,61	3,63	68,58	64,90	3,68	7,00	5,00	0,21	20,59	-	-	3,72		3,72	-	68,25	-	0,25			0,46
Среднее	24,00	-	16,08	14,40	1,68	38,86	36,78	2,09	7,00	5,00	0,05	5,57	-	-	1,72	-	1,72	-	38,29	-	0,11	-	-	0,16
Итого	552,00		369,84	331,30	38,54						1,18	128,13	0,00	0,00	39,67	0,00	39,67	0,00			2,61	0,00	0,00	3,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 12:00	12885,49	11448,13	1556,80	-	1594,24	-	384,40	-	-
	24.07.15 01:00	13220,57	11748,65	1681,00	-	1721,22	-	387,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -0,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~1,96~~ Гкал; 3,13
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.