Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,38

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.07.15 | 24,00 | - | 34,76 | 30,78 | 3,98 | 62,89 | 62,61 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 3,76 | - | - | 4,07 | | 4,07 | - | 61,81 | - | 0,25 | | | 0,26 |
| 02.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 24,51 | 0,59 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,04 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 23,09 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 03.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 23,20 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,07 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 22,75 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 04.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27 | 23,13 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 22,89 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 05.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,88 | 22,71 | 0,17 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 22,86 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 06.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,73 | 21,53 | 0,20 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,04 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 21,36 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 07.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,85 | 20,66 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 20,57 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | 20,59 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,04 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 20,18 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 20,56 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,04 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 20,24 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | 20,45 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,06 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 20,18 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 11.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,27 | 20,11 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 19,41 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 12.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 19,21 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 19,04 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 13.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 18,54 | 0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,04 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 18,35 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 14.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 18,10 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 17,89 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 15.07.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 18,17 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,02 | - | - | 0,00 | | 0,00 | - | 17,87 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 16.07.15 | 24,00 | - | 11,38 | 6,13 | 5,25 | 67,07 | 61,67 | 5,40 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,48 | - | - | 5,40 | | 5,40 | - | 65,37 | - | 0,35 | | | 0,39 |
| 17.07.15 | 24,00 | - | 10,49 | 4,99 | 5,50 | 61,72 | 51,07 | 10,65 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 6,91 | - | - | 5,63 | | 5,63 | - | 60,91 | - | 0,34 | | | 0,39 |
| 18.07.15 | 24,00 | - | 13,34 | 8,15 | 5,19 | 65,80 | 55,07 | 10,73 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 7,46 | - | - | 5,33 | | 5,33 | - | 65,39 | - | 0,35 | | | 0,43 |
| 19.07.15 | 24,00 | - | 58,01 | 54,12 | 3,89 | 68,25 | 64,47 | 3,78 | 7,00 | 5,00 | 0,20 | 20,25 | - | - | 4,06 | | 4,06 | - | 67,86 | - | 0,28 | | | 0,47 |
| 20.07.15 | 24,00 | - | 59,89 | 56,47 | 3,42 | 68,61 | 64,94 | 3,67 | 7,00 | 5,00 | 0,20 | 20,29 | - | - | 3,53 | | 3,53 | - | 68,27 | - | 0,24 | | | 0,44 |
| 21.07.15 | 24,00 | - | 60,95 | 56,91 | 4,04 | 68,32 | 64,74 | 3,58 | 7,00 | 5,00 | 0,20 | 21,08 | - | - | 4,15 | | 4,15 | - | 67,96 | - | 0,28 | | | 0,48 |
| 22.07.15 | 24,00 | - | 60,78 | 57,14 | 3,64 | 68,55 | 64,92 | 3,63 | 7,00 | 5,00 | 0,20 | 20,80 | - | - | 3,78 | | 3,78 | - | 68,22 | - | 0,26 | | | 0,46 |
| 23.07.15 | 24,00 | - | 60,24 | 56,61 | 3,63 | 68,58 | 64,90 | 3,68 | 7,00 | 5,00 | 0,21 | 20,59 | - | - | 3,72 | | 3,72 | - | 68,25 | - | 0,25 | | | 0,46 |
| Среднее | 24,00 | - | 16,08 | 14,40 | 1,68 | 38,86 | 36,78 | 2,09 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 5,57 | - | - | 1,72 | - | 1,72 | - | 38,29 | - | 0,11 | - | - | 0,16 |
| Итого | 552,00 | | 369,84 | 331,30 | 38,54 | | | | | | 1,18 | 128,13 | 0,00 | 0,00 | 39,67 | 0,00 | 39,67 | 0,00 | | | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 3,78 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.07.15 12:00 | 12885,49 | 11448,13 | 1556,80 | - | 1594,24 | - | 384,40 | - | - |
| | 24.07.15 01:00 | 13220,57 | 11748,65 | 1681,00 | - | 1721,22 | - | 387,92 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -0,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~1,96~~ Гкал; 3,13
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 07 15 г.