Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0715.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,38

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	46,97	40,82	6,15	62,77	62,52	0,25	7,00	5,00	-0,01	6,51	-	-	6,62	-	6,62	-	62,89	-	0,41			0,40
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,06	22,40	0,66	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,57	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,93	20,65	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,43	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,96	20,72	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,44	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,46	20,22	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,97	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,99	18,68	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,62	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,12	17,76	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,71	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,16	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	18,63	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,21	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,64	18,44	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,15	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,25	18,00	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,79	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,37	17,05	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,00	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,86	16,59	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,45	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,46	16,17	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,05	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,74	16,55	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,26	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	0,46	14,09	-13,63	19,31	44,83	-25,52	7,00	5,00	-1,22	13,46	-	-	13,58	-	13,58	-	45,29	-	0,61			-0,61
17.07.15	24,00	-	15,65	18,45	-2,80	61,67	51,34	10,33	7,00	5,00	-0,71	15,15	-	-	15,33	-	15,33	-	49,25	-	0,75			0,03
18.07.15	24,00	-	37,55	26,09	11,46	66,99	66,20	0,79	7,00	5,00	-0,01	11,81	-	-	12,07	-	12,07	-	67,05	-	0,79			0,79
19.07.15	24,00	-	64,75	51,87	12,88	67,60	67,25	0,35	7,00	5,00	-0,03	13,64	-	-	13,91	-	13,91	-	67,50	-	0,92			0,89
20.07.15	24,00	-	64,99	54,42	10,57	67,92	67,57	0,35	7,00	5,00	-0,04	11,46	-	-	11,68	-	11,68	-	67,90	-	0,78			0,74
21.07.15	24,00	-	64,50	54,92	9,58	67,61	67,30	0,31	7,00	5,00	-0,04	10,48	-	-	10,72	-	10,72	-	67,48	-	0,71			0,67
22.07.15	24,00	-	64,70	54,99	9,71	67,84	67,50	0,34	7,00	5,00	-0,04	10,66	-	-	10,89	-	10,89	-	67,82	-	0,72			0,68
23.07.15	24,00	-	63,25	54,27	8,98	67,84	67,48	0,36	7,00	5,00	-0,04	9,89	-	-	10,11	-	10,11	-	67,91	-	0,67			0,63
Среднее	24,00	-	18,38	16,08	2,30	35,37	35,74	-0,37	7,00	5,00	-0,09	4,48	-	-	4,56	-	4,56	-	36,28	-	0,28	-	-	0,18
Итого	552,00		422,82	369,92	52,90						-2,15	103,06	0,00	0,00	104,91	0,00	104,91	0,00			6,37	0,00	0,00	4,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 13:00	12147,77	10008,27	2174,65	-	2222,59	-	331,47	-	-
	24.07.15 01:00	12523,62	10337,37	2271,20	-	2320,88	-	335,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

ОСТ
ТЗ18
ПОЗ