Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,48

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	33,49	52,58	-19,10	68,05	69,26	-1,22	5,00	4,00	18,25	19,88	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	69,95	0,00	1,39			19,64
02.07.15	24,00	*	31,69	51,34	-19,65	74,77	75,65	-0,88	5,00	4,00	18,11	20,24	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	-	75,54	0,00	1,53			19,64
03.07.15	24,00	*	318,05	299,43	18,62	70,21	70,17	0,04	5,00	4,00	3,40	19,38	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	71,43	0,00	1,38			4,79
04.07.15	24,00	*	384,20	360,87	23,33	71,90	71,82	0,08	5,00	4,00	0,51	16,81	0,00	0,00	17,21	0,00	17,21	-	71,78	0,00	1,21			1,71
05.07.15	24,00	*	384,52	361,57	22,95	70,31	70,23	0,08	5,00	4,00	0,46	16,96	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	70,28	0,00	1,19			1,65
06.07.15	24,00	*	381,60	356,60	25,00	70,30	70,20	0,10	5,00	4,00	0,43	19,49	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	70,33	0,00	1,37			1,80
07.07.15	24,00	*	362,15	337,80	24,35	68,74	68,65	0,09	5,00	4,00	0,42	18,84	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	68,73	0,00	1,29			1,71
08.07.15	24,00	*	363,20	339,61	23,59	69,47	69,38	0,10	5,00	4,00	0,43	17,90	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	69,56	0,00	1,24			1,68
09.07.15	24,00	*	366,23	341,94	24,29	69,97	69,88	0,09	5,00	4,00	0,41	19,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	-	70,00	0,00	1,33			1,74
10.07.15	24,00	*	364,61	340,48	24,13	69,74	69,65	0,09	5,00	4,00	0,40	18,98	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	69,75	0,00	1,32			1,72
11.07.15	24,00	*	371,20	347,71	23,49	68,81	68,73	0,09	5,00	4,00	0,40	18,26	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	68,81	0,00	1,26			1,65
12.07.15	24,00	*	380,68	355,37	25,31	67,18	67,09	0,09	5,00	4,00	0,40	19,94	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	-	67,20	0,00	1,34			1,74
13.07.15	24,00	*	383,29	357,25	26,04	67,45	67,36	0,10	5,00	4,00	0,40	20,62	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	67,61	0,00	1,39			1,80
14.07.15	24,00	*	381,50	355,78	25,72	68,24	68,15	0,09	5,00	4,00	0,41	20,28	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	68,31	0,00	1,39			1,79
15.07.15	24,00	*	381,59	355,84	25,75	68,20	68,11	0,09	5,00	4,00	0,41	20,28	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	68,26	0,00	1,38			1,79
16.07.15	24,00	*	380,35	356,10	24,25	68,92	68,83	0,09	5,00	4,00	0,41	18,80	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	-	68,98	0,00	1,30			1,71
17.07.15	24,00	*	381,21	358,54	22,67	69,11	69,03	0,08	5,00	4,00	0,41	17,21	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	69,11	0,00	1,19			1,60
18.07.15	24,00	*	383,94	360,21	23,74	68,49	68,41	0,08	5,00	4,00	0,41	18,20	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	68,56	0,00	1,25			1,66
19.07.15	24,00	*	384,61	360,89	23,73	68,84	68,75	0,09	5,00	4,00	0,42	18,13	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	69,00	0,00	1,25			1,67
20.07.15	24,00	*	394,90	371,07	23,82	68,37	68,29	0,08	5,00	4,00	0,39	18,70	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	68,34	0,00	1,28			1,66
21.07.15	24,00	*	323,27	299,11	24,15	68,06	68,08	-0,02	5,00	4,00	0,35	19,44	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	66,48	0,00	1,29			1,64
22.07.15	24,00	*	20,25	0,00	20,25	63,99	62,85	1,14	5,00	4,00	0,03	20,09	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	62,84	0,00	1,26			1,30
23.07.15	24,00	*	20,89	0,00	20,89	64,18	62,28	1,91	5,00	4,00	0,04	20,54	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	63,16	0,00	1,30			1,34
Среднее	24,00	-	312,06	292,18	19,88	68,84	68,73	0,11	5,00	4,00	2,06	19,04	-	-	19,46	-	19,46	-	68,87	-	1,31	-	-	3,37
Итого	552,00		7177,40	6720,08	457,32						47,30	437,96	0,00	0,00	447,53	0,00	447,53	0,00			30,14	0,00	0,00	77,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 12:00	91386,90	78544,03	11089,01	0,00	11323,05	0,00	2540,14	743,06	-
	24.07.15 02:00	96822,58	83583,20	11407,60	0,00	11648,41	0,00	2567,65	764,65	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,48 °С = -7,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

печать энергосбыта