Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 16,48

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.06.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.06.15	24,00	-	0,00	24,38	-24,38	41,98	66,48	-24,50	7,00	5,00	-2,88	23,09	-	-	23,42	-	23,42	-	55,75	-	1,29			-1,59
25.06.15	24,00	-	33,18	46,16	-12,98	61,79	69,68	-7,89	7,00	5,00	-1,93	13,88	-	-	14,10	-	14,10	-	56,28	-	0,78			-1,15
26.06.15	24,00	-	95,32	112,61	-17,29	63,45	72,36	-8,91	7,00	5,00	-3,12	16,53	-	-	16,83	-	16,83	-	63,36	-	1,05			-2,08
27.06.15	24,00	-	52,38	72,09	-19,71	63,60	71,82	-8,22	7,00	5,00	-2,95	18,80	-	-	19,10	-	19,10	-	60,14	-	1,13			-1,82
28.06.15	24,00	-	0,16	26,38	-26,22	41,49	67,87	-26,38	7,00	5,00	-3,21	25,22	-	-	25,65	-	25,65	-	57,42	-	1,45			-1,76
29.06.15	24,00	-	0,16	24,29	-24,13	46,64	70,94	-24,30	7,00	5,00	-3,14	23,48	-	-	23,90	-	23,90	-	61,63	-	1,45			-1,69
30.06.15	24,00	-	0,00	22,52	-22,52	41,05	67,97	-26,92	7,00	5,00	-2,73	21,41	-	-	21,74	-	21,74	-	56,78	-	1,22			-1,51
01.07.15	24,00	-	0,00	18,38	-18,38	50,22	85,08	-34,86	7,00	5,00	-2,81	17,40	-	-	17,83	-	17,83	-	73,15	-	1,27			-1,54
02.07.15	24,00	-	0,00	15,91	-15,91	52,16	87,26	-35,10	7,00	5,00	-2,50	14,79	-	-	15,19	-	15,19	-	76,71	-	1,13			-1,36
03.07.15	24,00	-	25,96	32,09	-6,13	71,84	76,43	-4,59	7,00	5,00	-1,76	17,55	-	-	17,94	-	17,94	-	68,05	-	1,19			-0,57
04.07.15	24,00	-	0,00	18,38	-18,38	48,14	78,21	-30,07	7,00	5,00	-2,53	16,40	-	-	17,75	-	17,75	-	67,98	-	1,12			-1,41
05.07.15	24,00	-	0,00	20,98	-20,98	47,04	71,61	-24,57	7,00	5,00	-2,83	20,14	-	-	20,54	-	20,54	-	66,77	-	1,35			-1,48
06.07.15	24,00	-	13,73	12,47	1,26	70,70	77,75	-7,05	7,00	5,00	-1,21	17,90	-	-	18,30	-	18,30	-	68,51	-	1,23			0,02
07.07.15	24,00	-	19,22	0,00	19,22	68,64	29,71	38,93	7,00	5,00	0,17	16,72	-	-	19,63	-	19,63	-	68,52	-	1,15			1,32
08.07.15	24,00	-	19,31	0,00	19,31	70,02	29,07	40,95	7,00	5,00	0,01	19,27	-	-	19,70	-	19,70	-	69,72	-	1,34			1,35
09.07.15	24,00	-	17,72	0,00	17,72	70,18	30,63	39,55	7,00	5,00	0,01	17,70	-	-	18,11	-	18,11	-	69,84	-	1,24			1,25
10.07.15	24,00	-	19,13	0,00	19,13	69,96	30,49	39,47	7,00	5,00	0,01	19,08	-	-	19,51	-	19,51	-	69,66	-	1,33			1,34
11.07.15	24,00	-	19,53	0,00	19,53	68,86	32,04	36,82	7,00	5,00	0,01	19,54	-	-	19,98	-	19,98	-	68,56	-	1,34			1,35
12.07.15	24,00	-	21,81	0,00	21,81	67,40	32,10	35,30	7,00	5,00	0,01	21,81	-	-	22,31	-	22,31	-	67,15	-	1,47			1,47
13.07.15	24,00	-	22,21	0,00	22,21	68,10	28,40	39,70	7,00	5,00	0,15	20,29	-	-	22,66	-	22,66	-	67,38	-	1,37			1,51
14.07.15	24,00	-	19,11	0,00	19,11	68,42	27,55	40,87	7,00	5,00	0,01	19,08	-	-	19,50	-	19,50	-	68,11	-	1,30			1,31
15.07.15	24,00	-	18,45	0,00	18,45	68,54	26,84	41,70	7,00	5,00	0,01	18,45	-	-	18,85	-	18,85	-	68,19	-	1,26			1,27
16.07.15	24,00	-	18,74	0,00	18,74	69,27	28,02	41,25	7,00	5,00	0,01	18,73	-	-	19,16	-	19,16	-	68,93	-	1,29			1,30
17.07.15	24,00	-	18,98	0,00	18,98	69,14	29,80	39,34	7,00	5,00	0,01	18,92	-	-	19,34	-	19,34	-	68,84	-	1,30			1,32
18.07.15	24,00	-	16,37	0,16	16,21	68,81	31,85	36,96	7,00	5,00	-0,08	17,48	-	-	17,84	-	17,84	-	68,44	-	1,20			1,12
19.07.15	24,00	-	18,04	17,18	0,86	61,35	51,85	9,50	7,00	5,00	-1,28	18,90	-	-	19,50	-	19,50	-	66,28	-	1,25	-	-	-0,03
20.07.15	24,00	-	18,04	17,18	0,86	61,35	51,85	9,50	7,00	5,00	-1,28	18,90	-	-	19,50	-	19,50	-	66,28	-	1,25	-	-	-0,03
21.07.15	24,00	-	17,67	0,00	17,67	67,72	28,18	39,54	7,00	5,00	0,00	17,69	-	-	18,09	-	18,09	-	67,37	-	1,19			1,20
22.07.15	24,00	-	18,04	17,18	0,86	61,35	51,85	9,50	7,00	5,00	-1,28	18,90	-	-	19,50	-	19,50	-	66,28	-	1,25	-	-	-0,03
23.07.15	24,00	-	18,04	17,18	0,86	61,35	51,85	9,50	7,00	5,00	-1,28	18,90	-	-	19,50	-	19,50	-	66,28	-	1,25	-	-	-0,03
Среднее	24,00	-	18,04	17,18	0,86	61,35	51,85	9,50	7,00	5,00	-1,28	18,90	-	-	19,50	-	19,50	-	66,28	-	1,25	-	-	-0,03
Итого	720,00		541,32	515,54	25,78						-38,38	566,94	0,00	0,00	584,97	0,00	584,97	0,00			37,40	0,00	0,00	-0,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.02.15 12:00	3609,16	2094,00	557,94	-	574,35	-	206,89	-	-
	20.02.15 12:00	3609,16	2094,00	557,94	-	574,35	-	206,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,48 °С = -9,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **584,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 07 15 г.