Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9904.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	0,00	7,76	-7,76	31,91	53,00	-21,09	7,00	5,00	-0,80	7,85	-	-	7,96	-	7,96	-	51,30	-	0,40			-0,40
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,92	22,27	-2,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,14	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,42	20,66	-1,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,32	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,78	20,60	-0,82	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,83	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,23	20,05	-0,82	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,31	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,73	18,40	-0,67	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,52	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,63	17,24	-0,61	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,25	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,05	17,56	-0,51	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,47	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,60	17,97	-0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,08	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,48	17,88	-0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,07	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,02	17,54	-0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,70	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,03	16,60	-0,57	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,72	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,51	16,01	-0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,04	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,22	15,69	-0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,73	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,56	15,94	-0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,07	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	53,08	42,61	10,47	67,00	67,14	-0,14	7,00	5,00	-0,03	10,79	-	-	11,02	-	11,02	-	67,14	-	0,72			0,70
17.07.15	24,00	-	76,83	67,55	9,28	64,33	64,99	-0,66	7,00	5,00	-0,08	9,67	-	-	9,87	-	9,87	-	65,13	-	0,63			0,55
18.07.15	24,00	-	80,57	70,28	10,29	66,99	68,14	-1,15	7,00	5,00	-0,14	10,99	-	-	11,23	-	11,23	-	68,21	-	0,75			0,61
19.07.15	24,00	-	78,18	68,22	9,96	65,92	67,24	-1,32	7,00	5,00	-0,15	10,68	-	-	10,90	-	10,90	-	67,12	-	0,72			0,57
20.07.15	24,00	-	79,83	69,18	10,65	66,11	67,53	-1,42	7,00	5,00	-0,14	11,19	-	-	11,43	-	11,43	-	67,59	-	0,75			0,61
21.07.15	24,00	-	79,83	69,92	9,91	65,87	67,28	-1,41	7,00	5,00	-0,13	10,33	-	-	10,54	-	10,54	-	67,19	-	0,69			0,56
22.07.15	24,00	-	80,10	70,38	9,72	66,35	67,50	-1,15	7,00	5,00	-0,12	10,15	-	-	10,35	-	10,35	-	67,58	-	0,69			0,57
23.07.15	24,00		24,02	21,18	2,84	33,58	35,33	-1,75	7,00	5,00	-0,07	3,71	-	-	3,79	-	3,79	-	35,30	-	0,24	-	-	0,17
Среднее	24,00	-	24,02	21,18	2,84	33,58	35,33	-1,75	7,00	5,00	-0,07	3,71	-	-	3,79	-	3,79	-	35,30	-	0,24	-	-	0,17
Итого	552,00		552,44	487,08	65,36						-1,65	85,36	0,00	0,00	87,09	0,00	87,09	0,00			5,60	0,00	0,00	3,95

ОСТ
ГВС
ГВЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,09** куб.м.

4,2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Упрощенный энергосбыта
Отдел коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.