Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	5,64	3,63	2,01	56,11	54,49	1,62	6,00	3,00	6,84	8,93	0,00	0,00	9,06	0,00	9,06	-	55,13	0,00	0,49			7,33
02.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	22,70	22,06	0,64	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,07	0,00	0,00			0,00
03.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	24,36	23,85	0,51	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,86	0,00	0,00			0,00
04.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	23,99	23,71	0,28	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,30	0,00	0,00			0,00
05.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	22,09	21,80	0,29	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,41	0,00	0,00			0,00
06.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,79	20,41	0,38	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,10	0,00	0,00			0,00
07.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,65	19,27	0,38	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,06	0,00	0,00			0,00
08.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,43	20,31	0,12	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,64	0,00	0,00			0,00
09.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,95	20,82	0,13	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,17	0,00	0,00			0,00
10.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,51	20,40	0,12	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,77	0,00	0,00			0,00
11.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,78	18,45	0,33	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,42	0,00	0,00			0,00
12.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,03	16,49	0,53	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,64	0,00	0,00			0,00
13.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,22	16,91	0,31	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,61	0,00	0,00			0,00
14.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,65	17,36	0,29	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,90	0,00	0,00			0,00
15.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,57	18,29	0,28	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,91	0,00	0,00			0,00
16.07.15	24,00	*	0,00	3,99	-3,99	20,48	58,08	-37,60	6,00	3,00	2,58	4,03	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	-	57,05	0,00	0,23			2,81
17.07.15	24,00	*	0,00	11,26	-11,26	22,47	61,02	-38,55	6,00	3,00	16,19	11,44	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63	-	59,86	0,00	0,68			16,87
18.07.15	24,00	*	0,01	10,21	-10,20	41,92	61,39	-19,47	6,00	3,00	16,28	9,75	0,00	0,00	9,92	0,00	9,92	-	60,35	0,00	0,59			16,87
19.07.15	24,00	*	0,00	9,44	-9,44	24,15	61,06	-36,91	6,00	3,00	16,32	9,15	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31	-	60,04	0,00	0,55			16,87
20.07.15	24,00	*	0,00	8,95	-8,95	24,46	60,15	-35,70	6,00	3,00	16,36	8,61	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	-	59,12	0,00	0,51			16,87
21.07.15	24,00	*	48,40	38,98	9,42	66,98	65,54	1,44	6,00	3,00	7,61	15,08	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38	-	64,76	0,00	0,98			8,59
22.07.15	24,00	*	79,84	64,01	15,83	68,02	67,23	0,79	6,00	3,00	0,07	15,69	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02	-	67,79	0,00	1,06			1,13
23.07.15	24,00	*	78,14	62,28	15,86	68,02	67,18	0,85	6,00	3,00	0,06	15,78	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	-	67,87	0,00	1,07			1,14
Среднее	24,00	-	9,22	9,25	-0,03	29,45	36,36	-6,91	6,00	3,00	3,58	4,28	-	-	4,36	-	4,36	-	36,60	-	0,27	-	-	3,85
Итого	552,00		212,03	212,76	-0,73						82,32	98,47	0,00	0,00	100,29	0,00	100,29	0,00			6,17	0,00	0,00	88,48

ОСТ
ТЭЦ
ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 12:00	126201,25	111952,05	15676,53	0,00	16047,71	0,00	3378,24	1121,67	
	24.07.15 02:00	126417,22	112168,72	15768,11	0,00	16141,01	0,00	3459,54	1127,48	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -1,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.