Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,48

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	10,65	17,51	-6,86	63,58	65,62	-2,04	7,00	5,00	-0,92	7,22	-	-	7,36	-	7,36	-	65,94	-	0,48			-0,45
02.07.15	24,00	-	12,04	17,71	-5,67	69,71	71,22	-1,51	7,00	5,00	-0,81	5,84	-	-	5,97	-	5,97	-	70,69	-	0,41			-0,40
03.07.15	24,00	-	70,26	65,15	5,11	69,93	69,58	0,35	7,00	5,00	-0,02	5,73	-	-	5,87	-	5,87	-	70,12	-	0,40			0,39
04.07.15	24,00	-	75,46	69,41	6,05	71,37	71,07	0,30	7,00	5,00	0,06	5,59	-	-	5,73	-	5,73	-	70,85	-	0,39			0,46
05.07.15	24,00	-	75,63	69,61	6,02	69,96	69,65	0,31	7,00	5,00	-0,02	6,72	-	-	6,87	-	6,87	-	69,69	-	0,47			0,45
06.07.15	24,00	-	72,88	68,27	4,61	69,91	69,61	0,30	7,00	5,00	-0,01	5,13	-	-	5,26	-	5,26	-	69,47	-	0,36			0,35
07.07.15	24,00	-	71,14	64,63	6,51	68,30	68,00	0,30	7,00	5,00	0,02	6,61	-	-	6,73	-	6,73	-	67,75	-	0,45			0,47
08.07.15	24,00	-	69,77	65,22	4,55	69,39	69,07	0,32	7,00	5,00	0,02	4,63	-	-	4,72	-	4,72	-	69,00	-	0,32			0,34
09.07.15	24,00	-	70,96	64,78	6,18	69,71	69,40	0,31	7,00	5,00	0,02	6,28	-	-	6,44	-	6,44	-	69,37	-	0,43			0,46
10.07.15	24,00	-	69,85	64,90	4,95	69,48	69,17	0,31	7,00	5,00	0,02	4,98	-	-	5,08	-	5,08	-	68,95	-	0,34			0,36
11.07.15	24,00	-	71,30	65,75	5,55	68,42	68,12	0,30	7,00	5,00	0,03	5,48	-	-	5,62	-	5,62	-	67,92	-	0,37			0,40
12.07.15	24,00	-	73,89	67,27	6,62	66,91	66,62	0,29	7,00	5,00	0,03	6,54	-	-	6,69	-	6,69	-	66,61	-	0,44			0,47
13.07.15	24,00	-	73,80	67,87	5,93	67,38	67,06	0,32	7,00	5,00	0,02	5,97	-	-	6,09	-	6,09	-	67,25	-	0,40			0,42
14.07.15	24,00	-	74,29	67,71	6,58	67,98	67,67	0,31	7,00	5,00	0,02	6,73	-	-	6,87	-	6,87	-	67,68	-	0,45			0,47
15.07.15	24,00	-	74,08	68,01	6,07	68,02	67,71	0,31	7,00	5,00	0,02	6,15	-	-	6,30	-	6,30	-	67,72	-	0,42			0,44
16.07.15	24,00	-	73,92	67,85	6,07	68,73	68,42	0,31	7,00	5,00	0,03	6,11	-	-	6,25	-	6,25	-	68,51	-	0,42			0,44
17.07.15	24,00	-	73,66	68,50	5,16	68,74	68,44	0,30	7,00	5,00	0,02	5,21	-	-	5,33	-	5,33	-	68,23	-	0,36			0,38
18.07.15	24,00	-	74,08	68,75	5,33	68,33	68,03	0,30	7,00	5,00	0,02	5,43	-	-	5,53	-	5,53	-	68,01	-	0,37			0,39
19.07.15	24,00	-	75,22	68,60	6,62	68,73	68,41	0,32	7,00	5,00	0,03	6,50	-	-	6,66	-	6,66	-	68,64	-	0,45			0,48
20.07.15	24,00	-	76,00	71,40	4,60	67,96	67,70	0,26	7,00	5,00	0,01	4,83	-	-	4,90	-	4,90	-	67,30	-	0,33			0,34
21.07.15	24,00	-	83,18	77,55	5,63	67,76	67,52	0,24	7,00	5,00	0,06	5,21	-	-	5,31	-	5,31	-	67,23	-	0,35			0,41
22.07.15	24,00	-	84,30	78,18	6,12	67,86	67,61	0,25	7,00	5,00	0,07	5,51	-	-	5,64	-	5,64	-	67,51	-	0,37			0,44
23.07.15	24,00		68,47	63,85	4,62	68,55	68,44	0,11	7,00	5,00	-0,06	5,84	-	-	5,96	-	5,96	-	68,38	-	0,40	-	-	0,34
Среднее	24,00	-	68,47	63,85	4,62	68,55	68,44	0,11	7,00	5,00	-0,06	5,84	-	-	5,96	-	5,96	-	68,38	-	0,40	-	-	0,34
Итого	552,00		1574,83	1468,48	106,35						-1,33	134,24	0,00	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00			9,16	0,00	0,00	7,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,48 °С = -2,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

СПб ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 09 15 г.