Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	11,18	0,00	11,18	62,12	43,62	18,50	7,00	5,00	-0,01	7,95	3,45	4,50	11,36	0,00	11,36	-	62,21	56,57	0,71			0,69
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,80	21,41	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-	20,36	18,66	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,11	20,65	0,46	7,00	5,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-	20,83	19,36	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,10	20,69	0,41	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,49	21,05	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,93	19,72	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,31	19,77	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,85	17,62	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-	18,38	17,35	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,78	16,55	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,27	16,59	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,13	16,90	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-	17,40	17,39	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,81	17,55	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,19	17,98	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,81	17,56	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-	18,28	17,89	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,19	16,97	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,53	17,07	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,45	15,31	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-	15,67	16,35	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,10	14,86	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-	15,26	15,43	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,19	14,80	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15,46	15,07	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,83	15,43	0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-	16,16	16,38	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	74,94	62,74	12,20	61,69	55,46	6,23	7,00	5,00	-0,02	74,79	62,27	12,52	76,34	63,70	12,64	-	61,75	55,76	1,16			1,14
17.07.15	24,00	-	123,54	109,00	14,54	65,83	59,75	6,08	7,00	5,00	-0,03	123,58	108,17	15,41	126,02	110,83	15,19	-	65,88	59,99	1,65			1,63
18.07.15	24,00	-	125,77	112,52	13,25	68,91	62,58	6,33	7,00	5,00	-0,03	126,70	112,21	14,49	128,53	114,61	13,92	-	68,96	62,84	1,66			1,63
19.07.15	24,00	-	122,89	109,64	13,25	67,96	61,65	6,31	7,00	5,00	-0,03	123,76	109,49	14,27	125,48	111,61	13,87	-	68,01	61,91	1,62			1,60
20.07.15	24,00	-	123,43	109,98	13,45	68,23	61,87	6,36	7,00	5,00	-0,03	123,13	109,72	13,41	126,06	111,94	14,12	-	68,27	62,12	1,65			1,62
21.07.15	24,00	-	125,16	110,63	14,53	67,94	61,68	6,26	7,00	5,00	-0,03	124,99	110,39	14,60	127,82	112,59	15,23	-	67,99	61,93	1,72			1,68
22.07.15	24,00	-	123,90	110,83	13,07	68,18	61,89	6,29	7,00	5,00	-0,03	124,02	110,57	13,45	126,54	112,79	13,75	-	68,23	62,14	1,63			1,59
23.07.15	24,00		37,76	32,97	4,79	35,50	32,48	3,02	7,00	5,00	0,24	37,68	33,03	4,65	38,55	33,55	5,00	-	35,63	33,16	0,26	-	-	0,53
Среднее	24,00	-	37,76	32,97	4,79	35,50	32,48	3,02	7,00	5,00	0,00	37,68	33,03	4,65	38,55	33,55	5,00	-	35,63	33,16	0,52	-	-	0,53
Итого	552,00		868,57	758,31	110,26						0,03	866,60	759,62	106,98	886,70	771,62	115,08	0,00			12,06	0,00	0,00	12,11

ОСТ
ГВС
ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -1,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 07 15 г.