Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0715.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	13,65	0,00	13,65	61,34	34,38	26,96	7,00	5,00	0,01	13,56	-	-	13,82	-	13,82	-	61,00	-	0,83			0,84
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,18	23,13	1,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,02	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,42	21,92	0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,00	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,49	21,99	0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,05	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,88	21,39	0,49	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,48	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,16	19,59	0,57	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,77	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,49	18,01	0,48	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,81	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,80	18,46	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,09	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,45	19,11	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,81	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,21	18,84	0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,57	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,47	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,21	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,34	17,96	0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,75	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,57	17,18	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,93	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,74	16,40	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,11	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,19	16,84	0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,56	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	11,85	0,00	11,85	59,35	18,17	41,18	7,00	5,00	0,01	11,77	-	-	11,97	-	11,97	-	59,23	-	0,69			0,71
17.07.15	24,00	-	17,39	0,00	17,39	63,90	21,00	42,90	7,00	5,00	0,01	17,30	-	-	17,61	-	17,61	-	63,83	-	1,11			1,11
18.07.15	24,00	-	15,89	0,00	15,89	66,73	22,20	44,53	7,00	5,00	0,00	15,84	-	-	16,15	-	16,15	-	66,61	-	1,06			1,06
19.07.15	24,00	-	20,85	0,00	20,85	66,26	22,81	43,45	7,00	5,00	0,00	20,88	-	-	21,31	-	21,31	-	66,23	-	1,39			1,39
20.07.15	24,00	-	17,96	0,00	17,96	66,39	22,87	43,52	7,00	5,00	0,00	17,92	-	-	18,29	-	18,29	-	66,32	-	1,19			1,19
21.07.15	24,00	-	16,96	0,00	16,96	65,88	23,38	42,50	7,00	5,00	0,01	16,86	-	-	17,20	-	17,20	-	65,80	-	1,11			1,12
22.07.15	24,00	-	18,73	0,00	18,73	66,44	23,22	43,22	7,00	5,00	0,01	18,60	-	-	18,98	-	18,98	-	66,38	-	1,23			1,25
23.07.15	24,00		6,06	-	6,06	36,00	20,79	15,21	7,00	5,00	0,00	6,03	-	-	6,15	-	6,15	-	36,25	-	0,39	-	-	0,39
Среднее	24,00	-	6,06	-	6,06	36,00	20,79	15,21	7,00	5,00	0,00	6,03	-	-	6,15	-	6,15	-	36,25	-	0,39	-	-	0,39
Итого	552,00		139,34	0,00	139,34						0,06	138,76	0,00	0,00	141,48	0,00	141,48	0,00			8,99	0,00	0,00	9,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.