Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	34,03	28,37	5,66	62,75	62,52	0,23	7,00	5,00	0,00	5,78	-	-	5,87	-	5,87	-	62,56	-	0,36			0,36
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,23	21,59	0,64	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,90	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,87	19,60	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,37	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,82	19,58	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,39	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,36	19,06	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,97	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,47	17,00	0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,13	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,10	15,69	0,41	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,73	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,43	16,42	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,95	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,01	16,98	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,54	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,91	16,76	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,44	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,45	16,29	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,02	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,38	15,08	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,08	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,72	14,55	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,34	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,28	14,16	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	14,82	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,62	14,57	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,14	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	10,56	1,26	9,30	58,69	36,80	21,89	7,00	5,00	-0,03	10,51	-	-	10,67	-	10,67	-	57,53	-	0,60			0,57
17.07.15	24,00	-	11,81	1,46	10,35	54,94	34,94	20,00	7,00	5,00	-0,05	12,01	-	-	12,19	-	12,19	-	53,77	-	0,65			0,60
18.07.15	24,00	-	10,95	1,64	9,31	57,73	41,19	16,54	7,00	5,00	-0,03	10,39	-	-	10,56	-	10,56	-	56,84	-	0,59			0,57
19.07.15	24,00	-	52,06	42,08	9,98	66,55	66,19	0,36	7,00	5,00	-0,01	10,49	-	-	10,70	-	10,70	-	66,22	-	0,70			0,68
20.07.15	24,00	-	55,64	43,97	11,67	67,11	66,72	0,39	7,00	5,00	0,01	11,77	-	-	12,00	-	12,00	-	66,99	-	0,79			0,80
21.07.15	24,00	-	55,29	44,31	10,98	66,90	66,55	0,35	7,00	5,00	0,01	11,10	-	-	11,32	-	11,32	-	66,68	-	0,74			0,75
22.07.15	24,00	-	54,58	44,54	10,04	67,11	66,73	0,38	7,00	5,00	0,01	10,16	-	-	10,36	-	10,36	-	66,96	-	0,68			0,69
23.07.15	24,00	-	54,65	44,02	10,63	67,08	66,69	0,39	7,00	5,00	0,01	10,78	-	-	11,01	-	11,01	-	66,95	-	0,73			0,73
Среднее	24,00	-	14,76	10,94	3,82	35,20	32,42	2,78	7,00	5,00	0,00	4,04	-	-	4,12	-	4,12	-	35,36	-	0,25	-	-	0,25
Итого	552,00		339,57	251,65	87,92						-0,07	92,99	0,00	0,00	94,68	0,00	94,68	0,00			5,84	0,00	0,00	5,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -1,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

осн тхв гвз