Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06101 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	0,00	13,82	-13,82	28,94	58,37	-29,43	7,30	3,60	-1,61	13,97	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	57,54	0,00	0,80			-0,81
02.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	25,50	28,86	-3,37	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,77	0,00	0,00			0,00
03.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	24,51	27,26	-2,74	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,17	0,00	0,00			0,00
04.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	24,16	26,46	-2,29	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,85	0,00	0,00			0,00
05.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	23,53	25,45	-1,92	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,44	0,00	0,00			0,00
06.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	22,49	24,32	-1,84	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,32	0,00	0,00			0,00
07.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	21,64	23,37	-1,73	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,49	0,00	0,00			0,00
08.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	21,61	23,19	-1,58	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,37	0,00	0,00			0,00
09.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	21,60	22,93	-1,33	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,40	0,00	0,00			0,00
10.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	21,40	22,53	-1,13	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,30	0,00	0,00			0,00
11.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	21,02	22,02	-1,00	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,97	0,00	0,00			0,00
12.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,33	21,25	-0,92	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,21	0,00	0,00			0,00
13.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,96	20,79	-0,82	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,80	0,00	0,00			0,00
14.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,72	20,53	-0,81	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,54	0,00	0,00			0,00
15.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,73	20,38	-0,65	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,56	0,00	0,00			0,00
16.07.15	24,00		11,98	0,00	11,98	69,15	53,64	15,51	7,30	3,60	-0,01	12,34	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61	-	68,24	0,00	0,84			0,83
17.07.15	24,00	*	18,91	0,00	18,91	66,32	52,16	14,16	7,30	3,60	-0,01	19,36	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	65,45	0,00	1,27			1,26
18.07.15	24,00	*	15,00	0,00	15,00	68,84	55,16	13,68	7,30	3,60	-0,02	15,59	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	-	67,75	0,00	1,06			1,03
19.07.15	24,00	*	13,77	0,00	13,77	67,11	55,47	11,64	7,30	3,60	-0,02	14,42	0,00	0,00	14,71	0,00	14,71	-	65,83	0,00	0,95			0,93
20.07.15	24,00	*	15,69	0,00	15,69	68,57	56,19	12,38	7,30	3,60	-0,05	16,64	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	67,57	0,00	1,13			1,08
21.07.15	24,00	*	13,80	0,00	13,80	68,27	55,71	12,56	7,30	3,60	-0,04	14,65	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	67,23	0,00	0,99			0,94
22.07.15	24,00	*	23,67	0,00	23,67	68,81	67,68	1,13	7,30	3,60	0,66	14,33	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	67,54	0,00	0,97			1,63
23.07.15	24,00	*	39,07	0,00	39,07	68,86	68,20	0,66	7,30	3,60	1,71	14,49	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	-	68,05	0,00	0,99			2,70
Среднее	24,00	-	6,60	0,60	6,00	38,35	37,04	1,31	7,30	3,60	0,03	5,90	-	-	6,02	-	6,02	-	39,10	-	0,39	-	-	0,42
Итого	552,00		151,89	13,83	138,07						0,60	135,81	0,00	0,00	138,57	0,00	138,57	0,00			8,99	0,00	0,00	9,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 12:00	19527,90	15953,44	3811,09	0,00	3898,93	0,00	563,15	268,97	-
	24.07.15 02:00	19685,46	15953,44	3935,58	0,00	4026,01	0,00	579,94	277,34	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 08 15 г.