

Абонент: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Исполник: Обуховский Э-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июль 2015  
 Договор: Строит. Адрес: Шелгунова 4  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 ВК77-205565-4(С-0715:1х)

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Расчетная мощность совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы:  
 Число и годич. архив в файлах:  
 Режим (смена): 3001

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Винциденталь: ВК7-7 № 205565  
 Полаш тр.(M1):  
 Оборот тр.(M2):  
 Тр.д.к. ГВС(M3):  
 Тр.подпитки(M4):  
 Тр.подпитки(M5):

Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зиме:  $Q_{от} = M1 \cdot (T1 - T_{нв}) + M2 \cdot (T2 - T_{нв})$

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.от.), т/от:

Q<sub>от</sub> =  
 Q<sub>от</sub> =  
 Q<sub>от</sub> =  
 Q<sub>от</sub> =

Q<sub>от</sub> =  
 Q<sub>от</sub> =  
 Q<sub>от</sub> =  
 Q<sub>от</sub> =

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие Темпопре-					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	p1	p2	Qотпл	M3	M4	dm	V3	V4	Уплд	T3		T4	Qвс.общ.	Qвс.кэл.	Qвс.гвс.	Qвс.гвд.
01.07.15	24.00	-	64,11	55,77	8,34	61,02	60,87	0,15	7,00	5,00	0,00	9,02	-	-	9,17	-	60,23	С	С	0,94	Гкал	Гкал	Гкал	0,52
02.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	24,75	25,10	-0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	23,56	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
03.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	21,74	22,44	-0,70	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	21,73	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
04.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	21,35	21,76	-0,41	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	21,55	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
05.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	21,10	21,39	-0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	21,29	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
06.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	19,49	-0,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	19,37	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
07.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,64	18,23	-0,59	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	17,97	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
08.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,19	18,71	-0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	18,30	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
09.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	19,07	-0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	18,98	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
10.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,45	18,59	-0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	18,65	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
11.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,13	18,23	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	18,39	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
12.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,61	17,61	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	18,01	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
13.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	16,97	16,98	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	17,38	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
14.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	16,02	16,17	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	16,44	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
15.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	16,45	16,43	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	16,69	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	0,00
16.07.15	24.00	-	35,40	23,75	11,65	61,42	60,61	0,81	7,00	5,00	0,00	11,99	-	-	12,21	-	61,74	-	-	0,74	Гкал	Гкал	Гкал	0,74
17.07.15	24.00	-	72,45	59,06	13,39	61,26	60,88	0,38	7,00	5,00	0,00	13,99	-	-	14,22	-	61,12	-	-	0,86	Гкал	Гкал	Гкал	0,85
18.07.15	24.00	-	76,13	64,31	11,82	64,45	64,07	0,38	7,00	5,00	0,00	12,62	-	-	12,85	-	64,29	-	-	0,81	Гкал	Гкал	Гкал	0,81
19.07.15	24.00	-	76,97	64,79	12,18	64,03	63,68	0,35	7,00	5,00	0,00	12,71	-	-	12,93	-	63,74	-	-	0,81	Гкал	Гкал	Гкал	0,81
20.07.15	24.00	-	78,28	66,40	11,88	64,52	64,16	0,36	7,00	5,00	0,00	12,07	-	-	12,62	-	64,34	-	-	0,80	Гкал	Гкал	Гкал	0,79
21.07.15	24.00	-	78,15	66,59	11,56	64,45	64,11	0,34	7,00	5,00	0,00	12,07	-	-	12,32	-	64,14	-	-	0,78	Гкал	Гкал	Гкал	0,77
22.07.15	24.00	-	78,97	65,76	13,21	64,64	64,30	0,34	7,00	5,00	0,00	13,65	-	-	13,91	-	64,40	-	-	0,88	Гкал	Гкал	Гкал	0,88
23.07.15	24.00	-	77,98	66,36	11,62	64,68	64,33	0,35	7,00	5,00	0,00	12,31	-	-	12,54	-	64,53	-	-	0,79	Гкал	Гкал	Гкал	0,78
Среднее	24.00	-	27,76	23,16	4,59	36,38	36,40	-0,03	7,00	5,00	0,00	4,81	-	-	4,90	-	36,38	-	-	0,30	Гкал	Гкал	Гкал	0,30
Итого	552,00	-	638,44	532,79	105,65	532,79	532,79	0,00	7,00	5,00	0,00	110,73	-	-	112,77	-	532,79	-	-	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	6,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)		M2(T)		M3(T)		M4(T)		V3(M3)		V4(M4)		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб. ч
	07.07.15 13:00	24.07.15 02:00	10801,07	11378,53	8796,38	9266,27	2031,41	-	2070,96	-	2920,54	386,46	-	-	2920,54	386,46	-	-	

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения Δt:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:  
 16,38 °C = -1,81 Гкал;  
 5,19 Гкал;  
 112,77 куб.м.

АО "ДомТелеком" для отчетов  
 ООО "ТЭК СПб"  
 печать энергосбыта  
 филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 2015.07.14