Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 41 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	0,00	14,34	-14,34	22,80	55,85	-33,05	6,40	3,20	-1,63	14,98	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	55,37	0,00	0,83			-0,80
02.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,80	21,92	-1,12	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,81	0,00	0,00			0,00
03.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,37	20,63	-0,26	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,45	0,00	0,00			0,00
04.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,25	20,23	0,02	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,37	0,00	0,00			0,00
05.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,92	19,82	0,10	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,98	0,00	0,00			0,00
06.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,97	18,85	0,12	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,95	0,00	0,00			0,00
07.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,42	18,29	0,13	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,34	0,00	0,00			0,00
08.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,52	18,39	0,13	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,47	0,00	0,00			0,00
09.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,56	18,46	0,10	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,61	0,00	0,00			0,00
10.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,49	18,37	0,12	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,52	0,00	0,00			0,00
11.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,12	18,04	0,08	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,18	0,00	0,00			0,00
12.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,59	17,45	0,14	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,53	0,00	0,00			0,00
13.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,23	17,12	0,12	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,20	0,00	0,00			0,00
14.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	16,97	16,84	0,12	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,89	0,00	0,00			0,00
15.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,00	16,90	0,09	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,98	0,00	0,00			0,00
16.07.15	24,00		13,18	7,45	5,73	66,85	66,12	0,73	6,40	3,20	-0,01	6,05	0,00	0,00	6,17	0,00	6,17	-	65,95	0,00	0,40			0,39
17.07.15	24,00	*	65,64	49,04	16,60	65,71	65,34	0,37	6,40	3,20	-0,04	17,63	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	65,21	0,00	1,15			1,11
18.07.15	24,00	*	70,28	55,96	14,32	68,84	68,50	0,34	6,40	3,20	-0,03	15,27	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	-	68,21	0,00	1,04			1,01
19.07.15	24,00	*	71,06	57,12	13,94	68,13	67,81	0,32	6,40	3,20	-0,05	15,11	0,00	0,00	15,43	0,00	15,43	-	67,52	0,00	1,02			0,97
20.07.15	24,00		72,63	59,19	13,45	68,31	67,96	0,35	6,40	3,20	-0,04	14,50	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	-	67,86	0,00	0,98			0,94
21.07.15	24,00	*	74,26	60,97	13,30	68,16	67,83	0,33	6,40	3,20	-0,04	14,39	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	-	67,69	0,00	0,98			0,93
22.07.15	24,00	*	74,98	61,08	13,90	68,25	67,90	0,35	6,40	3,20	-0,05	15,11	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	67,85	0,00	1,03			0,98
23.07.15	24,00	*	74,41	60,77	13,63	68,26	67,90	0,36	6,40	3,20	-0,05	14,81	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	-	67,89	0,00	1,01			0,96
Среднее	24,00	-	22,45	18,52	3,94	35,94	37,24	-1,30	6,40	3,20	-0,08	5,56	-	-	5,67	-	5,67	-	37,17	-	0,37	-	-	0,28
Итого	552,00		516,45	425,92	90,53						-1,94	127,87	0,00	0,00	130,46	0,00	130,46	0,00			8,44	0,00	0,00	6,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 11:00	20901,09	16163,33	5254,48	0,00	5367,80	0,00	777,38	357,50	-
	24.07.15 02:00	21426,34	16582,46	5368,74	0,00	5484,47	0,00	784,77	365,20	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,46** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.