

Учет (акт) урегулирования ишлювио энергии и ишлюисиигишл за период с 23.06.2015 по 22.07.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.16
 Договор: 31502-1

Тип прибора: СРТ-943.2
 Номер прибора: 9744
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	М2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	М1-М2, т	Wотоп, Гкал	Vгрвс, м3	tгрвс, гр.С	Pгрвс, кгс/см2	V2грвс, м3	t2грвс, гр.С	P2грвс, кгс/см2	t1грвс-t2грвс, гр.С	V1грвс-V2грвс, м3	Wгрвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.06.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	23.8	6	0	23.8	5	0	0	0	0
24.06.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	22.7	6	0	22.5	5	0.2	0	0	0
25.06.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	22	6	0	21.9	5	0.1	0	0	0
26.06.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	21.4	6	0	21.3	5	0.1	0	0	0
27.06.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	21	6	0	21	5	0	0	0	0
28.06.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	20.6	6	0	20.6	5	0	0	0	0
29.06.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	20.4	6	0	20.3	5	0.1	0	0	0.13
30.06.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	20.3	6	0	20.2	5	0.1	0	0	0
01.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	0	20.2	6	0	20.2	5	0	0	0	0
02.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	6.565	63.6	6	1.974	55.7	5	7.9	4.591	0.301	0.301
03.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	10.23	65.6	6	3.272	56.4	5	9.2	6.958	0.476	0.476
04.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	10.315	67.1	6	3.712	53.9	5	13.2	6.603	0.481	0.481
05.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.62	67.2	6	5.146	52.5	5	14.7	7.474	0.564	0.564
06.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.051	68	6	5.136	54.3	5	13.7	7.915	0.594	0.594
07.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.354	66.9	6	5.239	53.5	5	13.4	7.115	0.533	0.533
08.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.966	65.4	6	5.986	52.6	5	12.8	7.98	0.585	0.585
09.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.015	66.3	6	5.792	51.9	5	14.4	7.223	0.549	0.549
10.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.834	65.8	6	5.124	52	5	13.8	7.71	0.565	0.565
11.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	11.763	66.8	6	5.259	52.4	5	14.4	6.504	0.498	0.498
12.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.098	68	6	5.134	52	5	16	7.964	0.609	0.609
13.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	11.134	67	6	4.705	52.2	5	14.8	6.429	0.489	0.489
14.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.004	67.6	6	5.098	51.5	5	16.1	6.906	0.536	0.536
15.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	11.844	67.1	6	5.218	51.8	5	15.3	6.626	0.512	0.512
16.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.135	67.5	6	6.103	51.8	5	15.7	6.032	0.491	0.491
17.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.412	68.8	6	6.609	50.8	5	18	5.803	0.504	0.504
18.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	14.022	67.8	6	6.254	51	5	16.8	7.768	0.617	0.617
19.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	14.265	66.8	6	6.648	50.6	5	16.2	7.617	0.601	0.601
20.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.536	67.7	6	5.958	50.2	5	17.5	7.578	0.602	0.602
21.07.2015	НС04	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.941	67.4	6	6.287	50.6	5	16.8	7.654	0.607	0.607
22.07.2015	НС04	24	0	0	0	0	0	4.4	0	0	0	13.941	67.4	6	6.287	50.6	5	16.8	7.654	0.607	0.607
Среднее			0	0	8.9	0	0	4.4	0	0	0	8.635	67	6	3.698	52	5	15	4.937	0.607	0.607
Итого		720	0	0		0	0			0	0	259.045			110.94				148.105	11.45	11.45
Досчет			0	0		0	0			0	0	121.181			56.758				64.423	5.179	5.179
Снятие			0	0		0	0			0	0	-96.722			-37.127				-59.595	-4.561	-4.561
Сумма			0	0		0	0			0	0	283.504			130.572				152.933	12.069	12.069

Итого потребление за расчетный месяц
 ГХв на источнике = 16.90 V грвс (м3) = 152.93 W грвс (Гкал) = 9.54 W без грвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Учет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят

ОРИНАТ ООО ТК-1



Алямовская Ольга Юрьевна

/Подпись

Учет принят : 2015.07.29 10:36:29
 Комментарий ответственного лица :