

о теплоснабжения в теплофикационной воде за

Июль

2015

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Тепловычислитель: СЛТТ943 №38467
Расчетные формулы: $G_{гр} = (G_{гр} * G_{max})^{1.00\%}$; $dT = T_1 - T_2$; $k_{вх} = 0$


Адрес: Шлиссельбургский пр. д.36 ТЦ1
Источник теплоты: ТЭЦ-22, Магистраль теплосети: Рыбацкая р/с Володарского, ТК-3 вправо
Подключающий трубопровод: Ду=50мм, Спр=80м3/ч; Обр. трубопровод: Ду=50мм, Спр=80м3/ч
Итого: Подключающий трубопровод ГВС: Ду=50мм, Спр=80м3/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=25мм, Спр=20м3/ч.

Договорные расходы: $G_{от} = 7 \text{ т/ч}$; $Q_{от} = 0.525 \text{ Гкал/ч}$; $G_{всв} = 10.4 \text{ т/ч}$; $Q_{всв} = 0.62 \text{ Гкал/ч}$; $G_{вент} = \text{Гкал/ч}$; $G_{вент} = \text{т/ч}$

День	п часы	подающий тр.			обратный тр.			система ГВС										
		T1 С	M1 тонн	dT С	T2 С	M2 тонн	dM тонн	Qсво Гкал	P3 кг/см2	T3 С	V3 м3	P4 кг/см2	T4 С	V4 м3	Vвсв м3	Qвсв Гкал	Qсум Гкал	
23.06.2015	24.00	20.12	0.00	0.19	19.93	0.00	0.00	0.00	1.24	24.84	0.00	0.95	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2015	24.00	19.97	0.00	0.16	19.81	0.00	0.00	0.00	1.44	22.93	0.00	0.62	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.06.2015	24.00	19.77	0.00	0.14	19.63	0.00	0.00	0.00	1.44	22.15	0.00	0.81	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.06.2015	24.00	19.44	0.00	0.09	19.35	0.00	0.00	0.00	1.42	21.40	0.00	0.97	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.06.2015	24.00	19.23	0.00	0.09	19.14	0.00	0.00	0.00	1.41	20.96	0.00	0.61	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.06.2015	24.00	19.03	0.00	0.08	18.95	0.00	0.00	0.00	1.39	20.56	0.00	1.09	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2015	24.00	19.00	0.00	0.09	18.91	0.00	0.00	0.00	1.37	20.38	0.00	0.69	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2015	24.00	19.14	0.00	0.12	19.02	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.69	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.07.2015	24.00	19.31	0.00	0.13	19.18	0.00	0.00	0.00	1.37	20.41	0.00	0.78	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.07.2015	24.00	19.29	0.00	0.25	19.05	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.07.2015	24.00	20.05	0.00	0.30	19.05	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.07.2015	24.00	20.72	0.00	0.35	19.05	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.07.2015	24.00	20.93	0.00	0.39	19.05	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.07.2015	24.00	20.28	0.00	0.39	19.89	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.07.2015	24.00	20.17	0.00	0.27	19.90	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.07.2015	24.00	20.22	0.00	0.35	19.86	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.07.2015	24.00	20.49	0.00	0.20	20.29	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.07.2015	24.00	20.60	0.00	0.22	20.38	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2015	24.00	20.25	0.00	0.32	19.93	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2015	24.00	19.44	0.00	0.35	19.08	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2015	24.00	19.45	0.00	0.20	19.25	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.07.2015	24.00	19.34	0.00	0.17	19.17	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.07.2015	24.00	20.35	0.00	0.28	20.07	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07.2015	24.00	20.67	0.00	0.34	20.33	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.07.2015	24.00	21.00	0.00	0.39	20.61	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2015	24.00	21.24	0.00	0.35	20.88	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.07.2015	24.00	21.18	0.00	0.23	20.95	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.07.2015	24.00	21.07	0.00	0.23	20.84	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.07.2015	24.00	21.26	0.00	0.22	21.04	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2015	24.00	21.27	0.00	0.20	21.06	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Среднее:	24.00	20.14	0.00	0.24	19.91	0.00	0.00	0.00	1.37	20.37	0.00	0.78	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО:	720.00		0.00			0.00	0.00	0.00	3594.93			42.92		66.49	33.53	3.11	3.11	3.11
По среднему с 23.06.2015 по 30.06.2015			0.00			0.00	0.00	0.00	1053.23					1994.71	1006.01	93.18	93.18	93.18
По среднему с 23.07.2015 по 31.07.2015			0.00			0.00	0.00	0.00	1647.44					610.16	443.06	39.53	39.53	39.53
Итого с учетом среднего			0.00			0.00	0.00	0.00	3594.93					2629.97	964.96	96.59	96.59	96.59

Всего к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q = _____ Гкал.

Ответственный за учет тепловой энергии _____ Малых Т.В. /



Дата: 29.07.2015

Отдел расчетов и анализа теплоснабжения

ОТЧЕТ ПРИНЯТ