Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	83,11	63,81	19,30	64,27	63,94	0,33	6,00	6,00	-0,22	23,09	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	-	64,29	0,00	1,49			1,26
25.05.15	24,00	*	82,15	63,98	18,17	64,69	64,48	0,21	6,00	6,00	-0,22	21,92	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	64,40	0,00	1,41			1,19
26.05.15	24,00	*	81,51	64,97	16,55	63,80	63,58	0,22	6,00	6,00	-0,22	20,34	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	63,55	0,00	1,29			1,07
27.05.15	24,00	*	86,31	64,86	21,45	63,97	63,78	0,19	6,00	6,00	-0,23	25,29	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77	-	63,75	0,00	1,61			1,39
28.05.15	24,00	*	84,15	64,81	19,34	64,18	63,96	0,22	6,00	6,00	-0,23	23,14	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	63,97	0,00	1,48			1,26
29.05.15	24,00	*	82,97	65,30	17,67	64,00	63,78	0,22	6,00	6,00	-0,23	21,49	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	63,77	0,00	1,37			1,15
30.05.15	24,00	*	81,68	64,43	17,25	64,11	63,87	0,24	6,00	6,00	-0,22	21,03	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	-	63,95	0,00	1,35			1,12
31.05.15	24,00	*	82,31	64,95	17,35	63,95	63,74	0,21	6,00	6,00	-0,23	21,17	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	63,74	0,00	1,35			1,12
01.06.15	24,00	*	82,67	65,90	16,77	63,96	63,74	0,22	6,00	6,00	-0,23	20,64	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	63,75	0,00	1,32			1,09
02.06.15	24,00	*	84,46	65,58	18,88	64,00	63,80	0,21	6,00	6,00	-0,23	22,76	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	-	63,81	0,00	1,45			1,22
03.06.15	24,00	*	84,99	65,20	19,78	64,07	63,86	0,21	6,00	6,00	-0,23	23,68	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	63,91	0,00	1,51			1,28
04.06.15	24,00	*	84,33	65,96	18,37	63,74	63,54	0,20	6,00	6,00	-0,23	22,26	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	63,54	0,00	1,42			1,19
05.06.15	24,00	*	83,85	65,43	18,41	64,11	63,87	0,24	6,00	6,00	-0,23	22,28	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	-	63,97	0,00	1,43			1,20
06.06.15	24,00	*	82,05	66,42	15,63	65,65	65,42	0,23	6,00	6,00	-0,23	19,48	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	-	65,42	0,00	1,28			1,04
07.06.15	24,00	*	81,68	65,50	16,18	65,66	65,44	0,21	6,00	6,00	-0,23	20,03	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	-	65,41	0,00	1,31			1,08
08.06.15	24,00	*	83,16	66,03	17,13	65,75	65,55	0,21	6,00	6,00	-0,23	20,97	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	65,48	0,00	1,37			1,14
09.06.15	24,00	*	84,51	66,21	18,30	65,63	65,46	0,18	6,00	6,00	-0,24	22,19	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	65,29	0,00	1,45			1,21
10.06.15	24,00	*	83,80	66,58	17,22	65,62	65,41	0,21	6,00	6,00	-0,24	21,11	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	65,35	0,00	1,38			1,14
11.06.15	24,00	*	83,11	66,28	16,84	65,75	65,54	0,21	6,00	6,00	-0,24	20,72	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	65,48	0,00	1,36			1,12
12.06.15	24,00	*	83,48	67,06	16,42	65,59	65,36	0,22	6,00	6,00	-0,24	20,31	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	65,34	0,00	1,33			1,09
13.06.15	24,00	*	81,83	67,65	14,18	65,76	65,57	0,20	6,00	6,00	-0,24	18,10	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	65,45	0,00	1,19			0,95
14.06.15	24,00	*	82,37	67,13	15,24	65,85	65,63	0,23	6,00	6,00	-0,24	19,13	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	65,73	0,00	1,26			1,02
15.06.15	24,00	*	82,76	66,49	16,27	65,86	65,64	0,21	6,00	6,00	-0,24	20,15	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	65,63	0,00	1,32			1,09
16.06.15	24,00	*	86,46	66,43	20,03	65,76	65,54	0,23	6,00	6,00	-0,24	23,91	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	65,60	0,00	1,57			1,33
17.06.15	24,00	*	75,68	57,52	18,17	64,85	64,57	0,28	6,00	6,00	-0,20	21,61	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	64,63	0,00	1,40			1,19
18.06.15	24,00	*	74,30	58,21	16,09	65,28	65,01	0,26	6,00	6,00	-0,21	19,58	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	65,00	0,00	1,27			1,07
19.06.15	24,00	*	78,01	63,57	14,44	65,09	64,89	0,20	6,00	6,00	-0,23	18,22	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	64,75	0,00	1,18			0,95
20.06.15	0,00	*	83,58	68,63	14,95	65,22	64,98	0,25	6,00	6,00	-0,25	19,06	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	65,20	0,00	1,24			0,99
21.06.15	0,00	*	81,40	68,10	13,30	65,84	65,67	0,17	6,00	6,00	-0,25	17,39	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	-	65,54	0,00	1,14			0,89
22.06.15	0,00	*	81,92	66,26	15,66	65,75	65,56	0,19	6,00	6,00	-0,25	19,68	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	65,52	0,00	1,29			1,04
23.06.15	0,00	*	82,35	68,06	14,29	65,91	65,72	0,19	6,00	6,00	-0,25	18,38	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	-	65,68	0,00	1,21			0,96
Среднее	20,90	-	82,48	65,40	17,08	64,96	64,74	0,22	6,00	6,00	-0,23	20,94	-	-	21,35	-	21,35	-	64,74	-	1,36	-	-	1,12
Итого	648,00		2556,93	2027,32	529,61						-7,19	649,12	0,00	0,00	661,71	0,00	661,71	0,00			42,03	0,00	0,00	34,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.15 23:00	25328,15	20676,91	7479,40	0,00	7646,94	0,00	1045,98	-
	20.06.15 20:00	27548,74	22432,62	8047,46	0,00	8226,00	0,00	1076,53	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,49 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 149,42 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -9,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **811,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать бы работала ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» 06 15 г.