Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	102,37	76,41	25,96	66,10	65,70	0,40	7,00	5,00	0,18	23,73	-	-	24,22	-	24,22	-	66,33	-	1,57			1,75
25.05.15	24,00	-	100,85	76,43	24,42	66,17	65,91	0,26	7,00	5,00	0,17	22,31	-	-	22,76	-	22,76	-	65,94	-	1,47			1,64
26.05.15	24,00	-	101,13	77,08	24,05	65,35	65,07	0,28	7,00	5,00	0,16	21,97	-	-	22,38	-	22,38	-	65,21	-	1,43			1,60
27.05.15	24,00	-	99,93	77,54	22,39	65,47	65,19	0,28	7,00	5,00	0,16	20,27	-	-	20,68	-	20,68	-	65,35	-	1,33			1,49
28.05.15	24,00	-	99,86	77,23	22,63	65,74	65,47	0,27	7,00	5,00	0,16	20,58	-	-	20,99	-	20,99	-	65,56	-	1,35			1,51
29.05.15	24,00	-	99,93	77,26	22,67	65,58	65,30	0,28	7,00	5,00	0,16	20,56	-	-	20,98	-	20,98	-	65,45	-	1,35			1,51
30.05.15	24,00	-	98,12	76,79	21,33	65,70	65,40	0,30	7,00	5,00	0,16	19,36	-	-	19,74	-	19,74	-	65,63	-	1,27			1,43
31.05.15	24,00	-	100,61	76,85	23,76	65,49	65,19	0,30	7,00	5,00	0,17	21,67	-	-	22,11	-	22,11	-	65,39	-	1,42			1,58
01.06.15	24,00	-	98,44	77,79	20,65	65,45	65,16	0,29	7,00	5,00	0,16	18,67	-	-	19,04	-	19,04	-	65,32	-	1,22			1,38
02.06.15	24,00	-	98,26	77,55	20,71	65,54	65,27	0,27	7,00	5,00	0,15	18,74	-	-	19,11	-	19,11	-	65,43	-	1,23			1,38
03.06.15	24,00	-	98,59	77,45	21,14	65,47	65,21	0,26	7,00	5,00	0,15	19,22	-	-	19,56	-	19,56	-	65,30	-	1,26			1,41
04.06.15	24,00	-	99,85	78,00	21,85	65,28	65,01	0,27	7,00	5,00	0,16	19,88	-	-	20,25	-	20,25	-	65,20	-	1,30			1,45
05.06.15	24,00	-	98,85	77,74	21,11	65,82	65,52	0,30	7,00	5,00	0,16	19,16	-	-	19,54	-	19,54	-	65,79	-	1,26			1,42
06.06.15	24,00	-	98,96	77,72	21,24	67,28	66,98	0,30	7,00	5,00	0,16	19,21	-	-	19,62	-	19,62	-	67,19	-	1,29			1,46
07.06.15	24,00	-	99,82	76,93	22,89	67,26	66,98	0,28	7,00	5,00	0,16	20,90	-	-	21,30	-	21,30	-	67,12	-	1,40			1,56
08.06.15	24,00	-	97,82	77,30	20,52	67,29	67,02	0,27	7,00	5,00	0,16	18,56	-	-	18,94	-	18,94	-	67,11	-	1,25			1,40
09.06.15	24,00	-	99,86	78,40	21,46	67,24	66,98	0,26	7,00	5,00	0,17	19,42	-	-	19,81	-	19,81	-	66,99	-	1,30			1,47
10.06.15	24,00	-	99,19	78,06	21,13	67,23	66,94	0,29	7,00	5,00	0,17	19,07	-	-	19,47	-	19,47	-	67,12	-	1,28			1,45
11.06.15	24,00	-	98,24	77,90	20,34	67,31	67,04	0,27	7,00	5,00	0,17	18,29	-	-	18,65	-	18,65	-	67,16	-	1,23			1,40
12.06.15	24,00	-	98,04	78,75	19,29	67,15	66,87	0,28	7,00	5,00	0,17	17,22	-	-	17,58	-	17,58	-	67,03	-	1,16			1,32
13.06.15	24,00	-	96,48	78,38	18,10	67,40	67,13	0,27	7,00	5,00	0,17	16,06	-	-	16,39	-	16,39	-	67,26	-	1,08			1,25
14.06.15	24,00	-	99,53	78,07	21,46	67,32	67,03	0,29	7,00	5,00	0,17	19,39	-	-	19,79	-	19,79	-	67,25	-	1,30			1,47
15.06.15	24,00	-	100,32	77,86	22,46	67,44	67,16	0,28	7,00	5,00	0,17	20,35	-	-	20,78	-	20,78	-	67,33	-	1,37			1,54
16.06.15	24,00	-	97,33	77,42	19,91	67,21	66,92	0,29	7,00	5,00	0,16	17,88	-	-	18,24	-	18,24	-	67,06	-	1,20			1,36
17.06.15	24,00	-	88,47	68,21	20,26	66,54	66,19	0,35	7,00	5,00	0,15	18,43	-	-	18,81	-	18,81	-	66,51	-	1,23			1,38
18.06.15	24,00	-	88,92	68,76	20,16	67,10	66,76	0,34	7,00	5,00	0,15	18,34	-	-	18,73	-	18,73	-	67,02	-	1,23			1,38
19.06.15	24,00	-	96,09	75,16	20,93	66,49	66,22	0,27	7,00	5,00	0,16	19,00	-	-	19,38	-	19,38	-	66,29	-	1,26			1,41
20.06.15	24,00	-	99,05	79,62	19,43	66,98	66,66	0,32	7,00	5,00	0,16	17,45	-	-	17,80	-	17,80	-	67,07	-	1,17			1,33
21.06.15	24,00	-	98,11	78,44	19,67	67,44	67,16	0,28	7,00	5,00	0,16	17,71	-	-	18,07	-	18,07	-	67,27	-	1,19			1,35
22.06.15	24,00	-	95,61	77,17	18,44	67,28	67,01	0,27	7,00	5,00	0,16	16,45	-	-	16,79	-	16,79	-	67,12	-	1,10			1,26
23.06.15	24,00	-	97,84	78,58	19,26	67,47	67,21	0,26	7,00	5,00	0,16	17,28	-	-	17,64	-	17,64	-	67,31	-	1,16			1,32
Среднее	24,00	-	98,27	77,00	21,28	66,54	66,25	0,29	7,00	5,00	0,16	19,26	-	-	19,65	-	19,65	-	66,42	-	1,28	-	-	1,44
Итого	744,00		3046,47	2386,85	659,62						5,01	597,13	0,00	0,00	609,15	0,00	609,15	0,00			39,65	0,00	0,00	44,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.05.15 14:00	25564,28	20625,20	4277,27	-	4380,29	-	906,39	-
	24.06.15 12:00	28497,87	22930,09	4846,00	-	4960,46	-	948,97	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,95 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 137,55 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -8,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **746,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» 06 К г.