Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207225 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	77,90	55,33	22,57	65,91	65,43	0,48	7,00	5,00	-0,06	23,94	-	-	24,43	-	24,43	-	65,96	-	1,58			1,52
25.05.15	24,00	-	76,82	55,31	21,51	65,98	65,65	0,33	7,00	5,00	-0,06	22,89	-	-	23,34	-	23,34	-	65,73	-	1,50			1,44
26.05.15	24,00	-	76,42	55,80	20,62	65,19	64,82	0,37	7,00	5,00	-0,06	21,91	-	-	22,34	-	22,34	-	65,06	-	1,42			1,37
27.05.15	24,00	-	77,24	55,95	21,29	65,29	64,95	0,34	7,00	5,00	-0,06	22,51	-	-	22,96	-	22,96	-	65,11	-	1,47			1,41
28.05.15	24,00	-	75,67	55,97	19,70	65,56	65,20	0,36	7,00	5,00	-0,05	20,91	-	-	21,34	-	21,34	-	65,41	-	1,37			1,31
29.05.15	24,00	-	76,47	55,84	20,63	65,39	65,04	0,35	7,00	5,00	-0,05	21,81	-	-	22,25	-	22,25	-	65,25	-	1,42			1,37
30.05.15	24,00	-	74,58	55,66	18,92	65,51	65,14	0,37	7,00	5,00	-0,06	20,18	-	-	20,57	-	20,57	-	65,42	-	1,32			1,26
31.05.15	24,00	-	76,34	55,58	20,76	65,32	64,96	0,36	7,00	5,00	-0,06	22,06	-	-	22,46	-	22,46	-	65,21	-	1,44			1,38
01.06.15	24,00	-	76,91	56,14	20,77	65,29	64,93	0,36	7,00	5,00	-0,06	22,04	-	-	22,47	-	22,47	-	65,17	-	1,44			1,38
02.06.15	24,00	-	79,36	55,50	23,86	65,43	65,06	0,37	7,00	5,00	-0,05	25,09	-	-	25,60	-	25,60	-	65,32	-	1,64			1,58
03.06.15	24,00	-	75,86	56,09	19,77	65,31	64,98	0,33	7,00	5,00	-0,06	21,13	-	-	21,54	-	21,54	-	65,12	-	1,38			1,31
04.06.15	24,00	-	76,14	56,50	19,64	65,10	64,74	0,36	7,00	5,00	-0,07	20,99	-	-	21,38	-	21,38	-	64,98	-	1,37			1,30
05.06.15	24,00	-	75,42	56,37	19,05	65,66	65,25	0,41	7,00	5,00	-0,07	20,40	-	-	20,82	-	20,82	-	65,68	-	1,34			1,28
06.06.15	24,00	-	73,77	56,72	17,05	67,06	66,70	0,36	7,00	5,00	-0,07	18,49	-	-	18,88	-	18,88	-	66,92	-	1,24			1,17
07.06.15	24,00	-	77,34	55,48	21,86	67,10	66,72	0,38	7,00	5,00	-0,06	23,17	-	-	23,64	-	23,64	-	66,99	-	1,55			1,49
08.06.15	24,00	-	76,02	55,99	20,03	67,11	66,77	0,34	7,00	5,00	-0,07	21,43	-	-	21,87	-	21,87	-	66,89	-	1,43			1,37
09.06.15	24,00	-	75,64	57,05	18,59	67,02	66,67	0,35	7,00	5,00	-0,07	20,03	-	-	20,47	-	20,47	-	66,81	-	1,34			1,27
10.06.15	24,00	-	76,92	56,49	20,43	67,05	66,67	0,38	7,00	5,00	-0,07	21,86	-	-	22,31	-	22,31	-	66,92	-	1,47			1,40
11.06.15	24,00	-	76,21	56,44	19,77	67,13	66,76	0,37	7,00	5,00	-0,07	21,19	-	-	21,65	-	21,65	-	66,98	-	1,42			1,35
12.06.15	24,00	-	75,70	57,32	18,38	66,94	66,59	0,35	7,00	5,00	-0,07	19,86	-	-	20,26	-	20,26	-	66,78	-	1,33			1,25
13.06.15	24,00	-	73,08	57,31	15,77	67,19	66,84	0,35	7,00	5,00	-0,08	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	67,03	-	1,16			1,08
14.06.15	24,00	-	75,03	56,85	18,18	67,13	66,75	0,38	7,00	5,00	-0,08	19,70	-	-	20,11	-	20,11	-	67,06	-	1,32			1,24
15.06.15	24,00	-	74,33	56,89	17,44	67,24	66,86	0,38	7,00	5,00	-0,08	19,02	-	-	19,39	-	19,39	-	67,13	-	1,28			1,20
16.06.15	24,00	-	74,77	56,44	18,33	67,00	66,62	0,38	7,00	5,00	-0,07	19,78	-	-	20,23	-	20,23	-	66,86	-	1,32			1,25
17.06.15	24,00	-	67,67	49,52	18,15	66,30	65,83	0,47	7,00	5,00	-0,07	19,54	-	-	19,94	-	19,94	-	66,27	-	1,29			1,23
18.06.15	24,00	-	68,08	49,92	18,16	66,82	66,39	0,43	7,00	5,00	-0,06	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	66,68	-	1,30			1,24
19.06.15	24,00	-	72,30	54,84	17,46	66,23	65,91	0,32	7,00	5,00	-0,07	18,90	-	-	19,27	-	19,27	-	65,95	-	1,25			1,17
20.06.15	24,00	-	75,67	58,12	17,55	66,80	66,40	0,40	7,00	5,00	-0,08	19,12	-	-	19,52	-	19,52	-	66,82	-	1,28			1,20
21.06.15	24,00	-	75,80	57,08	18,72	67,24	66,91	0,33	7,00	5,00	-0,08	20,27	-	-	20,68	-	20,68	-	67,06	-	1,36			1,28
22.06.15	24,00	-	73,66	56,26	17,40	67,07	66,73	0,34	7,00	5,00	-0,08	18,84	-	-	19,23	-	19,23	-	66,88	-	1,26			1,19
23.06.15	24,00	-	74,73	57,37	17,36	67,28	66,94	0,34	7,00	5,00	-0,08	18,88	-	-	19,25	-	19,25	-	67,10	-	1,27			1,19
Среднее	24,00	-	75,22	55,88	19,35	66,34	65,97	0,37	7,00	5,00	-0,07	20,73	-	-	21,15	-	21,15	-	66,21	-	1,37	-	-	1,31
Итого	744,00		2331,85	1732,13	599,72						-2,08	642,78	0,00	0,00	655,77	0,00	655,77	0,00			42,55	0,00	0,00	40,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,61 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 148,08 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -9,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **803,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» 06 15 г.