Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 14,2
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	147,82	118,97	28,85	65,39	60,29	5,10	5,00	4,00	0,55	29,76	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35	-	65,41	0,00	1,95			2,50
25.05.15	24,00	*	148,29	122,61	25,68	65,98	61,08	4,90	5,00	4,00	0,55	26,64	0,00	0,00	27,18	0,00	27,18	-	65,69	0,00	1,75			2,30
26.05.15	24,00	*	152,12	126,33	25,79	65,02	60,45	4,57	5,00	4,00	0,52	26,83	0,00	0,00	27,36	0,00	27,36	-	64,91	0,00	1,74			2,26
27.05.15	24,00	*	115,70	103,73	11,98	65,05	61,82	3,23	5,00	4,00	1,38	13,07	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	-	64,63	0,00	0,84			2,22
28.05.15	24,00	*	146,86	126,21	20,65	65,37	65,00	0,37	5,00	4,00	0,02	21,21	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	64,96	0,00	1,38			1,40
29.05.15	24,00	*	151,38	125,57	25,81	65,22	64,85	0,36	5,00	4,00	0,00	26,62	0,00	0,00	27,14	0,00	27,14	-	64,92	0,00	1,73			1,73
30.05.15	24,00		151,16	122,93	28,22	65,36	64,99	0,37	5,00	4,00	0,00	29,03	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60	-	65,09	0,00	1,89			1,89
31.05.15	24,00		152,24	123,50	28,74	65,22	64,85	0,37	5,00	4,00	0,00	29,55	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	-	64,97	0,00	1,92			1,92
01.06.15	24,00	*	150,62	125,18	25,45	65,21	64,84	0,37	5,00	4,00	0,00	26,24	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	-	64,97	0,00	1,70			1,71
02.06.15	24,00		149,80	125,16	24,64	65,20	64,84	0,36	5,00	4,00	0,00	25,47	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	-	64,96	0,00	1,65			1,65
03.06.15	24,00	*	148,09	125,39	22,71	65,20	64,84	0,35	5,00	4,00	0,00	23,49	0,00	0,00	23,95	0,00	23,95	-	64,89	0,00	1,52			1,53
04.06.15	24,00	*	151,52	125,86	25,66	64,90	64,52	0,38	5,00	4,00	0,01	26,42	0,00	0,00	26,93	0,00	26,93	-	64,66	0,00	1,71			1,72
05.06.15	24,00	*	149,86	125,74	24,12	65,23	64,84	0,38	5,00	4,00	0,00	24,97	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	-	64,95	0,00	1,62			1,62
06.06.15	24,00	*	151,25	125,13	26,12	66,89	66,52	0,37	5,00	4,00	0,00	26,98	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54	-	66,63	0,00	1,80			1,80
07.06.15	24,00	*	48,48	42,81	5,67	66,92	66,57	0,35	5,00	4,00	0,00	5,95	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08	-	66,51	0,00	0,40			0,40
08.06.15	24,00	*	85,25	69,30	15,95	66,88	66,49	0,40	5,00	4,00	0,01	16,35	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	66,62	0,00	1,09			1,10
09.06.15	24,00	*	151,83	126,68	25,15	66,89	66,52	0,37	5,00	4,00	0,01	25,91	0,00	0,00	26,44	0,00	26,44	-	66,51	0,00	1,72			1,73
10.06.15	24,00	*	149,43	125,80	23,62	66,87	66,48	0,40	5,00	4,00	0,01	24,44	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	66,54	0,00	1,63			1,63
11.06.15	24,00		151,26	125,32	25,93	67,01	66,64	0,37	5,00	4,00	0,00	26,78	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	-	66,72	0,00	1,79			1,79
12.06.15	24,00		150,07	126,86	23,21	66,84	66,47	0,37	5,00	4,00	-0,01	24,25	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	-	66,55	0,00	1,61			1,60
13.06.15	24,00		148,51	126,49	22,02	66,98	66,62	0,36	5,00	4,00	-0,02	23,09	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	-	66,67	0,00	1,54			1,52
14.06.15	24,00		150,34	125,54	24,80	67,09	66,73	0,36	5,00	4,00	-0,02	25,95	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	66,86	0,00	1,74			1,71
15.06.15	24,00		150,16	125,73	24,43	67,01	66,64	0,37	5,00	4,00	0,00	25,32	0,00	0,00	25,84	0,00	25,84	-	66,78	0,00	1,69			1,69
16.06.15	24,00	*	150,67	126,50	24,17	67,00	66,62	0,38	5,00	4,00	0,00	25,10	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62	-	66,72	0,00	1,67			1,67
17.06.15	24,00		133,03	106,98	26,05	66,37	65,92	0,45	5,00	4,00	-0,03	27,26	0,00	0,00	27,82	0,00	27,82	-	66,22	0,00	1,81			1,78
18.06.15	24,00		130,43	107,85	22,58	66,82	66,40	0,42	5,00	4,00	0,00	23,42	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	66,52	0,00	1,56			1,56
19.06.15	24,00		141,03	118,02	23,01	66,60	66,23	0,37	5,00	4,00	-0,03	24,25	0,00	0,00	24,74	0,00	24,74	-	66,29	0,00	1,61			1,58
20.06.15	24,00		151,52	127,64	23,89	66,35	65,96	0,39	5,00	4,00	-0,02	25,02	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	-	66,26	0,00	1,66			1,64
21.06.15	24,00		150,46	126,28	24,19	67,10	66,75	0,36	5,00	4,00	0,00	24,96	0,00	0,00	25,48	0,00	25,48	-	66,82	0,00	1,67			1,67
22.06.15	24,00		147,32	123,33	23,99	67,03	66,68	0,35	5,00	4,00	-0,01	24,86	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38	-	66,75	0,00	1,66			1,65
23.06.15	24,00		148,21	125,56	22,65	67,19	66,84	0,35	5,00	4,00	0,01	23,37	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	-	66,89	0,00	1,56			1,57
Среднее	24,00	-	142,09	118,68	23,41	66,20	65,30	0,90	5,00	4,00	0,09	24,28	-	-	24,76	-	24,76	-	65,93	-	1,60	-	-	1,69
Итого	744,00		4404,71	3678,98	725,73						2,93	752,53	0,00	0,00	767,70	0,00	767,70	0,00			49,60	0,00	0,00	52,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.05.15 11:00	95442,63	78246,04	20528,43	0,00	20997,47	0,00	3686,80	-
	24.06.15 11:00	99700,82	81808,47	21250,04	0,00	21733,63	0,00	3736,48	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,20 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 173,35 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -10,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **941,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.