Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	95,90	77,39	18,51	63,57	63,27	0,30	7,00	5,00	-0,11	20,64	-	-	21,01	-	21,01	-	63,67	-	1,32			1,21
25.05.15	24,00	-	94,41	77,28	17,13	63,72	63,53	0,19	7,00	5,00	-0,11	19,24	-	-	19,56	-	19,56	-	63,40	-	1,22			1,11
26.05.15	24,00	-	94,91	77,96	16,95	63,03	62,79	0,24	7,00	5,00	-0,11	19,04	-	-	19,37	-	19,37	-	62,93	-	1,20			1,09
27.05.15	24,00	-	94,45	78,45	16,00	63,09	62,89	0,20	7,00	5,00	-0,11	18,08	-	-	18,42	-	18,42	-	62,85	-	1,14			1,03
28.05.15	24,00	-	94,16	78,00	16,16	63,30	63,07	0,23	7,00	5,00	-0,11	18,24	-	-	18,56	-	18,56	-	63,16	-	1,15			1,05
29.05.15	24,00	-	95,13	78,08	17,05	63,18	62,96	0,22	7,00	5,00	-0,11	19,12	-	-	19,49	-	19,49	-	63,04	-	1,20			1,10
30.05.15	24,00	-	92,78	77,61	15,17	63,29	63,05	0,24	7,00	5,00	-0,11	17,26	-	-	17,56	-	17,56	-	63,21	-	1,09			0,98
31.05.15	24,00	-	94,29	77,71	16,58	63,13	62,90	0,23	7,00	5,00	-0,10	18,60	-	-	18,95	-	18,95	-	63,00	-	1,17			1,07
01.06.15	24,00	-	95,06	78,32	16,74	63,09	62,86	0,23	7,00	5,00	-0,11	18,84	-	-	19,18	-	19,18	-	62,94	-	1,19			1,08
02.06.15	24,00	-	94,56	78,36	16,20	63,21	62,98	0,23	7,00	5,00	-0,11	18,34	-	-	18,66	-	18,66	-	63,13	-	1,16			1,05
03.06.15	24,00	-	95,38	77,88	17,50	63,18	62,96	0,22	7,00	5,00	-0,11	19,64	-	-	19,99	-	19,99	-	63,03	-	1,24			1,13
04.06.15	24,00	-	95,79	78,69	17,10	62,90	62,66	0,24	7,00	5,00	-0,11	19,27	-	-	19,61	-	19,61	-	62,79	-	1,21			1,10
05.06.15	24,00	-	93,86	78,38	15,48	63,37	63,12	0,25	7,00	5,00	-0,11	17,60	-	-	17,92	-	17,92	-	63,30	-	1,12			1,00
06.06.15	24,00	-	94,98	78,29	16,69	64,82	64,57	0,25	7,00	5,00	-0,12	18,81	-	-	19,20	-	19,20	-	64,70	-	1,22			1,10
07.06.15	24,00	-	94,26	77,72	16,54	64,76	64,53	0,23	7,00	5,00	-0,11	18,63	-	-	18,99	-	18,99	-	64,61	-	1,20			1,10
08.06.15	24,00	-	94,13	77,61	16,52	64,82	64,60	0,22	7,00	5,00	-0,11	18,60	-	-	18,97	-	18,97	-	64,60	-	1,20			1,09
09.06.15	24,00	-	94,97	78,95	16,02	64,79	64,59	0,20	7,00	5,00	-0,11	18,20	-	-	18,53	-	18,53	-	64,51	-	1,17			1,06
10.06.15	24,00	-	95,35	78,37	16,98	64,76	64,53	0,23	7,00	5,00	-0,12	19,18	-	-	19,55	-	19,55	-	64,59	-	1,24			1,12
11.06.15	24,00	-	94,48	78,37	16,11	64,84	64,61	0,23	7,00	5,00	-0,12	18,29	-	-	18,62	-	18,62	-	64,67	-	1,19			1,07
12.06.15	24,00	-	93,72	79,44	14,28	64,70	64,47	0,23	7,00	5,00	-0,11	16,45	-	-	16,75	-	16,75	-	64,53	-	1,06			0,95
13.06.15	24,00	-	92,26	78,81	13,45	65,03	64,79	0,24	7,00	5,00	-0,12	15,60	-	-	15,89	-	15,89	-	64,90	-	1,01			0,90
14.06.15	24,00	-	93,41	78,72	14,69	64,99	64,74	0,25	7,00	5,00	-0,12	16,83	-	-	17,16	-	17,16	-	64,94	-	1,09			0,98
15.06.15	24,00	-	95,08	78,39	16,69	65,04	64,81	0,23	7,00	5,00	-0,12	18,89	-	-	19,27	-	19,27	-	64,89	-	1,23			1,11
16.06.15	24,00	-	92,69	78,38	14,31	64,69	64,46	0,23	7,00	5,00	-0,11	16,44	-	-	16,73	-	16,73	-	64,54	-	1,06			0,95
17.06.15	24,00	-	84,90	68,67	16,23	63,79	63,48	0,31	7,00	5,00	-0,10	18,16	-	-	18,47	-	18,47	-	63,80	-	1,16			1,06
18.06.15	24,00	-	86,26	69,12	17,14	64,32	64,05	0,27	7,00	5,00	-0,11	19,16	-	-	19,49	-	19,49	-	64,18	-	1,23			1,12
19.06.15	24,00	-	90,16	75,66	14,50	64,01	63,79	0,22	7,00	5,00	-0,11	16,62	-	-	16,91	-	16,91	-	63,78	-	1,06			0,95
20.06.15	24,00	-	92,94	80,30	12,64	64,60	64,34	0,26	7,00	5,00	-0,12	14,83	-	-	15,09	-	15,09	-	64,63	-	0,96			0,84
21.06.15	24,00	-	93,33	78,79	14,54	65,14	64,93	0,21	7,00	5,00	-0,11	16,63	-	-	16,96	-	16,96	-	64,97	-	1,08			0,97
22.06.15	24,00	-	91,73	77,50	14,23	64,96	64,74	0,22	7,00	5,00	-0,12	16,39	-	-	16,69	-	16,69	-	64,76	-	1,06			0,94
23.06.15	24,00	-	91,56	79,24	12,32	65,12	64,91	0,21	7,00	5,00	-0,12	14,54	-	-	14,78	-	14,78	-	64,94	-	0,94			0,82
Среднее	24,00	-	93,45	77,63	15,82	64,10	63,87	0,23	7,00	5,00	-0,11	17,94	-	-	18,27	-	18,27	-	63,97	-	1,15	-	-	1,04
Итого	744,00		2896,89	2406,44	490,45						-3,46	556,16	0,00	0,00	566,33	0,00	566,33	0,00			35,57	0,00	0,00	32,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	5068,94	4066,07	1108,68	-	1128,37	-	129,51	
	24.06.15 12:00	7866,39	6392,19	1643,55	-	1673,05	-	160,38	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,03 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 127,88 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -7,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **694,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 06 18 г.
печать энергосбыта