

Абонент: ЖКО2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабучина 107 / СЛО+ГВС  
 Обслуживающая организация: АО Доктепленко  
 Исполнитель: Обуховский ЭИД

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах: ВК7-207709-Ч(С)0515:БК  
 Вычислитель: ВК7-7 № 207709  
 Поданы: тр.(M1): расходомер: ПРМ 40 Smln= 0.1 Smax= 45  
 Обран: тр.(M2): расходомер: ПРМ 40 Smln= 0.1 Smax= 45  
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРМ 32 Smln= 0.067 Smax= 30  
 тр.Цикл.ГВС(M4): расходомер: Smln= Smax=  
 тр.подл.ГВС(M5): расходомер: Smln= Smax=

Договорные нагрузки, ккал/час: Qот=0.321 Qвент=0 Qгек.пот.=0 Qгвк=0.1518  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qгвк.ср.= Qгвк.ср.= Qгвк.ср.=  
 Договорные расходы (гр.сут.): T(сут): Qот=96.72 Qвент=0 Qгек.пот.=0 Qгвк=27.6  
 Батикское потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Режим (смена): 3001  
 Смена подключения: Девушкиная

Телефон:  
 Договор: 8562.0381  
 Строит. адрес: Бабучина 107  
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ГВС  
 Код УТЭ:  
 Рассмотреть совместно с УТЭ:  
 график: 150/70

Тех. гр.С= 14.2

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплопотери Q общ.
			M1	M2	dm	T1	T2	GT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	div3	div4	T3	T4	Qгвк общ.	Qгвк кал.	Qгвк гкал.						
24.05.15	24.00	-	60.60	38.44	22.16	64.38	63.66	0.72	7.00	5.00	0.03	22.17	-	-	22.60	-	-	64.38	-	1.43	Гкал	Гкал	1.46						
25.05.15	24.00	-	57.68	38.39	19.29	64.43	63.90	0.53	7.00	5.00	0.03	19.29	-	-	19.66	-	-	64.08	-	1.24	Гкал	Гкал	1.27						
26.05.15	24.00	-	58.37	38.69	19.68	63.71	63.16	0.55	7.00	5.00	0.03	19.68	-	-	20.06	-	-	63.48	-	1.25	Гкал	Гкал	1.28						
27.05.15	24.00	-	57.51	38.89	18.62	63.78	63.23	0.55	7.00	5.00	0.03	18.63	-	-	18.96	-	-	63.51	-	1.18	Гкал	Гкал	1.21						
28.05.15	24.00	-	57.03	38.67	18.36	64.01	63.44	0.57	7.00	5.00	0.03	18.34	-	-	18.68	-	-	63.74	-	1.17	Гкал	Гкал	1.20						
30.05.15	24.00	-	55.64	38.76	16.88	63.87	63.31	0.56	7.00	5.00	0.03	16.86	-	-	17.17	-	-	63.60	-	1.07	Гкал	Гкал	1.10						
31.05.15	24.00	-	57.92	38.42	19.50	64.01	63.41	0.60	7.00	5.00	0.02	19.52	-	-	19.87	-	-	63.84	-	1.25	Гкал	Гкал	1.27						
01.06.15	24.00	-	56.65	38.55	18.10	63.81	63.25	0.56	7.00	5.00	0.03	18.08	-	-	18.41	-	-	63.59	-	1.15	Гкал	Гкал	1.18						
02.06.15	24.00	-	57.14	38.85	18.29	63.77	63.21	0.56	7.00	5.00	0.03	18.24	-	-	18.58	-	-	63.53	-	1.16	Гкал	Гкал	1.19						
03.06.15	24.00	-	56.70	38.84	17.86	63.89	63.32	0.57	7.00	5.00	0.03	17.85	-	-	18.19	-	-	63.67	-	1.14	Гкал	Гкал	1.29						
04.06.15	24.00	-	58.59	38.68	19.91	63.83	63.30	0.53	7.00	5.00	0.03	19.94	-	-	20.32	-	-	63.59	-	1.06	Гкал	Гкал	1.09						
05.06.15	24.00	-	55.82	39.11	16.71	63.55	63.00	0.55	7.00	5.00	0.03	16.72	-	-	17.04	-	-	63.29	-	1.22	Гкал	Гкал	1.18						
06.06.15	24.00	-	55.48	38.87	17.95	64.08	63.49	0.59	7.00	5.00	0.03	17.94	-	-	18.29	-	-	63.90	-	1.15	Гкал	Гкал	1.18						
07.06.15	24.00	-	57.22	38.60	18.62	65.48	64.89	0.59	7.00	5.00	0.02	18.67	-	-	18.98	-	-	65.31	-	1.09	Гкал	Гкал	1.25						
08.06.15	24.00	-	60.09	38.56	21.53	65.52	64.98	0.54	7.00	5.00	0.02	21.60	-	-	19.03	-	-	65.23	-	1.22	Гкал	Гкал	1.43						
09.06.15	24.00	-	59.08	39.20	19.88	65.47	64.95	0.52	7.00	5.00	0.02	19.97	-	-	20.34	-	-	65.13	-	1.41	Гкал	Гкал	1.32						
10.06.15	24.00	-	58.43	38.96	19.47	65.47	64.90	0.57	7.00	5.00	0.02	19.50	-	-	19.89	-	-	65.29	-	1.27	Гкал	Гкал	1.30						
11.06.15	24.00	-	56.76	38.95	17.81	65.55	64.98	0.57	7.00	5.00	0.03	17.89	-	-	18.23	-	-	65.12	-	1.19	Гкал	Гкал	1.21						
12.06.15	24.00	-	57.56	39.38	18.18	65.40	64.85	0.55	7.00	5.00	0.02	18.22	-	-	18.57	-	-	65.12	-	1.13	Гкал	Гкал	1.15						
13.06.15	24.00	-	57.57	39.03	18.54	65.73	65.17	0.56	7.00	5.00	0.02	18.60	-	-	18.95	-	-	65.47	-	1.24	Гкал	Гкал	1.21						
14.06.15	24.00	-	56.22	39.06	17.16	65.68	65.11	0.57	7.00	5.00	0.02	17.26	-	-	17.59	-	-	65.47	-	1.13	Гкал	Гкал	1.15						
15.06.15	24.00	-	55.88	38.98	16.90	65.73	65.16	0.57	7.00	5.00	0.03	16.94	-	-	17.22	-	-	65.48	-	1.11	Гкал	Гкал	1.04						
16.06.15	24.00	-	54.47	38.96	15.51	65.39	64.81	0.58	7.00	5.00	0.03	15.54	-	-	15.87	-	-	65.05	-	1.01	Гкал	Гкал	1.27						
17.06.15	24.00	-	53.44	34.14	19.30	64.60	63.90	0.70	7.00	5.00	0.03	19.27	-	-	19.66	-	-	64.43	-	1.24	Гкал	Гкал	1.10						
18.06.15	24.00	-	50.83	34.36	16.47	65.12	64.46	0.66	7.00	5.00	0.04	16.38	-	-	16.72	-	-	64.85	-	1.06	Гкал	Гкал	1.10						
19.06.15	24.00	-	54.64	37.48	17.16	64.69	64.16	0.53	7.00	5.00	0.03	17.17	-	-	17.48	-	-	64.32	-	1.10	Гкал	Гкал	1.13						
20.06.15	24.00	-	56.43	39.70	16.73	65.33	64.70	0.63	7.00	5.00	0.03	16.74	-	-	17.06	-	-	65.30	-	1.09	Гкал	Гкал	1.12						
21.06.15	24.00	-	59.45	39.02	20.43	65.83	65.29	0.54	7.00	5.00	0.03	20.49	-	-	20.89	-	-	65.60	-	1.35	Гкал	Гкал	1.37						
22.06.15	24.00	-	57.05	38.40	18.65	65.64	65.11	0.53	7.00	5.00	0.02	18.71	-	-	19.08	-	-	65.37	-	1.22	Гкал	Гкал	1.25						
23.06.15	24.00	-	57.59	39.10	18.49	65.82	65.27	0.55	7.00	5.00	0.03	18.55	-	-	18.92	-	-	65.56	-	1.22	Гкал	Гкал	1.24						
Среднее	24.00	-	56.92	38.51	18.41	64.81	64.24	0.57	7.00	5.00	0.03	18.43	-	-	18.79	-	-	64.57	-	1.19	Гкал	Гкал	1.22						
Итого	744.00	-	1764.66	1193.91	570.75	628.88	628.88	0.00	571.39	0.00	582.39	0.00	582.39	0.00	582.39	0.00	582.39	64.57	0.00	36.91	0.00	37.74							

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)		M2(T)		M3(T)		M4(T)		V3(M3)		V4(M3)		Общ.отток (Гкал)		Труд.ч	
	25.05.15 12:00	24.06.15 11:00	18150.18	15868.72	15868.57	15487.87	15809.72	15809.72	265.56	265.56	30.77	30.77	30.77	30.77	30.77	30.77	30.77	30.77

Период расчета по среднему: 25.05.15 12:00 - 24.06.15 11:00

Корректировка на температуру холодной воды: 14.2 °C = -8.11 Кал/кВт.ч

Корректировка на температурный коэффициент: 1.3151

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 713.90 кВт.ч

Объем теплотехнической, расчетной по среднему: 8.33 Кал/кВт.ч

Период превышения t2: 131.51 Кал/кВт.ч

Корректировка на температурный коэффициент: 1.3151

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 713.90 кВт.ч



«Фирма Энергообъект»  
 Унитарное предприятие  
 Отдел эксплуатации КУУЭТ  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУЭТ

«Абонент»  
 [Signature]