Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00		163,15	125,69	37,46	64,69	63,14	1,55	5,00	4,00	0,81	27,81	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	-	65,07	0,00	1,81			2,62
25.05.15	24,00		161,51	125,21	36,29	65,06	63,58	1,48	5,00	4,00	0,82	26,56	0,00	0,00	27,09	0,00	27,09	-	65,14	0,00	1,73			2,55
26.05.15	24,00		159,96	126,28	33,68	64,19	62,78	1,41	5,00	4,00	0,81	23,84	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	-	64,33	0,00	1,53			2,34
27.05.15	24,00		159,61	126,81	32,80	64,27	62,86	1,42	5,00	4,00	0,81	22,97	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	-	64,37	0,00	1,48			2,29
28.05.15	24,00		158,52	126,19	32,33	64,48	63,05	1,43	5,00	4,00	0,81	22,59	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	64,57	0,00	1,46			2,27
29.05.15	24,00		158,79	126,60	32,19	64,33	62,91	1,42	5,00	4,00	0,80	22,56	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	64,46	0,00	1,45			2,25
30.05.15	24,00		157,09	125,14	31,95	64,44	63,01	1,43	5,00	4,00	0,80	22,32	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	64,61	0,00	1,44			2,24
31.05.15	24,00		159,54	125,80	33,74	64,28	62,86	1,42	5,00	4,00	0,80	24,05	0,00	0,00	24,52	0,00	24,52	-	64,41	0,00	1,55			2,35
01.06.15	24,00		161,14	126,72	34,43	64,27	62,86	1,41	5,00	4,00	0,81	24,67	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	64,42	0,00	1,59			2,39
02.06.15	24,00		158,53	126,69	31,84	64,31	62,91	1,40	5,00	4,00	0,81	22,05	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	64,48	0,00	1,42			2,23
03.06.15	24,00		160,03	126,28	33,75	64,35	62,97	1,38	5,00	4,00	0,81	23,86	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32	-	64,47	0,00	1,54			2,35
04.06.15	24,00		157,91	127,47	30,43	64,00	62,60	1,39	5,00	4,00	0,81	20,60	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	64,11	0,00	1,32			2,13
05.06.15	24,00		158,50	126,82	31,68	64,39	62,97	1,42	5,00	4,00	0,81	21,82	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	-	64,56	0,00	1,41			2,22
06.06.15	24,00		159,17	126,49	32,68	66,01	64,54	1,47	5,00	4,00	0,84	22,80	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	-	66,17	0,00	1,51			2,35
07.06.15	24,00		158,71	125,95	32,77	65,96	64,50	1,46	5,00	4,00	0,84	22,85	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	66,05	0,00	1,51			2,35
08.06.15	24,00		157,60	125,65	31,95	66,05	64,59	1,46	5,00	4,00	0,83	22,22	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	-	66,14	0,00	1,47			2,30
09.06.15	24,00		160,10	127,92	32,18	65,93	64,49	1,44	5,00	4,00	0,83	22,50	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	65,95	0,00	1,48			2,31
10.06.15	24,00		159,29	127,07	32,22	65,94	64,47	1,47	5,00	4,00	0,83	22,47	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	66,10	0,00	1,49			2,31
11.06.15	24,00		159,07	126,73	32,34	66,03	64,56	1,47	5,00	4,00	0,83	22,58	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	66,13	0,00	1,49			2,32
12.06.15	24,00		160,69	128,15	32,54	65,88	64,43	1,45	5,00	4,00	0,83	22,76	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	-	66,01	0,00	1,50			2,33
13.06.15	24,00		157,48	127,27	30,21	66,14	64,71	1,42	5,00	4,00	0,83	20,40	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	66,25	0,00	1,35			2,18
14.06.15	24,00		158,18	127,06	31,12	66,19	64,78	1,41	5,00	4,00	0,83	21,33	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	66,39	0,00	1,42			2,24
15.06.15	24,00		158,47	126,88	31,59	66,16	64,75	1,41	5,00	4,00	0,82	21,88	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	66,26	0,00	1,45			2,27
16.06.15	24,00		158,83	128,04	30,80	65,96	64,51	1,45	5,00	4,00	0,83	21,02	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	66,09	0,00	1,39			2,22
17.06.15	24,00		143,20	110,52	32,68	65,14	63,55	1,59	5,00	4,00	0,82	22,75	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	65,41	0,00	1,49			2,31
18.06.15	24,00		142,65	111,12	31,52	65,62	64,03	1,59	5,00	4,00	0,82	21,66	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	65,71	0,00	1,42			2,25
19.06.15	24,00		152,21	120,70	31,50	65,34	63,87	1,47	5,00	4,00	0,80	21,94	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	65,44	0,00	1,44			2,24
20.06.15	24,00		158,36	129,42	28,94	65,57	64,16	1,41	5,00	4,00	0,81	19,36	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	65,88	0,00	1,28			2,08
21.06.15	24,00		161,12	127,56	33,56	66,23	64,85	1,39	5,00	4,00	0,83	23,75	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	-	66,35	0,00	1,58			2,40
22.06.15	24,00		154,40	125,01	29,39	66,10	64,73	1,38	5,00	4,00	0,82	19,68	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	66,18	0,00	1,30			2,12
23.06.15	24,00		156,03	127,08	28,95	66,28	64,91	1,37	5,00	4,00	0,83	19,14	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	66,40	0,00	1,27			2,10
Среднее	24,00	-	157,74	125,49	32,24	65,28	63,84	1,44	5,00	4,00	0,82	22,48	-	-	22,92	-	22,92	-	65,42	-	1,47	-	-	2,29
Итого	744,00		4889,82	3890,31	999,51						25,35	696,79	0,00	0,00	710,63	0,00	710,63	0,00			45,56	0,00	0,00	70,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс,(Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 11:00	105673,24	86214,60	17717,72	0,00	18114,30	0,00	3441,93	-
	24.06.15 11:00	110396,35	89979,59	18382,63	0,00	18792,43	0,00	3509,96	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,29 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 160,46 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -9,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **871,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать по требованию

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» 06 15 г.