Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,44

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	43,54	31,18	12,36	66,59	56,64	9,95	7,00	5,00	0,22	13,62	-	-	13,88	-	13,88	-	67,18	-	0,91			1,14
25.05.15	24,00	-	45,36	35,80	9,56	68,77	59,72	9,05	7,00	5,00	0,25	10,69	-	-	10,93	-	10,93	-	68,90	-	0,74			0,98
26.05.15	24,00	-	51,69	41,41	10,28	69,08	61,02	8,06	7,00	5,00	0,24	11,66	-	-	11,92	-	11,92	-	69,38	-	0,81			1,05
27.05.15	24,00	-	51,68	42,67	9,01	69,72	61,78	7,94	7,00	5,00	0,25	10,30	-	-	10,53	-	10,53	-	69,98	-	0,72			0,97
28.05.15	24,00	-	48,71	39,99	8,72	69,05	60,37	8,68	7,00	5,00	0,27	9,86	-	-	10,08	-	10,08	-	69,41	-	0,69			0,95
29.05.15	24,00	-	48,51	39,61	8,90	68,61	59,75	8,86	7,00	5,00	0,27	10,02	-	-	10,24	-	10,24	-	68,92	-	0,69			0,97
30.05.15	24,00	-	49,45	39,67	9,78	67,39	58,88	8,51	7,00	5,00	0,26	10,95	-	-	11,17	-	11,17	-	67,66	-	0,74			1,00
31.05.15	24,00	-	49,39	39,82	9,57	67,45	58,94	8,51	7,00	5,00	0,26	10,69	-	-	10,90	-	10,90	-	67,88	-	0,73			0,99
01.06.15	24,00	-	50,08	40,87	9,21	67,96	63,93	4,03	7,00	5,00	0,08	10,48	-	-	10,69	-	10,69	-	68,40	-	0,72			0,79
02.06.15	24,00	-	50,27	41,59	8,68	68,29	67,59	0,70	7,00	5,00	-0,05	9,85	-	-	10,06	-	10,06	-	68,64	-	0,68			0,62
03.06.15	24,00	-	51,90	41,90	10,00	69,94	69,19	0,75	7,00	5,00	-0,07	11,33	-	-	11,58	-	11,58	-	70,42	-	0,80			0,73
04.06.15	24,00	-	51,38	41,67	9,71	69,00	68,28	0,72	7,00	5,00	-0,06	10,95	-	-	11,20	-	11,20	-	69,31	-	0,76			0,70
05.06.15	24,00	-	51,95	41,65	10,30	68,63	67,90	0,73	7,00	5,00	-0,06	11,55	-	-	11,78	-	11,78	-	69,01	-	0,80			0,74
06.06.15	24,00	-	50,38	41,24	9,14	67,93	67,22	0,71	7,00	5,00	-0,05	10,29	-	-	10,50	-	10,50	-	68,30	-	0,70			0,65
07.06.15	24,00	-	51,00	41,51	9,49	67,60	66,85	0,75	7,00	5,00	-0,05	10,67	-	-	10,89	-	10,89	-	68,16	-	0,73			0,68
08.06.15	24,00	-	52,56	42,68	9,88	68,88	68,17	0,71	7,00	5,00	-0,06	11,10	-	-	11,35	-	11,35	-	69,24	-	0,77			0,71
09.06.15	24,00	-	52,92	43,89	9,03	69,44	68,73	0,71	7,00	5,00	-0,06	10,29	-	-	10,52	-	10,52	-	69,81	-	0,72			0,66
10.06.15	24,00	-	53,62	43,68	9,94	70,06	69,36	0,70	7,00	5,00	-0,06	11,15	-	-	11,39	-	11,39	-	70,36	-	0,79			0,73
11.06.15	24,00	-	52,76	44,07	8,69	69,85	69,16	0,69	7,00	5,00	-0,06	9,98	-	-	10,18	-	10,18	-	70,08	-	0,70			0,64
12.06.15	24,00	-	52,28	43,71	8,57	68,30	67,64	0,66	7,00	5,00	-0,05	9,69	-	-	9,88	-	9,88	-	68,60	-	0,67			0,62
13.06.15	24,00	-	52,43	43,73	8,70	67,45	66,81	0,64	7,00	5,00	-0,05	9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,81	-	0,67			0,62
14.06.15	24,00	-	52,48	44,38	8,10	67,63	67,00	0,63	7,00	5,00	-0,05	9,20	-	-	9,39	-	9,39	-	67,97	-	0,62			0,58
15.06.15	24,00	-	53,35	44,80	8,55	69,08	68,45	0,63	7,00	5,00	-0,05	9,70	-	-	9,90	-	9,90	-	69,19	-	0,67			0,62
16.06.15	24,00	-	53,26	44,12	9,14	70,82	70,14	0,68	7,00	5,00	-0,05	10,29	-	-	10,53	-	10,53	-	70,97	-	0,73			0,68
17.06.15	24,00	-	51,86	43,02	8,84	70,60	69,87	0,73	7,00	5,00	-0,06	10,06	-	-	10,30	-	10,30	-	70,86	-	0,71			0,66
18.06.15	24,00	-	51,02	43,61	7,41	71,13	70,48	0,65	7,00	5,00	-0,04	8,43	-	-	8,64	-	8,64	-	71,14	-	0,60			0,56
19.06.15	24,00	-	47,50	39,14	8,36	71,18	70,55	0,63	7,00	5,00	-0,04	9,37	-	-	9,59	-	9,59	-	70,83	-	0,66			0,62
20.06.15	24,00	-	9,49	0,00	9,49	62,64	40,22	22,42	7,00	5,00	-0,01	9,89	-	-	10,05	-	10,05	-	60,95	-	0,60			0,60
21.06.15	24,00	-	9,02	0,00	9,02	62,33	39,16	23,17	7,00	5,00	-0,01	9,40	-	-	9,56	-	9,56	-	60,58	-	0,57			0,56
22.06.15	24,00	-	9,51	0,00	9,51	63,65	41,20	22,45	7,00	5,00	-0,01	9,98	-	-	10,16	-	10,16	-	61,81	-	0,62			0,60
23.06.15	24,00	-	10,60	0,00	10,60	63,99	41,68	22,31	7,00	5,00	-0,01	11,07	-	-	11,26	-	11,26	-	62,37	-	0,69			0,68
Среднее	24,00	-	45,48	36,17	9,31	68,16	62,47	5,69	7,00	5,00	0,03	10,40	-	-	10,61	-	10,61	-	68,20	-	0,71	-	-	0,74
Итого	744,00		1409,95	1121,41	288,54						1,88	322,29	0,00	0,00	329,03	0,00	329,03	0,00			21,99	0,00	0,00	23,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.06.15 13:00	21143,67	18298,79	3680,69	-	3742,16	-	638,30	-
	24.06.15 12:00	22094,96	19048,84	3904,44	-	3970,57	-	652,51	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,97 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 74,30 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °C = -4,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **403,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» 06 15 г.