Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15831
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	154,84	135,21	19,63	67,44	67,19	0,25	7,20	3,90	0,06	19,41	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	-	67,57	0,00	1,31			1,37
25.05.15	24,00	*	153,58	134,73	18,85	67,68	67,50	0,18	7,20	3,90	0,07	18,33	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	67,40	0,00	1,24			1,31
26.05.15	24,00	*	156,10	135,64	20,46	66,73	66,56	0,18	7,20	3,90	0,08	19,83	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	66,60	0,00	1,32			1,40
27.05.15	24,00	*	154,94	136,09	18,85	66,83	66,65	0,19	7,20	3,90	0,09	18,03	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	-	66,57	0,00	1,20			1,30
28.05.15	24,00	*	153,94	135,44	18,50	67,15	66,94	0,20	7,20	3,90	0,11	17,51	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	66,90	0,00	1,17			1,28
29.05.15	24,00	*	156,00	135,38	20,62	66,94	66,75	0,19	7,20	3,90	0,12	19,44	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	66,81	0,00	1,30			1,42
30.05.15	24,00	*	151,26	134,02	17,23	67,07	66,86	0,21	7,20	3,90	0,09	16,44	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	66,93	0,00	1,10			1,19
31.05.15	24,00	*	153,12	135,07	18,06	66,91	66,68	0,23	7,20	3,90	0,09	17,43	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	-	66,69	0,00	1,16			1,25
01.06.15	24,00	*	156,26	136,08	20,17	66,99	66,65	0,34	7,20	3,90	0,11	19,38	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	66,68	0,00	1,29			1,41
02.06.15	24,00	*	153,85	135,80	18,05	66,87	66,68	0,19	7,20	3,90	0,10	17,20	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	66,72	0,00	1,15			1,24
03.06.15	24,00	*	154,76	135,79	18,97	66,83	66,62	0,22	7,20	3,90	0,11	17,98	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35	-	66,60	0,00	1,20			1,31
04.06.15	24,00	*	155,19	136,44	18,75	66,85	66,37	0,48	7,20	3,90	0,15	17,75	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	66,32	0,00	1,18			1,33
05.06.15	24,00	*	155,07	135,91	19,16	67,07	66,85	0,23	7,20	3,90	0,12	18,03	0,00	0,00	18,41	0,00	18,41	-	66,89	0,00	1,21			1,33
06.06.15	24,00	*	152,00	135,60	16,40	68,70	68,49	0,21	7,20	3,90	0,12	15,27	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	-	68,46	0,00	1,05			1,17
07.06.15	24,00	*	155,19	135,23	19,95	68,63	68,42	0,21	7,20	3,90	0,12	18,77	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	-	68,35	0,00	1,28			1,41
08.06.15	24,00	*	153,97	135,01	18,96	68,71	68,50	0,22	7,20	3,90	0,13	17,75	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	68,36	0,00	1,21			1,34
09.06.15	24,00	*	156,74	136,87	19,87	68,63	68,42	0,20	7,20	3,90	0,13	18,53	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93	-	68,31	0,00	1,27			1,40
10.06.15	24,00	*	155,14	136,15	18,99	68,61	68,40	0,22	7,20	3,90	0,14	17,62	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	68,37	0,00	1,21			1,34
11.06.15	24,00	*	153,41	135,92	17,49	68,74	68,51	0,23	7,20	3,90	0,13	16,26	0,00	0,00	16,61	0,00	16,61	-	68,41	0,00	1,11			1,24
12.06.15	24,00	*	154,66	137,15	17,51	68,52	68,30	0,21	7,20	3,90	0,13	16,30	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	68,28	0,00	1,11			1,24
13.06.15	24,00	*	151,38	136,25	15,12	68,74	68,55	0,19	7,20	3,90	0,12	13,94	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	-	68,49	0,00	0,96			1,08
14.06.15	24,00	*	155,28	136,08	19,20	68,70	68,50	0,20	7,20	3,90	0,12	17,98	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	68,67	0,00	1,24			1,36
15.06.15	24,00	*	154,98	135,91	19,08	68,76	68,55	0,21	7,20	3,90	0,12	17,88	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	68,54	0,00	1,23			1,35
16.06.15	24,00	*	154,99	136,97	18,02	68,62	68,37	0,25	7,20	3,90	0,13	16,84	0,00	0,00	17,21	0,00	17,21	-	68,31	0,00	1,15			1,28
17.06.15	24,00	*	139,51	121,15	18,36	68,05	67,74	0,32	7,20	3,90	0,13	17,18	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	67,91	0,00	1,17			1,30
18.06.15	24,00	*	139,98	121,65	18,33	68,63	68,36	0,28	7,20	3,90	0,13	17,16	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	68,42	0,00	1,18			1,30
19.06.15	24,00	*	149,14	130,01	19,13	67,97	67,78	0,19	7,20	3,90	0,12	17,91	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	67,71	0,00	1,21			1,33
20.06.15	24,00	*	154,84	137,17	17,66	68,16	67,96	0,20	7,20	3,90	0,12	16,51	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	-	68,18	0,00	1,13			1,24
21.06.15	24,00	*	153,57	136,12	17,45	68,75	68,57	0,18	7,20	3,90	0,09	16,76	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	68,53	0,00	1,15			1,23
22.06.15	24,00	*	150,79	133,72	17,07	68,62	68,44	0,18	7,20	3,90	0,07	16,55	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	-	68,40	0,00	1,13			1,21
23.06.15	24,00	*	153,44	135,76	17,68	68,80	68,62	0,18	7,20	3,90	0,09	16,94	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	68,60	0,00	1,16			1,25
Среднее	24,00	-	153,16	134,66	18,50	67,93	67,70	0,22	7,20	3,90	0,11	17,51	-	-	17,88	-	17,88	-	67,71	-	1,19	-	-	1,30
Итого	744,00		4747,90	4174,33	573,57						3,43	542,91	0,00	0,00	554,39	0,00	554,39	0,00			36,77	0,00	0,00	40,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.05.15 11:00	145849,52	123693,04	14719,34	0,00	15060,08	0,00	5127,80	
	24.06.15 13:00	150453,95	127743,39	15242,97	0,00	15594,78	0,00	5166,64	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,30 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 125,19 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -7,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **679,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУГЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.