Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q.общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.15 | 24,00 | * | 92,01 | 76,44 | 15,56 | 66,32 | 65,90 | 0,43 | 7,20 | 3,90 | 0,22 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 0,00 | 13,09 | - | 66,18 | 0,00 | 0,85 | | | 1,07 |
| 25.05.15 | 24,00 | * | 94,14 | 76,01 | 18,12 | 66,68 | 66,33 | 0,35 | 7,20 | 3,90 | 0,22 | 15,37 | 0,00 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 15,69 | - | 66,32 | 0,00 | 1,02 | | | 1,24 |
| 26.05.15 | 24,00 | * | 93,54 | 76,58 | 16,96 | 65,71 | 65,41 | 0,31 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 14,52 | - | 65,38 | 0,00 | 0,93 | | | 1,14 |
| 27.05.15 | 24,00 | * | 93,38 | 76,82 | 16,56 | 65,84 | 65,51 | 0,32 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 0,00 | 14,14 | - | 65,49 | 0,00 | 0,91 | | | 1,12 |
| 28.05.15 | 24,00 | * | 92,98 | 76,47 | 16,51 | 66,10 | 65,77 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,22 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 14,08 | - | 65,65 | 0,00 | 0,91 | | | 1,12 |
| 29.05.15 | 24,00 | * | 93,59 | 76,61 | 16,98 | 65,93 | 65,60 | 0,33 | 7,20 | 3,90 | 0,22 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 0,00 | 14,43 | - | 65,59 | 0,00 | 0,93 | | | 1,15 |
| 30.05.15 | 24,00 | * | 90,93 | 75,82 | 15,11 | 66,02 | 65,70 | 0,32 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 0,00 | 12,74 | - | 65,65 | 0,00 | 0,82 | | | 1,03 |
| 31.05.15 | 24,00 | * | 92,54 | 76,36 | 16,17 | 65,86 | 65,54 | 0,32 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 13,79 | - | 65,45 | 0,00 | 0,89 | | | 1,10 |
| 01.06.15 | 24,00 | * | 93,37 | 76,89 | 16,48 | 65,87 | 65,55 | 0,31 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 14,11 | - | 65,47 | 0,00 | 0,91 | | | 1,12 |
| 02.06.15 | 24,00 | * | 91,42 | 76,81 | 14,61 | 65,87 | 65,58 | 0,28 | 7,20 | 3,90 | 0,20 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | - | 65,48 | 0,00 | 0,79 | | | 0,99 |
| 03.06.15 | 24,00 | * | 90,57 | 76,80 | 13,77 | 65,82 | 65,52 | 0,30 | 7,20 | 3,90 | 0,20 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | - | 65,37 | 0,00 | 0,73 | | | 0,94 |
| 04.06.15 | 24,00 | * | 92,73 | 77,09 | 15,64 | 65,58 | 65,24 | 0,33 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | - | 65,14 | 0,00 | 0,85 | | | 1,06 |
| 05.06.15 | 24,00 | * | 92,15 | 76,89 | 15,26 | 66,01 | 65,65 | 0,37 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 0,00 | 12,93 | - | 65,70 | 0,00 | 0,83 | | | 1,04 |
| 06.06.15 | 24,00 | * | 89,03 | 76,82 | 12,21 | 67,58 | 67,24 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,20 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 9,93 | - | 67,11 | 0,00 | 0,65 | | | 0,86 |
| 07.06.15 | 24,00 | * | 91,89 | 76,55 | 15,34 | 67,58 | 67,24 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 0,00 | 13,09 | - | 67,20 | 0,00 | 0,86 | | | 1,07 |
| 08.06.15 | 24,00 | * | 91,50 | 76,32 | 15,18 | 67,66 | 67,31 | 0,35 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 12,89 | - | 67,19 | 0,00 | 0,85 | | | 1,06 |
| 09.06.15 | 24,00 | * | 91,72 | 77,53 | 14,19 | 67,53 | 67,19 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 11,89 | - | 66,97 | 0,00 | 0,78 | | | 0,99 |
| 10.06.15 | 24,00 | * | 91,52 | 77,12 | 14,40 | 67,55 | 67,19 | 0,37 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 12,12 | - | 67,14 | 0,00 | 0,80 | | | 1,01 |
| 11.06.15 | 24,00 | * | 91,25 | 76,93 | 14,31 | 67,65 | 67,30 | 0,35 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 12,07 | - | 67,17 | 0,00 | 0,79 | | | 1,00 |
| 12.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 13.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 14.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 15.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 16.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 17.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 18.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 19.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 20.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 21.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 22.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| 23.06.15 | 24,00 | * | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| Среднее | 24,00 | - | 92,12 | 76,68 | 15,44 | 66,48 | 66,15 | 0,34 | 7,20 | 3,90 | 0,21 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,09 | - | 0,85 | - | - | 1,06 |
| Итого | 744,00 | | 2855,67 | 2377,00 | 478,67 | | | | | | 6,54 | 397,30 | 0,00 | 0,00 | 405,33 | 0,00 | 405,33 | 0,00 | | | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 32,80 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.05.15 11:00 | 97766,75 | 46422,14 | 20310,81 | 0,00 | 20826,50 | 0,00 | 5862,13 | - |
| | 24.06.15 11:00 | 100502,05 | 48706,27 | 20533,82 | 0,00 | 21054,01 | 0,00 | 5893,21 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,93 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 91,53 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -5,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **496,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» 06 15 г.