Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	107,84	80,06	27,78	66,96	66,56	0,40	7,00	5,00	1,71	27,78	-	-	28,32	-	28,32	-	66,65	-	1,71			1,90
25.05.15	24,00	-	106,63	79,71	26,92	66,95	66,68	0,27	7,00	5,00	1,63	26,92	-	-	27,44	-	27,44	-	66,62	-	1,63			1,83
26.05.15	24,00	-	104,89	80,43	24,46	66,18	65,88	0,30	7,00	5,00	1,46	24,46	-	-	24,89	-	24,89	-	65,86	-	1,46			1,65
27.05.15	24,00	-	104,58	80,70	23,88	66,23	65,95	0,28	7,00	5,00	1,43	23,88	-	-	24,32	-	24,32	-	65,89	-	1,43			1,61
28.05.15	24,00	-	104,88	80,37	24,51	66,56	66,25	0,31	7,00	5,00	1,47	24,51	-	-	24,99	-	24,99	-	66,16	-	1,47			1,66
29.05.15	24,00	-	107,69	80,44	27,25	66,36	66,06	0,30	7,00	5,00	1,64	27,25	-	-	27,75	-	27,75	-	66,07	-	1,64			1,84
30.05.15	24,00	-	102,94	79,86	23,08	66,50	66,19	0,31	7,00	5,00	1,37	23,08	-	-	23,48	-	23,48	-	66,11	-	1,37			1,57
31.05.15	24,00	-	107,65	80,15	27,50	66,28	65,95	0,33	7,00	5,00	1,66	27,50	-	-	27,99	-	27,99	-	65,96	-	1,66			1,85
01.06.15	24,00	-	106,18	80,82	25,36	66,23	65,93	0,30	7,00	5,00	1,52	25,36	-	-	25,82	-	25,82	-	65,92	-	1,52			1,71
02.06.15	24,00	-	105,73	80,57	25,16	66,31	66,01	0,30	7,00	5,00	1,50	25,16	-	-	25,62	-	25,62	-	65,97	-	1,50			1,70
03.06.15	24,00	-	105,21	80,46	24,75	66,20	65,93	0,27	7,00	5,00	1,47	24,75	-	-	25,19	-	25,19	-	65,86	-	1,47			1,66
04.06.15	24,00	-	105,08	80,88	24,20	66,00	65,69	0,31	7,00	5,00	1,44	24,20	-	-	24,65	-	24,65	-	65,69	-	1,44			1,63
05.06.15	24,00	-	103,37	80,53	22,84	66,63	66,27	0,36	7,00	5,00	1,36	22,84	-	-	23,27	-	23,27	-	66,22	-	1,36			1,56
06.06.15	24,00	-	102,81	80,38	22,43	68,09	67,78	0,31	7,00	5,00	1,36	22,43	-	-	22,95	-	22,95	-	67,69	-	1,36			1,56
07.06.15	24,00	-	105,00	79,92	25,08	68,04	67,74	0,30	7,00	5,00	1,54	25,08	-	-	25,60	-	25,60	-	67,69	-	1,54			1,74
08.06.15	24,00	-	104,48	80,03	24,45	68,08	67,78	0,30	7,00	5,00	1,50	24,45	-	-	24,99	-	24,99	-	67,73	-	1,50			1,69
09.06.15	24,00	-	105,47	81,34	24,13	67,99	67,69	0,30	7,00	5,00	1,48	24,13	-	-	24,66	-	24,66	-	67,63	-	1,48			1,67
10.06.15	24,00	-	106,21	80,79	25,42	68,00	67,68	0,32	7,00	5,00	1,56	25,42	-	-	26,01	-	26,01	-	67,64	-	1,56			1,76
11.06.15	24,00	-	104,65	80,81	23,84	68,05	67,73	0,32	7,00	5,00	1,46	23,84	-	-	24,39	-	24,39	-	67,68	-	1,46			1,65
12.06.15	24,00	-	103,15	81,53	21,62	67,92	67,61	0,31	7,00	5,00	1,30	21,62	-	-	22,12	-	22,12	-	67,54	-	1,30			1,50
13.06.15	24,00	-	103,51	80,78	22,73	68,17	67,87	0,30	7,00	5,00	1,38	22,73	-	-	23,25	-	23,25	-	67,80	-	1,38			1,58
14.06.15	24,00	-	104,66	80,76	23,90	68,09	67,80	0,29	7,00	5,00	1,46	23,90	-	-	24,47	-	24,47	-	67,75	-	1,46			1,65
15.06.15	24,00		105,01	80,67	24,34	67,22	66,92	0,30	7,00	5,00	1,25	24,34	-	-	39,47	-	39,47	-	66,89	-	1,25	-	-	1,66
16.06.15	24,00		105,01	80,67	24,34	67,22	66,92	0,30	7,00	5,00	1,25	24,34	-	-	24,26	-	24,26	-	66,89	-	1,25	-	-	1,66
17.06.15	24,00		105,01	80,67	24,34	67,22	66,92	0,30	7,00	5,00	1,25	24,34	-	-	23,08	-	23,08	-	66,89	-	1,25	-	-	1,66
18.06.15	24,00		105,01	80,67	24,34	67,22	66,92	0,30	7,00	5,00	1,25	24,34	-	-	22,60	-	22,60	-	66,89	-	1,25	-	-	1,66
19.06.15	24,00		105,01	80,67	24,34	67,22	66,92	0,30	7,00	5,00	1,25	24,34	-	-	23,71	-	23,71	-	66,89	-	1,25	-	-	1,66
20.06.15	24,00	-	105,62	81,91	23,71	67,78	67,49	0,29	7,00	5,00	-0,03	24,62	-	-	25,15	-	25,15	-	67,65	-	1,66			1,63
21.06.15	24,00	-	103,60	81,05	22,55	68,18	67,93	0,25	7,00	5,00	-0,03	23,48	-	-	23,99	-	23,99	-	67,91	-	1,60			1,56
22.06.15	24,00	-	102,73	80,62	22,11	67,95	67,71	0,24	7,00	5,00	-0,03	22,97	-	-	23,46	-	23,46	-	67,67	-	1,55			1,53
23.06.15	24,00	-	105,66	82,47	23,19	68,09	67,84	0,25	7,00	5,00	-0,02	24,02	-	-	24,55	-	24,55	-	67,85	-	1,63			1,61
Среднее	24,00	-	105,01	80,67	24,34	67,22	66,92	0,30	7,00	5,00	1,25	24,45	-	-	25,24	-	25,24	-	66,89	-	1,47	-	-	1,66
Итого	744,00		3255,26	2500,71	754,55						38,88	758,08	0,00	0,00	782,44	0,00	782,44	0,00			45,43	0,00	0,00	51,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 14:00	31948,56	26307,76	11592,99	-	11880,40	-	1015,44	-
	24.06.15 12:00	511,36	397,42	118,29	-	120,83	-	7,84	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,26 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 176,68 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -10,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **959,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.
печать энергосбыта