Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	91,58	68,77	22,81	66,88	66,59	0,29	7,00	5,00	0,06	22,09	-	-	22,58	-	22,58	-	67,19	-	1,48			1,55
25.05.15	24,00	-	91,10	68,49	22,61	66,99	66,82	0,17	7,00	5,00	0,06	21,91	-	-	22,34	-	22,34	-	66,96	-	1,47			1,53
26.05.15	24,00	-	92,59	68,96	23,63	66,11	65,91	0,20	7,00	5,00	0,06	22,91	-	-	23,38	-	23,38	-	66,20	-	1,52			1,58
27.05.15	24,00	-	92,09	69,12	22,97	66,21	66,03	0,18	7,00	5,00	0,06	22,24	-	-	22,71	-	22,71	-	66,26	-	1,47			1,54
28.05.15	24,00	-	92,45	68,85	23,60	66,54	66,34	0,20	7,00	5,00	0,06	22,90	-	-	23,37	-	23,37	-	66,62	-	1,53			1,59
29.05.15	24,00	-	91,18	69,01	22,17	66,33	66,13	0,20	7,00	5,00	0,06	21,44	-	-	21,88	-	21,88	-	66,43	-	1,43			1,49
30.05.15	24,00	-	92,49	68,27	24,22	66,45	66,24	0,21	7,00	5,00	0,06	23,49	-	-	23,99	-	23,99	-	66,58	-	1,57			1,63
31.05.15	24,00	-	90,90	68,73	22,17	66,23	66,03	0,20	7,00	5,00	0,06	21,47	-	-	21,91	-	21,91	-	66,33	-	1,42			1,49
01.06.15	24,00	-	90,33	69,32	21,01	66,19	65,99	0,20	7,00	5,00	0,06	20,30	-	-	20,71	-	20,71	-	66,27	-	1,35			1,41
02.06.15	24,00	-	89,75	69,15	20,60	66,25	66,05	0,20	7,00	5,00	0,06	19,91	-	-	20,31	-	20,31	-	66,36	-	1,32			1,38
03.06.15	24,00	-	91,66	68,99	22,67	66,17	66,00	0,17	7,00	5,00	0,06	21,99	-	-	22,42	-	22,42	-	66,22	-	1,46			1,52
04.06.15	24,00	-	92,18	69,36	22,82	65,98	65,79	0,19	7,00	5,00	0,06	22,07	-	-	22,53	-	22,53	-	66,08	-	1,46			1,52
05.06.15	24,00	-	90,88	69,09	21,79	66,51	66,30	0,21	7,00	5,00	0,06	21,10	-	-	21,53	-	21,53	-	66,66	-	1,41			1,47
06.06.15	24,00	-	91,64	68,93	22,71	68,07	67,85	0,22	7,00	5,00	0,06	22,05	-	-	22,56	-	22,56	-	68,20	-	1,51			1,57
07.06.15	24,00	-	87,70	68,78	18,92	67,98	67,79	0,19	7,00	5,00	0,06	18,25	-	-	18,65	-	18,65	-	68,03	-	1,24			1,30
08.06.15	24,00	-	89,55	68,70	20,85	68,04	67,85	0,19	7,00	5,00	0,06	20,19	-	-	20,62	-	20,62	-	68,06	-	1,37			1,44
09.06.15	24,00	-	90,03	69,73	20,30	67,97	67,78	0,19	7,00	5,00	0,06	19,63	-	-	20,04	-	20,04	-	68,00	-	1,34			1,40
10.06.15	24,00	-	88,77	69,39	19,38	67,95	67,75	0,20	7,00	5,00	0,06	18,71	-	-	19,15	-	19,15	-	68,02	-	1,27			1,34
11.06.15	24,00	-	87,44	69,25	18,19	68,04	67,84	0,20	7,00	5,00	0,06	17,51	-	-	17,89	-	17,89	-	68,10	-	1,19			1,26
12.06.15	24,00	-	90,25	69,80	20,45	67,84	67,65	0,19	7,00	5,00	0,06	19,76	-	-	20,19	-	20,19	-	67,91	-	1,34			1,40
13.06.15	24,00	-	87,51	69,33	18,18	68,13	67,93	0,20	7,00	5,00	0,05	17,53	-	-	17,90	-	17,90	-	68,22	-	1,20			1,25
14.06.15	24,00	-	88,68	69,24	19,44	68,01	67,82	0,19	7,00	5,00	0,06	18,74	-	-	19,14	-	19,14	-	68,11	-	1,28			1,34
15.06.15	24,00	-	89,57	69,02	20,55	68,14	67,94	0,20	7,00	5,00	0,06	19,81	-	-	20,22	-	20,22	-	68,22	-	1,35			1,42
16.06.15	24,00	-	88,62	69,58	19,04	67,92	67,72	0,20	7,00	5,00	0,07	18,26	-	-	18,64	-	18,64	-	68,01	-	1,24			1,31
17.06.15	24,00	-	81,79	62,55	19,24	67,30	67,02	0,28	7,00	5,00	0,06	18,56	-	-	18,95	-	18,95	-	67,50	-	1,25			1,32
18.06.15	24,00	-	82,59	63,14	19,45	67,87	67,63	0,24	7,00	5,00	0,05	18,93	-	-	19,32	-	19,32	-	67,94	-	1,29			1,34
19.06.15	24,00	-	85,39	67,26	18,13	67,17	66,99	0,18	7,00	5,00	0,05	17,60	-	-	17,99	-	17,99	-	67,15	-	1,18			1,23
20.06.15	24,00	-	89,83	70,42	19,41	67,59	67,37	0,22	7,00	5,00	0,05	18,88	-	-	19,29	-	19,29	-	67,80	-	1,28			1,33
21.06.15	24,00	-	88,51	69,78	18,73	68,10	67,91	0,19	7,00	5,00	0,05	18,20	-	-	18,60	-	18,60	-	68,15	-	1,24			1,29
22.06.15	24,00	-	87,43	68,82	18,61	67,91	67,72	0,19	7,00	5,00	0,05	18,13	-	-	18,51	-	18,51	-	67,96	-	1,23			1,28
23.06.15	24,00	-	87,00	70,25	16,75	68,07	67,89	0,18	7,00	5,00	0,05	16,28	-	-	16,64	-	16,64	-	68,11	-	1,11			1,16
Среднее	24,00	-	89,40	68,71	20,69	67,26	67,05	0,20	7,00	5,00	0,06	20,03	-	-	20,45	-	20,45	-	67,34	-	1,35	-	-	1,41
Итого	744,00		2771,48	2130,08	641,40						1,83	620,84	0,00	0,00	633,96	0,00	633,96	0,00			41,80	0,00	0,00	43,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 14:00	51586,38	38277,12	13867,00	-	14202,71	-	1892,66	-
	24.06.15 12:00	54257,73	40333,33	14462,35	-	14810,65	-	1934,52	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,44 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 143,15 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -8,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **777,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Печать потребителя

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.