Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	109,16	60,43	48,73	66,99	66,58	0,41	7,00	5,00	0,01	49,02	-	-	50,02	-	50,02	-	66,97	-	3,29			3,29
25.05.15	24,00	-	107,81	59,31	48,50	67,02	66,69	0,33	7,00	5,00	0,07	47,88	-	-	48,87	-	48,87	-	66,91	-	3,20			3,27
26.05.15	24,00	-	108,70	58,30	50,40	66,22	65,89	0,33	7,00	5,00	0,16	48,36	-	-	49,33	-	49,33	-	66,14	-	3,20			3,36
27.05.15	24,00	-	109,91	59,46	50,45	66,29	65,98	0,31	7,00	5,00	0,09	49,47	-	-	50,44	-	50,44	-	66,19	-	3,28			3,37
28.05.15	24,00	-	108,20	59,29	48,91	66,62	66,29	0,33	7,00	5,00	0,10	47,89	-	-	48,85	-	48,85	-	66,53	-	3,19			3,28
29.05.15	24,00	-	109,12	59,28	49,84	66,41	66,09	0,32	7,00	5,00	0,09	48,86	-	-	49,83	-	49,83	-	66,33	-	3,24			3,33
30.05.15	24,00	-	108,20	58,77	49,43	66,55	66,21	0,34	7,00	5,00	0,09	48,43	-	-	49,39	-	49,39	-	66,49	-	3,22			3,32
31.05.15	24,00	-	108,64	59,12	49,52	66,30	65,99	0,31	7,00	5,00	0,09	48,58	-	-	49,54	-	49,54	-	66,22	-	3,22			3,31
01.06.15	24,00	-	109,26	59,62	49,64	66,27	65,95	0,32	7,00	5,00	0,09	48,70	-	-	49,67	-	49,67	-	66,19	-	3,23			3,31
02.06.15	24,00	-	109,02	59,51	49,51	66,33	66,02	0,31	7,00	5,00	0,09	48,58	-	-	49,55	-	49,55	-	66,26	-	3,22			3,31
03.06.15	24,00	-	110,23	59,32	50,91	66,25	65,95	0,30	7,00	5,00	0,09	50,02	-	-	51,04	-	51,04	-	66,16	-	3,31			3,39
04.06.15	24,00	-	109,20	59,71	49,49	66,06	65,75	0,31	7,00	5,00	0,08	48,59	-	-	49,56	-	49,56	-	65,98	-	3,21			3,29
05.06.15	24,00	-	109,07	59,40	49,67	66,68	66,34	0,34	7,00	5,00	0,09	48,78	-	-	49,76	-	49,76	-	66,61	-	3,25			3,34
06.06.15	24,00	-	108,33	59,29	49,04	68,15	67,81	0,34	7,00	5,00	0,08	48,21	-	-	49,26	-	49,26	-	68,07	-	3,28			3,37
07.06.15	24,00	-	108,11	59,08	49,03	68,08	67,76	0,32	7,00	5,00	0,08	48,18	-	-	49,21	-	49,21	-	68,00	-	3,28			3,36
08.06.15	24,00	-	107,39	59,10	48,29	68,15	67,82	0,33	7,00	5,00	0,09	47,42	-	-	48,45	-	48,45	-	68,05	-	3,23			3,32
09.06.15	24,00	-	109,08	59,92	49,16	68,04	67,71	0,33	7,00	5,00	0,09	48,31	-	-	49,34	-	49,34	-	67,95	-	3,28			3,37
10.06.15	24,00	-	108,51	59,59	48,92	68,04	67,71	0,33	7,00	5,00	0,08	48,10	-	-	49,12	-	49,12	-	67,95	-	3,27			3,35
11.06.15	24,00	-	108,37	59,50	48,87	68,10	67,77	0,33	7,00	5,00	0,08	48,08	-	-	49,09	-	49,09	-	68,02	-	3,27			3,35
12.06.15	24,00	-	108,39	60,03	48,36	67,96	67,64	0,32	7,00	5,00	0,08	47,54	-	-	48,56	-	48,56	-	67,87	-	3,23			3,31
13.06.15	24,00	-	107,41	59,49	47,92	68,19	67,87	0,32	7,00	5,00	0,08	47,11	-	-	48,12	-	48,12	-	68,11	-	3,21			3,29
14.06.15	24,00	-	107,88	59,54	48,34	68,11	67,79	0,32	7,00	5,00	0,08	47,53	-	-	48,56	-	48,56	-	68,04	-	3,23			3,32
15.06.15	24,00	-	107,00	59,87	47,13	68,23	67,88	0,35	7,00	5,00	0,05	46,77	-	-	47,76	-	47,76	-	68,14	-	3,19			3,24
16.06.15	24,00	-	106,41	60,76	45,65	67,98	67,56	0,42	7,00	5,00	-0,01	46,29	-	-	47,25	-	47,25	-	67,89	-	3,15			3,13
17.06.15	24,00	-	100,73	54,78	45,95	67,39	66,90	0,49	7,00	5,00	0,01	46,23	-	-	47,16	-	47,16	-	67,32	-	3,12			3,13
18.06.15	24,00	-	101,93	54,90	47,03	67,96	67,48	0,48	7,00	5,00	0,02	47,19	-	-	48,18	-	48,18	-	67,87	-	3,20			3,23
19.06.15	24,00	-	104,37	58,77	45,60	67,20	66,78	0,42	7,00	5,00	0,02	45,72	-	-	46,66	-	46,66	-	67,11	-	3,07			3,09
20.06.15	24,00	-	107,36	61,32	46,04	67,78	67,36	0,42	7,00	5,00	0,03	46,14	-	-	47,11	-	47,11	-	67,71	-	3,12			3,15
21.06.15	24,00	-	107,68	60,57	47,11	68,18	67,78	0,40	7,00	5,00	0,02	47,21	-	-	48,23	-	48,23	-	68,09	-	3,22			3,24
22.06.15	24,00	-	106,41	59,86	46,55	68,01	67,62	0,39	7,00	5,00	0,02	46,67	-	-	47,66	-	47,66	-	67,92	-	3,17			3,19
23.06.15	24,00	-	107,61	61,01	46,60	68,16	67,77	0,39	7,00	5,00	0,03	46,65	-	-	47,63	-	47,63	-	68,06	-	3,18			3,20
Среднее	24,00	-	107,73	59,32	48,41	67,35	66,99	0,35	7,00	5,00	0,07	47,82	-	-	48,81	-	48,81	-	67,26	-	3,22	-	-	3,28
Итого	744,00		3339,49	1838,90	1500,59						2,09	1482,51	0,00	0,00	1513,20	0,00	1513,20	0,00			99,73	0,00	0,00	101,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.05.15 14:00	5762,27	3266,56	2476,06	-	2524,42	-	211,83	-
	24.06.15 12:00	8983,81	5040,25	3905,43	-	3983,41	-	310,10	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 22,52 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 341,69 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -21,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1854,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
Печать энергосбыта
«26» 06 15 г.