Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):			
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,67	17,12	0,55	7,00	5,00	0,00	24,57	1,30	23,27	25,20	1,30	23,90	-	76,36	20,77	1,85			1,85
25.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,88	17,30	0,58	7,00	5,00	0,00	22,70	1,30	21,40	23,31	1,30	22,01	-	75,86	22,92	1,70			1,70
26.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,38	17,84	0,54	7,00	5,00	0,00	20,52	1,56	18,96	21,06	1,56	19,50	-	76,44	24,96	1,53			1,53
27.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,91	18,40	0,51	7,00	5,00	0,00	21,21	1,76	19,45	21,78	1,76	20,02	-	77,50	26,07	1,60			1,60
28.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,91	18,42	0,49	7,00	5,00	0,00	22,46	1,71	20,75	23,05	1,71	21,34	-	76,60	25,22	1,68			1,68
29.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,78	18,32	0,46	7,00	5,00	0,00	20,43	1,77	18,66	20,97	1,77	19,20	-	76,81	25,20	1,53			1,53
30.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,96	18,50	0,46	7,00	5,00	0,00	19,23	1,74	17,49	19,75	1,74	18,01	-	76,96	26,05	1,44			1,44
31.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,13	18,65	0,48	7,00	5,00	0,00	22,92	1,70	21,22	23,54	1,70	21,84	-	77,06	25,08	1,73			1,73
01.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,07	18,47	0,60	7,00	5,00	0,00	22,17	1,59	20,58	22,75	1,59	21,16	-	77,12	24,96	1,67			1,67
02.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,36	18,87	0,49	7,00	5,00	0,00	20,56	1,62	18,94	21,12	1,62	19,50	-	77,45	27,66	1,55			1,55
03.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,79	19,35	0,44	7,00	5,00	0,00	20,62	1,76	18,86	21,16	1,76	19,40	-	76,92	26,06	1,54			1,54
04.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,60	19,06	0,54	7,00	5,00	0,00	20,70	1,73	18,97	21,24	1,73	19,51	-	76,65	25,68	1,54			1,54
05.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,16	18,63	0,53	7,00	5,00	0,00	20,67	1,77	18,90	21,23	1,77	19,46	-	77,25	25,93	1,55			1,55
06.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,15	18,66	0,49	7,00	5,00	0,00	19,61	1,83	17,78	20,13	1,83	18,30	-	77,02	25,53	1,46			1,46
07.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,23	18,82	0,41	7,00	5,00	0,00	21,19	1,70	19,49	21,74	1,70	20,04	-	77,01	25,02	1,59			1,59
08.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,50	18,01	0,49	7,00	5,00	0,00	20,84	1,64	19,20	21,38	1,64	19,74	-	77,01	25,56	1,57			1,57
09.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,38	16,90	0,48	7,00	5,00	0,00	19,42	1,87	17,55	19,95	1,87	18,08	-	77,11	25,52	1,45			1,45
10.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,31	16,70	0,61	7,00	5,00	0,00	19,29	1,43	17,86	19,77	1,43	18,34	-	74,79	26,74	1,41			1,41
11.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,84	17,42	0,42	7,00	5,00	0,00	19,34	1,46	17,88	19,85	1,46	18,39	-	75,57	25,18	1,43			1,43
12.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,39	16,81	0,58	7,00	5,00	0,00	20,22	0,82	19,40	20,70	0,82	19,88	-	73,99	23,32	1,48			1,48
13.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,65	18,18	0,47	7,00	5,00	0,00	17,42	0,60	16,82	17,84	0,60	17,24	-	71,86	20,46	1,24			1,24
14.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,38	19,10	0,28	7,00	5,00	0,00	20,15	0,60	19,55	20,64	0,60	20,04	-	72,13	21,60	1,44			1,44
15.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	18,57	0,37	7,00	5,00	0,00	19,66	1,51	18,15	20,14	1,51	18,63	-	74,47	26,95	1,42			1,42
16.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,53	16,90	0,63	7,00	5,00	0,00	19,13	2,37	16,76	19,64	2,37	17,27	-	77,36	27,77	1,41			1,41
17.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,09	16,41	0,68	7,00	5,00	0,00	20,77	2,40	18,37	21,35	2,40	18,95	-	77,46	28,35	1,54			1,54
18.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,14	17,56	0,58	7,00	5,00	0,00	20,45	2,47	17,98	21,00	2,47	18,53	-	77,50	28,66	1,51			1,51
19.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,79	18,22	0,57	7,00	5,00	0,00	21,48	2,30	19,18	22,05	2,30	19,75	-	77,19	32,07	1,59			1,59
20.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,46	18,89	0,57	7,00	5,00	0,00	19,29	2,53	16,76	19,82	2,53	17,29	-	77,20	30,55	1,41			1,41
21.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,94	19,44	0,50	7,00	5,00	0,00	23,11	2,32	20,79	23,74	2,32	21,42	-	77,34	30,10	1,72			1,72
22.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,45	19,88	0,57	7,00	5,00	0,00	20,66	2,48	18,18	21,22	2,48	18,74	-	77,34	31,39	1,52			1,52
23.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,62	20,08	0,54	7,00	5,00	0,00	19,42	2,30	17,12	19,94	2,30	17,64	-	76,71	29,41	1,42			1,42
Среднее	24,00	-	-	-	-	18,75	18,24	0,51	7,00	5,00	-	20,65	1,74	18,91	21,20	1,74	19,46	-	76,39	26,15	1,53	-	-	1,53
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	640,21	53,94	586,27	657,06	53,94	603,12	0,00			47,50	0,00	0,00	47,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tнв	Tраб,ч
	25.05.15 12:00	58404,37	58404,10	4932,07	277,48	5055,84	277,60	763,53	.	.
	24.06.15 11:00	58404,37	58404,10	5546,14	330,39	5686,11	330,51	763,53	.	.

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,73 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 148,37 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -9,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **805,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 06 15 г.