Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	128,35	112,04	16,31	65,68	65,39	0,29	7,00	5,00	0,09	15,57	-	-	15,87	-	15,87	-	65,75	-	1,03			1,11
25.05.15	24,00	-	127,59	111,51	16,08	65,89	65,66	0,23	7,00	5,00	0,09	15,33	-	-	15,62	-	15,62	-	65,57	-	1,00			1,09
26.05.15	24,00	-	128,01	112,19	15,82	65,06	64,81	0,25	7,00	5,00	0,08	15,11	-	-	15,39	-	15,39	-	64,89	-	0,98			1,06
27.05.15	24,00	-	126,78	112,60	14,18	65,15	64,91	0,24	7,00	5,00	0,08	13,45	-	-	13,72	-	13,72	-	64,91	-	0,88			0,96
28.05.15	24,00	-	127,43	112,05	15,38	65,41	65,17	0,24	7,00	5,00	0,09	14,58	-	-	14,87	-	14,87	-	65,17	-	0,95			1,04
29.05.15	24,00	-	126,69	112,21	14,48	65,17	64,94	0,23	7,00	5,00	0,08	13,70	-	-	13,94	-	13,94	-	64,93	-	0,89			0,98
30.05.15	24,00	-	126,37	111,20	15,17	65,36	65,11	0,25	7,00	5,00	0,08	14,40	-	-	14,66	-	14,66	-	65,18	-	0,94			1,02
31.05.15	24,00	-	127,77	111,71	16,06	65,22	64,98	0,24	7,00	5,00	0,09	15,20	-	-	15,48	-	15,48	-	65,03	-	0,99			1,08
01.06.15	24,00	-	127,42	112,45	14,97	65,21	64,98	0,23	7,00	5,00	0,08	14,19	-	-	14,44	-	14,44	-	65,00	-	0,92			1,01
02.06.15	24,00	-	126,25	112,31	13,94	65,13	64,90	0,23	7,00	5,00	0,09	13,13	-	-	13,37	-	13,37	-	64,95	-	0,85			0,94
03.06.15	24,00	-	127,84	112,30	15,54	64,90	64,67	0,23	7,00	5,00	0,09	14,67	-	-	14,95	-	14,95	-	64,69	-	0,95			1,04
04.06.15	24,00	-	126,06	112,94	13,12	64,74	64,50	0,24	7,00	5,00	0,08	12,32	-	-	12,53	-	12,53	-	64,55	-	0,80			0,88
05.06.15	24,00	-	130,11	111,95	18,16	65,22	64,93	0,29	7,00	5,00	0,09	17,35	-	-	17,70	-	17,70	-	65,39	-	1,14			1,22
06.06.15	24,00	-	125,56	112,81	12,75	66,60	66,35	0,25	7,00	5,00	0,08	12,04	-	-	12,28	-	12,28	-	66,40	-	0,80			0,88
07.06.15	24,00	-	125,25	112,42	12,83	66,58	66,33	0,25	7,00	5,00	0,08	12,16	-	-	12,40	-	12,40	-	66,36	-	0,81			0,89
08.06.15	24,00	-	128,75	112,21	16,54	66,72	66,48	0,24	7,00	5,00	0,09	15,74	-	-	16,04	-	16,04	-	66,47	-	1,05			1,14
09.06.15	24,00	-	127,82	113,83	13,99	66,67	66,44	0,23	7,00	5,00	0,08	13,28	-	-	13,56	-	13,56	-	66,31	-	0,88			0,96
10.06.15	24,00	-	127,47	113,17	14,30	66,67	66,43	0,24	7,00	5,00	0,09	13,55	-	-	13,83	-	13,83	-	66,45	-	0,90			0,99
11.06.15	24,00	-	127,33	112,91	14,42	66,78	66,53	0,25	7,00	5,00	0,08	13,68	-	-	13,95	-	13,95	-	66,54	-	0,91			0,99
12.06.15	24,00	-	127,99	113,90	14,09	66,53	66,29	0,24	7,00	5,00	0,09	13,23	-	-	13,51	-	13,51	-	66,33	-	0,88			0,97
13.06.15	24,00	-	126,05	112,94	13,11	66,72	66,48	0,24	7,00	5,00	0,09	12,30	-	-	12,53	-	12,53	-	66,52	-	0,82			0,91
14.06.15	24,00	-	128,71	113,01	15,70	66,71	66,46	0,25	7,00	5,00	0,09	14,87	-	-	15,18	-	15,18	-	66,62	-	0,99			1,08
15.06.15	24,00	-	126,21	112,91	13,30	66,81	66,56	0,25	7,00	5,00	0,08	12,61	-	-	12,87	-	12,87	-	66,66	-	0,84			0,92
16.06.15	24,00	-	127,09	112,68	14,41	66,68	66,44	0,24	7,00	5,00	0,09	13,59	-	-	13,89	-	13,89	-	66,44	-	0,90			0,99
17.06.15	24,00	-	114,68	101,01	13,67	66,02	65,73	0,29	7,00	5,00	0,08	12,95	-	-	13,20	-	13,20	-	65,94	-	0,85			0,94
18.06.15	24,00	-	114,43	101,53	12,90	66,54	66,26	0,28	7,00	5,00	0,09	12,10	-	-	12,34	-	12,34	-	66,36	-	0,80			0,89
19.06.15	24,00	-	121,80	109,15	12,65	66,00	65,77	0,23	7,00	5,00	0,09	11,86	-	-	12,11	-	12,11	-	65,65	-	0,78			0,87
20.06.15	24,00	-	128,75	114,32	14,43	66,26	66,00	0,26	7,00	5,00	0,10	13,48	-	-	13,76	-	13,76	-	66,30	-	0,89			0,99
21.06.15	24,00	-	127,97	113,12	14,85	66,79	66,55	0,24	7,00	5,00	0,10	13,86	-	-	14,15	-	14,15	-	66,56	-	0,92			1,02
22.06.15	24,00	-	124,70	111,23	13,47	66,67	66,43	0,24	7,00	5,00	0,09	12,57	-	-	12,82	-	12,82	-	66,43	-	0,84			0,93
23.06.15	24,00	-	127,28	113,00	14,28	66,79	66,55	0,24	7,00	5,00	0,09	13,42	-	-	13,66	-	13,66	-	66,59	-	0,89			0,99
Среднее	24,00	-	126,27	111,73	14,55	66,02	65,78	0,25	7,00	5,00	0,09	13,75	-	-	14,02	-	14,02	-	65,84	-	0,91	-	-	0,99
Итого	744,00		3914,51	3463,61	450,90						2,70	426,29	0,00	0,00	434,62	0,00	434,62	0,00			28,07	0,00	0,00	30,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 19:00	5473,79	4815,28	622,51	-	633,70	-	102,98	-
	24.06.15 12:00	9223,41	8135,16	1028,51	-	1047,64	-	132,31	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,34 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 98,14 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -6,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **532,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ / Печать теплопотребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.