Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01786
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 6;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	*	119,85	88,46	31,39	66,71	66,92	-0,21	8,00	3,00	0,14	28,99	0,00	0,00	29,59	0,00	29,59	-	67,05	0,00	1,95			2,09
25.05.15	24,00	*	117,74	88,18	29,56	66,94	67,21	-0,27	8,00	3,00	0,14	27,26	0,00	0,00	27,82	0,00	27,82	-	66,97	0,00	1,83			1,97
26.05.15	24,00	*	117,84	88,79	29,05	66,04	66,28	-0,25	8,00	3,00	0,14	26,76	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	-	66,08	0,00	1,77			1,91
27.05.15	24,00	*	116,37	89,06	27,31	66,12	66,39	-0,27	8,00	3,00	0,13	25,07	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57	-	66,14	0,00	1,66			1,79
28.05.15	24,00	*	116,95	88,70	28,25	66,37	66,65	-0,29	8,00	3,00	0,13	25,99	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	-	66,42	0,00	1,73			1,86
29.05.15	24,00	*	117,71	88,93	28,78	66,24	66,48	-0,24	8,00	3,00	0,14	26,40	0,00	0,00	26,93	0,00	26,93	-	66,28	0,00	1,75			1,90
30.05.15	24,00	*	114,86	87,95	26,91	66,33	66,57	-0,24	8,00	3,00	0,14	24,56	0,00	0,00	25,06	0,00	25,06	-	66,41	0,00	1,63			1,77
31.05.15	24,00	*	115,98	88,51	27,47	66,13	66,39	-0,26	8,00	3,00	0,14	25,16	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67	-	66,21	0,00	1,67			1,80
01.06.15	24,00	*	119,97	89,10	30,87	66,10	66,36	-0,27	8,00	3,00	0,14	28,51	0,00	0,00	29,08	0,00	29,08	-	66,21	0,00	1,89			2,03
02.06.15	24,00	*	114,39	88,86	25,54	66,17	66,42	-0,25	8,00	3,00	0,14	23,29	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	66,18	0,00	1,54			1,68
03.06.15	24,00	*	117,76	88,91	28,85	66,11	66,37	-0,26	8,00	3,00	0,14	26,54	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	66,13	0,00	1,76			1,90
04.06.15	24,00	*	117,44	89,15	28,29	65,88	66,14	-0,26	8,00	3,00	0,14	25,99	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	-	65,96	0,00	1,72			1,85
05.06.15	24,00	*	116,36	88,76	27,60	66,38	66,61	-0,23	8,00	3,00	0,14	25,32	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83	-	66,51	0,00	1,69			1,82
06.06.15	24,00	*	114,17	88,65	25,51	68,00	68,23	-0,23	8,00	3,00	0,14	23,24	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	-	68,04	0,00	1,58			1,72
07.06.15	24,00	*	116,87	88,38	28,48	67,92	68,17	-0,25	8,00	3,00	0,14	26,17	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	-	67,97	0,00	1,78			1,92
08.06.15	24,00	*	115,23	88,26	26,97	67,97	68,24	-0,27	8,00	3,00	0,14	24,70	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	67,97	0,00	1,68			1,82
09.06.15	24,00	*	117,33	89,59	27,74	67,86	68,14	-0,28	8,00	3,00	0,14	25,43	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	-	67,86	0,00	1,73			1,87
10.06.15	24,00	*	117,12	89,08	28,04	67,88	68,13	-0,25	8,00	3,00	0,14	25,73	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28	-	67,94	0,00	1,75			1,89
11.06.15	24,00	*	113,21	88,90	24,31	68,00	68,27	-0,27	8,00	3,00	0,14	22,05	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	67,98	0,00	1,50			1,64
12.06.15	24,00	*	115,49	89,64	25,85	67,80	68,05	-0,25	8,00	3,00	0,14	23,56	0,00	0,00	24,06	0,00	24,06	-	67,81	0,00	1,60			1,74
13.06.15	24,00	*	111,87	89,13	22,74	68,06	68,30	-0,24	8,00	3,00	0,14	20,51	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	68,03	0,00	1,40			1,54
14.06.15	24,00	*	115,92	88,86	27,06	68,04	68,26	-0,22	8,00	3,00	0,15	24,73	0,00	0,00	25,26	0,00	25,26	-	68,10	0,00	1,69			1,83
15.06.15	24,00	*	115,58	88,64	26,94	68,10	68,33	-0,23	8,00	3,00	0,15	24,61	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	-	68,17	0,00	1,68			1,82
16.06.15	24,00	*	116,32	89,32	27,00	67,88	68,13	-0,25	8,00	3,00	0,14	24,66	0,00	0,00	25,19	0,00	25,19	-	67,93	0,00	1,68			1,82
17.06.15	24,00	*	109,02	80,76	28,26	67,29	67,45	-0,17	8,00	3,00	0,14	26,07	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	-	67,45	0,00	1,76			1,90
18.06.15	24,00	*	107,83	81,08	26,75	67,88	68,07	-0,19	8,00	3,00	0,15	24,51	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	-	67,93	0,00	1,67			1,81
19.06.15	24,00	*	112,31	85,66	26,64	67,24	67,50	-0,26	8,00	3,00	0,15	24,25	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	-	67,13	0,00	1,63			1,78
20.06.15	24,00	*	115,70	89,64	26,07	67,56	67,75	-0,19	8,00	3,00	0,16	23,47	0,00	0,00	23,97	0,00	23,97	-	67,72	0,00	1,59			1,76
21.06.15	24,00	*	115,82	88,88	26,95	68,12	68,35	-0,23	8,00	3,00	0,16	24,38	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	-	68,14	0,00	1,66			1,83
22.06.15	24,00	*	115,07	87,44	27,63	68,01	68,22	-0,21	8,00	3,00	0,16	25,11	0,00	0,00	25,64	0,00	25,64	-	68,01	0,00	1,71			1,87
23.06.15	24,00	*	62,56	57,24	5,31	67,23	66,63	0,60	8,00	3,00	-1,09	23,22	0,00	0,00	23,67	0,00	23,67	-	64,13	0,00	1,49			0,40
Среднее	24,00	-	113,89	87,18	26,71	67,17	67,39	-0,22	8,00	3,00	0,10	25,04	-	-	25,56	-	25,56	-	67,12	-	1,68	-	-	1,78
Итого	744,00		3530,64	2702,54	828,11						3,20	776,24	0,00	0,00	792,37	0,00	792,37	0,00			52,13	0,00	0,00	55,33

Промывка по ак-ту

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 11:00	31254,77	24271,72	6983,24	0,00	7158,12	0,00	1255,35	-
	24.06.15 11:00	34662,58	26885,22	7727,90	0,00	7918,25	0,00	1308,43	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,77 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 178,92 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -11,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **971,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.