Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,44

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	21,00	-	15,19	13,05	2,14	67,44	54,86	12,58	7,00	5,00	-1,27	30,08	-	-	30,48	-	30,48	-	52,34	-	1,58			0,31
25.05.15	24,00	-	20,69	9,97	10,72	70,15	56,02	14,13	7,00	5,00	-0,73	29,70	-	-	30,14	-	30,14	-	54,64	-	1,63			0,90
26.05.15	24,00	-	25,33	10,53	14,80	70,21	56,94	13,27	7,00	5,00	0,03	20,33	-	-	20,64	-	20,64	-	56,69	-	1,15			1,18
27.05.15	24,00	-	26,18	11,61	14,57	70,87	57,76	13,11	7,00	5,00	0,19	17,35	-	-	17,62	-	17,62	-	57,46	-	1,00			1,19
28.05.15	24,00	-	26,41	9,79	16,62	70,38	55,57	14,81	7,00	5,00	-0,04	23,27	-	-	23,66	-	23,66	-	58,19	-	1,36			1,32
29.05.15	24,00	-	26,84	9,93	16,91	69,83	55,91	13,92	7,00	5,00	-0,07	24,11	-	-	24,49	-	24,49	-	57,57	-	1,39			1,32
30.05.15	24,00	-	26,90	10,49	16,41	68,57	55,46	13,11	7,00	5,00	0,03	21,75	-	-	22,09	-	22,09	-	56,75	-	1,24			1,26
31.05.15	24,00	-	26,95	9,36	17,59	68,58	56,25	12,33	7,00	5,00	-0,16	26,16	-	-	26,56	-	26,56	-	56,77	-	1,48			1,32
01.06.15	24,00	-	12,51	15,64	-3,13	67,59	63,28	4,31	7,00	5,00	-1,56	23,46	-	-	23,87	-	23,87	-	60,84	-	1,43			-0,13
02.06.15	24,00	-	1,59	21,08	-19,49	64,09	65,25	-1,16	7,00	5,00	-2,72	22,74	-	-	23,18	-	23,18	-	64,79	-	1,47			-1,25
03.06.15	24,00	-	2,49	15,15	-12,66	68,55	65,97	2,58	7,00	5,00	-1,97	17,66	-	-	18,01	-	18,01	-	65,81	-	1,16			-0,81
04.06.15	24,00	-	2,63	20,84	-18,21	67,05	66,07	0,98	7,00	5,00	-2,73	23,57	-	-	24,07	-	24,07	-	65,78	-	1,55			-1,18
05.06.15	24,00	-	2,41	22,20	-19,79	66,31	65,46	0,85	7,00	5,00	-2,88	24,73	-	-	25,23	-	25,23	-	65,17	-	1,61			-1,27
06.06.15	24,00	-	2,80	25,89	-23,09	66,18	64,90	1,28	7,00	5,00	-3,33	28,77	-	-	29,33	-	29,33	-	64,74	-	1,87			-1,47
07.06.15	24,00	-	2,51	22,53	-20,02	65,91	64,74	1,17	7,00	5,00	-2,90	25,16	-	-	25,65	-	25,65	-	64,52	-	1,63			-1,27
08.06.15	24,00	-	2,82	19,65	-16,83	67,28	65,61	1,67	7,00	5,00	-2,55	22,56	-	-	23,01	-	23,01	-	65,40	-	1,48			-1,07
09.06.15	24,00	-	3,71	19,01	-15,30	68,50	66,73	1,77	7,00	5,00	-2,51	22,85	-	-	23,31	-	23,31	-	66,58	-	1,52			-0,99
10.06.15	24,00	-	4,13	22,70	-18,57	69,63	66,97	2,66	7,00	5,00	-3,02	26,99	-	-	27,53	-	27,53	-	67,03	-	1,81			-1,21
11.06.15	24,00	-	3,93	20,35	-16,42	69,14	66,79	2,35	7,00	5,00	-2,70	24,43	-	-	24,92	-	24,92	-	66,77	-	1,63			-1,07
12.06.15	24,00	-	2,00	16,44	-14,44	65,52	65,95	-0,43	7,00	5,00	-2,14	18,43	-	-	18,78	-	18,78	-	65,44	-	1,21			-0,93
13.06.15	24,00	-	1,62	18,25	-16,63	63,45	65,03	-1,58	7,00	5,00	-2,34	19,90	-	-	20,29	-	20,29	-	64,52	-	1,28			-1,06
14.06.15	24,00	-	1,56	19,98	-18,42	63,36	64,86	-1,50	7,00	5,00	-2,57	21,68	-	-	22,08	-	22,08	-	64,37	-	1,40			-1,17
15.06.15	24,00	-	1,80	21,71	-19,91	65,55	66,49	-0,94	7,00	5,00	-2,86	23,58	-	-	24,07	-	24,07	-	66,06	-	1,56			-1,30
16.06.15	24,00	-	7,62	15,24	-7,62	72,44	67,01	5,43	7,00	5,00	-2,04	23,12	-	-	23,60	-	23,60	-	68,43	-	1,58			-0,45
17.06.15	24,00	-	4,65	16,01	-11,36	70,95	67,66	3,29	7,00	5,00	-2,14	20,83	-	-	21,28	-	21,28	-	67,90	-	1,41			-0,73
18.06.15	24,00	-	5,90	14,25	-8,35	71,08	67,90	3,18	7,00	5,00	-1,93	20,46	-	-	20,90	-	20,90	-	68,36	-	1,40			-0,53
19.06.15	24,00	-	8,21	13,89	-5,68	72,13	67,91	4,22	7,00	5,00	-1,88	22,42	-	-	22,90	-	22,90	-	69,08	-	1,55			-0,33
20.06.15	24,00	-	15,72	0,00	15,72	69,27	25,58	43,69	7,00	5,00	-0,02	16,15	-	-	16,49	-	16,49	-	68,87	-	1,11			1,09
21.06.15	24,00	-	17,70	0,00	17,70	69,04	22,80	46,24	7,00	5,00	-0,02	18,11	-	-	18,49	-	18,49	-	68,68	-	1,25			1,22
22.06.15	24,00	-	20,29	0,00	20,29	70,95	22,96	47,99	7,00	5,00	-0,03	20,77	-	-	21,23	-	21,23	-	70,63	-	1,47			1,44
23.06.15	24,00	-	15,23	0,00	15,23	69,96	23,04	46,92	7,00	5,00	-0,02	15,69	-	-	16,04	-	16,04	-	69,53	-	1,09			1,07
Среднее	23,90	-	10,91	14,37	-3,46	68,39	57,99	10,39	7,00	5,00	-1,58	22,48	-	-	22,90	-	22,90	-	63,86	-	1,43	-	-	-0,15
Итого	741,00		338,32	445,54	-107,22						-46,87	696,81	0,00	0,00	709,94	0,00	709,94	0,00			44,27	0,00	0,00	-4,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.05.15 12:00	8633,31	6635,30	2522,98	-	2561,37	-	286,88	-
	24.06.15 11:00	8955,41	7062,38	3183,43	-	3234,53	-	282,20	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,00 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 160,31 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °С = -8,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **870,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «26» 06 15 г.

Проверить ПРЭМ — прям.