Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.05.15 | 24,00 | - | 109,44 | 85,19 | 24,25 | 67,66 | 67,44 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 25,31 | - | - | 25,87 | - | 25,87 | - | 67,95 | - | 1,72 | | | 1,66 |
| 25.05.15 | 24,00 | - | 106,76 | 84,94 | 21,82 | 67,59 | 67,50 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 22,86 | - | - | 23,34 | - | 23,34 | - | 67,47 | - | 1,54 | | | 1,49 |
| 26.05.15 | 24,00 | - | 105,70 | 85,54 | 20,16 | 66,80 | 66,68 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 21,25 | - | - | 21,67 | - | 21,67 | - | 66,82 | - | 1,42 | | | 1,36 |
| 27.05.15 | 24,00 | - | 107,85 | 85,80 | 22,05 | 66,87 | 66,77 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 23,10 | - | - | 23,59 | - | 23,59 | - | 66,85 | - | 1,55 | | | 1,49 |
| 28.05.15 | 24,00 | - | 106,18 | 85,50 | 20,68 | 67,19 | 67,08 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 21,68 | - | - | 22,16 | - | 22,16 | - | 67,17 | - | 1,46 | | | 1,41 |
| 29.05.15 | 24,00 | - | 105,94 | 85,44 | 20,50 | 66,97 | 66,86 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 21,35 | - | - | 21,80 | - | 21,80 | - | 66,98 | - | 1,43 | | | 1,39 |
| 30.05.15 | 24,00 | - | 105,59 | 84,83 | 20,76 | 67,14 | 67,00 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 21,82 | - | - | 22,29 | - | 22,29 | - | 67,23 | - | 1,47 | | | 1,41 |
| 31.05.15 | 24,00 | - | 107,65 | 85,31 | 22,34 | 66,89 | 66,78 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 23,50 | - | - | 24,00 | - | 24,00 | - | 66,91 | - | 1,57 | | | 1,51 |
| 01.06.15 | 24,00 | - | 105,33 | 86,05 | 19,28 | 66,85 | 66,75 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 20,44 | - | - | 20,86 | - | 20,86 | - | 66,79 | - | 1,37 | | | 1,30 |
| 02.06.15 | 24,00 | - | 105,88 | 85,69 | 20,19 | 66,94 | 66,83 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 21,24 | - | - | 21,71 | - | 21,71 | - | 66,94 | - | 1,43 | | | 1,37 |
| 03.06.15 | 24,00 | - | 105,88 | 85,78 | 20,10 | 66,81 | 66,72 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 21,17 | - | - | 21,60 | - | 21,60 | - | 66,78 | - | 1,42 | | | 1,35 |
| 04.06.15 | 24,00 | - | 105,11 | 86,12 | 18,99 | 66,66 | 66,54 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 20,01 | - | - | 20,44 | - | 20,44 | - | 66,67 | - | 1,34 | | | 1,28 |
| 05.06.15 | 24,00 | - | 105,92 | 85,53 | 20,39 | 67,32 | 67,16 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 21,34 | - | - | 21,80 | - | 21,80 | - | 67,46 | - | 1,44 | | | 1,39 |
| 06.06.15 | 24,00 | - | 105,78 | 85,42 | 20,36 | 68,79 | 68,66 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 21,25 | - | - | 21,72 | - | 21,72 | - | 68,81 | - | 1,46 | | | 1,42 |
| 07.06.15 | 24,00 | - | 106,80 | 85,16 | 21,64 | 68,72 | 68,58 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 22,61 | - | - | 23,08 | - | 23,08 | - | 68,71 | - | 1,55 | | | 1,51 |
| 08.06.15 | 24,00 | - | 104,63 | 85,16 | 19,47 | 68,78 | 68,66 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 20,30 | - | - | 20,74 | - | 20,74 | - | 68,71 | - | 1,39 | | | 1,35 |
| 09.06.15 | 24,00 | - | 105,57 | 86,45 | 19,12 | 68,67 | 68,55 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 20,05 | - | - | 20,50 | - | 20,50 | - | 68,60 | - | 1,38 | | | 1,33 |
| 10.06.15 | 24,00 | - | 106,70 | 86,01 | 20,69 | 68,69 | 68,56 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 21,69 | - | - | 22,19 | - | 22,19 | - | 68,70 | - | 1,49 | | | 1,44 |
| 11.06.15 | 24,00 | - | 103,88 | 85,74 | 18,14 | 68,75 | 68,62 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 19,01 | - | - | 19,44 | - | 19,44 | - | 68,71 | - | 1,31 | | | 1,26 |
| 12.06.15 | 24,00 | - | 105,19 | 86,57 | 18,62 | 68,62 | 68,49 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 19,59 | - | - | 20,03 | - | 20,03 | - | 68,61 | - | 1,35 | | | 1,29 |
| 13.06.15 | 24,00 | - | 102,80 | 85,79 | 17,01 | 68,82 | 68,70 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 17,96 | - | - | 18,36 | - | 18,36 | - | 68,79 | - | 1,23 | | | 1,19 |
| 14.06.15 | 24,00 | - | 105,06 | 85,83 | 19,23 | 68,74 | 68,62 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 20,13 | - | - | 20,59 | - | 20,59 | - | 68,78 | - | 1,39 | | | 1,34 |
| 15.06.15 | 24,00 | - | 103,07 | 85,64 | 17,43 | 68,86 | 68,74 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 18,30 | - | - | 18,71 | - | 18,71 | - | 68,83 | - | 1,26 | | | 1,22 |
| 16.06.15 | 24,00 | - | 105,19 | 85,52 | 19,67 | 68,63 | 68,49 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 20,65 | - | - | 21,12 | - | 21,12 | - | 68,61 | - | 1,42 | | | 1,37 |
| 17.06.15 | 24,00 | - | 96,31 | 78,19 | 18,12 | 68,09 | 67,90 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 19,09 | - | - | 19,51 | - | 19,51 | - | 68,13 | - | 1,30 | | | 1,25 |
| 18.06.15 | 24,00 | - | 99,33 | 78,58 | 20,75 | 68,67 | 68,51 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 21,85 | - | - | 22,34 | - | 22,34 | - | 68,67 | - | 1,50 | | | 1,44 |
| 19.06.15 | 24,00 | - | 102,77 | 83,45 | 19,32 | 67,82 | 67,73 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 20,37 | - | - | 20,81 | - | 20,81 | - | 67,69 | - | 1,38 | | | 1,32 |
| 20.06.15 | 24,00 | - | 105,56 | 86,29 | 19,27 | 68,47 | 68,34 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 19,85 | - | - | 20,31 | - | 20,31 | - | 68,58 | - | 1,36 | | | 1,34 |
| 21.06.15 | 24,00 | - | 104,58 | 85,38 | 19,20 | 68,84 | 68,73 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 19,92 | - | - | 20,38 | - | 20,38 | - | 68,79 | - | 1,37 | | | 1,34 |
| 22.06.15 | 24,00 | - | 102,67 | 84,11 | 18,56 | 68,70 | 68,60 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 19,28 | - | - | 19,70 | - | 19,70 | - | 68,65 | - | 1,32 | | | 1,28 |
| 23.06.15 | 24,00 | - | 58,20 | 55,13 | 3,07 | 67,80 | 67,13 | 0,67 | 7,00 | 5,00 | -0,97 | 19,00 | - | - | 19,36 | - | 19,36 | - | 64,52 | - | 1,23 | | | 0,26 |
| Среднее | 24,00 | - | 103,46 | 84,07 | 19,39 | 67,94 | 67,80 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | -0,08 | 20,84 | - | - | 21,29 | - | 21,29 | - | 67,84 | - | 1,41 | - | - | 1,33 |
| Итого | 744,00 | | 3207,32 | 2606,14 | 601,18 | | | | | | -2,50 | 645,97 | 0,00 | 0,00 | 660,02 | 0,00 | 660,02 | 0,00 | | | 43,83 | 0,00 | 0,00 | 41,33 |

Промывка по акту

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.05.15 13:00 | 5488,30 | 4401,45 | 1126,76 | - | 1149,26 | - | 140,79 | - |
| | 24.06.15 12:00 | 8578,22 | 6915,44 | 1746,18 | - | 1782,14 | - | 180,38 | - |

+т?

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,90 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 149,04 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -9,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **809,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать подразделения
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.