Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	106,78	76,04	30,74	67,84	67,51	0,33	7,00	5,00	-0,10	32,67	-	-	33,36	-	33,36	-	67,87	-	2,22			2,12
25.05.15	24,00	-	105,77	75,76	30,01	67,79	67,57	0,22	7,00	5,00	-0,10	31,90	-	-	32,55	-	32,55	-	67,59	-	2,16			2,06
26.05.15	24,00	-	105,39	76,14	29,25	66,99	66,75	0,24	7,00	5,00	-0,09	30,98	-	-	31,63	-	31,63	-	66,87	-	2,08			1,98
27.05.15	24,00	-	106,22	76,38	29,84	67,06	66,84	0,22	7,00	5,00	-0,09	31,62	-	-	32,29	-	32,29	-	66,90	-	2,11			2,02
28.05.15	24,00	-	104,99	76,10	28,89	67,39	67,15	0,24	7,00	5,00	-0,09	30,64	-	-	31,29	-	31,29	-	67,24	-	2,06			1,97
29.05.15	24,00	-	103,43	75,98	27,45	67,18	66,93	0,25	7,00	5,00	-0,08	28,95	-	-	29,53	-	29,53	-	67,05	-	1,94			1,87
30.05.15	24,00	-	103,48	75,39	28,09	67,32	67,07	0,25	7,00	5,00	-0,08	29,68	-	-	30,27	-	30,27	-	67,21	-	2,00			1,92
31.05.15	24,00	-	106,12	75,94	30,18	67,09	66,84	0,25	7,00	5,00	-0,10	32,00	-	-	32,68	-	32,68	-	66,98	-	2,14			2,05
01.06.15	24,00	-	105,00	76,56	28,44	67,05	66,81	0,24	7,00	5,00	-0,09	30,22	-	-	30,88	-	30,88	-	66,90	-	2,02			1,93
02.06.15	24,00	-	103,66	76,33	27,33	67,13	66,90	0,23	7,00	5,00	-0,10	29,14	-	-	29,73	-	29,73	-	66,99	-	1,95			1,86
03.06.15	24,00	-	104,05	76,39	27,66	67,00	66,77	0,23	7,00	5,00	-0,10	29,47	-	-	30,06	-	30,06	-	66,83	-	1,97			1,87
04.06.15	24,00	-	103,29	76,65	26,64	66,84	66,60	0,24	7,00	5,00	-0,10	28,46	-	-	29,03	-	29,03	-	66,69	-	1,90			1,80
05.06.15	24,00	-	103,91	76,20	27,71	67,51	67,23	0,28	7,00	5,00	-0,09	29,45	-	-	30,08	-	30,08	-	67,44	-	1,99			1,90
06.06.15	24,00	-	104,19	76,20	27,99	68,99	68,73	0,26	7,00	5,00	-0,10	29,81	-	-	30,47	-	30,47	-	68,85	-	2,06			1,95
07.06.15	24,00	-	104,98	75,94	29,04	68,90	68,66	0,24	7,00	5,00	-0,10	30,86	-	-	31,52	-	31,52	-	68,73	-	2,12			2,02
08.06.15	24,00	-	101,49	75,96	25,53	68,95	68,72	0,23	7,00	5,00	-0,09	27,31	-	-	27,89	-	27,89	-	68,73	-	1,88			1,78
09.06.15	16,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
10.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
11.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
12.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
13.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
14.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
15.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
16.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
17.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
18.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
19.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
20.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
21.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
22.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
23.06.15	0,00	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
Среднее	12,90	-	104,55	76,12	28,42	67,56	67,32	0,25	7,00	5,00	-0,09	30,20	-	-	30,83	-	30,83	-	67,43	-	2,04	-	-	1,94
Итого	400,00		3240,95	2359,80	881,16						-2,88	936,12	0,00	0,00	955,69	0,00	955,69	0,00			63,14	0,00	0,00	60,25

Прогноз по акту

ср

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	20.05.15 12:00	4779,10	3590,37	1276,97	-	1301,74	-	141,64	
	20.05.15 12:00	4779,10	3590,37	1276,97	-	1301,74	-	141,64	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 14,26 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 215,80 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -13,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1171,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.
печать энергосбыта