Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0.1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0.1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	98,04	73,29	24,75	67,86	67,51	0,35	7,00	5,00	-0,07	26,11	-	-	26,69	-	26,69	-	68,26	-	1,78			1,71
25.05.15	24,00	-	99,43	72,96	26,47	67,77	67,56	0,21	7,00	5,00	-0,06	27,63	-	-	28,24	-	28,24	-	67,82	-	1,88			1,81
26.05.15	24,00	-	95,28	73,50	21,78	66,97	66,74	0,23	7,00	5,00	-0,05	22,76	-	-	23,24	-	23,24	-	67,10	-	1,53			1,48
27.05.15	24,00	-	97,72	73,68	24,04	67,03	66,83	0,20	7,00	5,00	-0,05	24,97	-	-	25,49	-	25,49	-	67,11	-	1,68			1,63
28.05.15	24,00	-	95,58	73,40	22,18	67,38	67,16	0,22	7,00	5,00	-0,04	23,02	-	-	23,52	-	23,52	-	67,47	-	1,56			1,51
29.05.15	24,00	-	97,18	73,21	23,97	67,17	66,93	0,24	7,00	5,00	-0,03	24,73	-	-	25,24	-	25,24	-	67,32	-	1,67			1,63
30.05.15	24,00	-	93,63	72,77	20,86	67,31	67,06	0,25	7,00	5,00	-0,05	21,92	-	-	22,37	-	22,37	-	67,47	-	1,48			1,43
31.05.15	24,00	-	97,85	73,24	24,61	67,06	66,83	0,23	7,00	5,00	-0,06	25,80	-	-	26,34	-	26,34	-	67,21	-	1,73			1,67
01.06.15	24,00	-	95,43	73,80	21,63	67,03	66,80	0,23	7,00	5,00	-0,04	22,52	-	-	23,01	-	23,01	-	67,14	-	1,51			1,47
02.06.15	24,00	-	94,86	73,51	21,35	67,11	66,88	0,23	7,00	5,00	-0,04	22,11	-	-	22,58	-	22,58	-	67,24	-	1,49			1,45
03.06.15	24,00	-	95,75	73,55	22,20	66,99	66,77	0,22	7,00	5,00	-0,03	22,94	-	-	23,41	-	23,41	-	67,11	-	1,54			1,51
04.06.15	24,00	-	94,36	73,79	20,57	66,84	66,60	0,24	7,00	5,00	-0,03	21,29	-	-	21,72	-	21,72	-	67,00	-	1,43			1,40
05.06.15	24,00	-	98,18	73,36	24,82	67,49	67,23	0,26	7,00	5,00	-0,04	25,64	-	-	26,19	-	26,19	-	67,71	-	1,74			1,70
06.06.15	24,00	-	96,04	73,22	22,82	68,97	68,72	0,25	7,00	5,00	-0,03	23,54	-	-	24,05	-	24,05	-	69,13	-	1,63			1,60
07.06.15	24,00	-	96,50	72,98	23,52	68,89	68,65	0,24	7,00	5,00	-0,03	24,22	-	-	24,75	-	24,75	-	69,02	-	1,67			1,64
08.06.15	24,00	-	94,46	72,98	21,48	68,94	68,72	0,22	7,00	5,00	-0,03	22,12	-	-	22,61	-	22,61	-	69,01	-	1,53			1,50
09.06.15	24,00	-	94,79	73,96	20,83	68,84	68,61	0,23	7,00	5,00	-0,03	21,45	-	-	21,91	-	21,91	-	68,93	-	1,48			1,45
10.06.15	24,00	-	94,65	73,54	21,11	68,84	68,59	0,25	7,00	5,00	-0,02	21,67	-	-	22,14	-	22,14	-	68,95	-	1,50			1,48
11.06.15	24,00	-	92,25	73,40	18,85	68,90	68,64	0,26	7,00	5,00	-0,01	19,35	-	-	19,75	-	19,75	-	69,00	-	1,34			1,32
12.06.15	24,00	-	95,33	74,03	21,30	68,76	68,50	0,26	7,00	5,00	-0,02	21,87	-	-	22,34	-	22,34	-	68,88	-	1,51			1,49
13.06.15	24,00	-	92,53	73,40	19,13	68,96	68,71	0,25	7,00	5,00	-0,02	19,70	-	-	20,12	-	20,12	-	69,05	-	1,36			1,34
14.06.15	24,00	-	96,97	73,46	23,51	68,89	68,64	0,25	7,00	5,00	-0,03	24,16	-	-	24,69	-	24,69	-	69,06	-	1,67			1,64
15.06.15	24,00	-	94,95	73,28	21,67	69,01	68,76	0,25	7,00	5,00	-0,02	22,25	-	-	22,75	-	22,75	-	69,14	-	1,54			1,52
16.06.15	24,00	-	96,23	73,16	23,07	68,77	68,50	0,27	7,00	5,00	-0,03	23,70	-	-	24,21	-	24,21	-	68,88	-	1,64			1,61
17.06.15	24,00	-	90,01	66,81	23,20	68,26	67,91	0,35	7,00	5,00	-0,02	23,81	-	-	24,33	-	24,33	-	68,47	-	1,63			1,61
18.06.15	24,00	-	88,68	67,17	21,51	68,82	68,51	0,31	7,00	5,00	-0,02	22,16	-	-	22,67	-	22,67	-	68,94	-	1,53			1,50
19.06.15	24,00	-	92,72	71,29	21,43	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	-0,03	22,14	-	-	22,61	-	22,61	-	68,02	-	1,51			1,48
20.06.15	24,00	-	95,00	73,83	21,17	68,64	68,35	0,29	7,00	5,00	-0,03	21,92	-	-	22,39	-	22,39	-	68,92	-	1,51			1,48
21.06.15	24,00	-	95,95	73,18	22,77	68,98	68,74	0,24	7,00	5,00	-0,04	23,73	-	-	24,29	-	24,29	-	69,08	-	1,64			1,60
22.06.15	24,00	-	92,42	72,29	20,13	68,85	68,61	0,24	7,00	5,00	-0,06	21,22	-	-	21,69	-	21,69	-	68,94	-	1,46			1,40
23.06.15	24,00	-	51,66	50,56	1,10	68,15	67,00	1,15	7,00	5,00	-1,14	19,64	-	-	20,01	-	20,01	-	65,14	-	1,28			0,15
Среднее	24,00	-	93,69	72,15	21,54	68,11	67,83	0,28	7,00	5,00	-0,07	22,91	-	-	23,40	-	23,40	-	68,15	-	1,56	-	-	1,49
Итого	744,00		2904,43	2236,60	667,83						-2,20	710,09	0,00	0,00	725,35	0,00	725,35	0,00			48,41	0,00	0,00	46,21

Пролетев по акту

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 19:00	27274,31	21065,35	6328,87	-	6488,99	-	1046,83	-
	24.06.15 11:00	30046,24	23204,52	7002,13	-	7176,68	-	1090,62	-

+T?

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,93 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 163,79 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -10,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **889,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Дата потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.

печать энергосбыта