цирк. контурные

М3-М4 врезка цирк.

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	105,20	82,88	22,32	68,44	68,17	0,27	7,00	5,00	0,00	105,20	-	-	107,45	84,61	22,84	-	68,30	-	1,56			1,56
25.05.15	24,00	-	103,56	82,59	20,97	67,12	66,84	0,28	7,00	5,00	-0,01	103,56	-	-	105,74	84,27	21,47	-	67,03	-	1,44			1,44
26.05.15	24,00	-	103,66	83,42	20,24	67,27	67,00	0,27	7,00	5,00	0,01	103,66	-	-	105,81	85,1	20,71	-	67,13	-	1,38			1,39
27.05.15	24,00	-	103,44	83,47	19,97	67,16	66,89	0,27	7,00	5,00	0,01	103,44	-	-	105,62	85,15	20,47	-	67,01	-	1,36			1,37
28.05.15	24,00	-	103,31	83,10	20,21	67,34	67,06	0,28	7,00	5,00	0,01	103,31	-	-	105,46	84,78	20,68	-	67,28	-	1,37			1,39
29.05.15	24,00	-	102,27	82,71	19,56	67,16	66,88	0,28	7,00	5,00	0,00	102,27	-	-	104,4	84,39	20,01	-	67,16	-	1,34			1,34
30.05.15	24,00	-	103,53	83,09	20,44	67,39	67,12	0,27	7,00	5,00	-0,01	103,53	-	-	105,69	84,78	20,91	-	67,31	-	1,41			1,40
31.05.15	24,00	-	104,58	83,18	21,40	67,11	66,85	0,26	7,00	5,00	0,00	104,58	-	-	106,74	84,86	21,88	-	67,04	-	1,47			1,46
01.06.15	24,00	-	102,62	83,28	19,34	67,16	66,89	0,27	7,00	5,00	0,00	102,62	-	-	104,71	84,96	19,75	-	67,09	-	1,33			1,33
02.06.15	24,00	-	103,34	83,66	19,68	67,26	67,00	0,26	7,00	5,00	-0,02	103,34	-	-	105,48	85,34	20,14	-	67,19	-	1,36			1,35
03.06.15	24,00	-	101,84	83,65	18,19	66,85	66,60	0,25	7,00	5,00	-0,01	101,84	-	-	103,94	85,33	18,61	-	66,76	-	1,25			1,24
04.06.15	12,00	-	75,79	66,06	9,73	67,06	63,86	3,20	7,00	5,00	0,23	75,79	-	-	77,25	67,43	9,82	-	66,96	-	0,64			0,87
05.06.15	24,00	-	144,71	129,48	15,23	67,49	64,45	3,04	7,00	5,00	0,42	144,71	-	-	147,77	131,97	15,80	-	67,62	-	1,00			1,43
06.06.15	24,00	-	102,96	84,38	18,58	69,08	68,83	0,25	7,00	5,00	0,03	102,96	-	-	105,21	86,3	18,91	-	68,93	-	1,28			1,31
07.06.15	24,00	-	103,24	84,11	19,13	69,00	68,75	0,25	7,00	5,00	0,03	103,24	-	-	105,49	86	19,49	-	68,72	-	1,31			1,34
08.06.15	24,00	-	101,96	84,12	17,84	69,06	68,83	0,23	7,00	5,00	0,03	101,96	-	-	104,17	86,03	18,14	-	68,66	-	1,22			1,25
09.06.15	24,00	-	103,26	85,32	17,94	68,94	68,71	0,23	7,00	5,00	0,03	103,26	-	-	105,51	87,22	18,29	-	68,68	-	1,23			1,26
10.06.15	24,00	-	101,26	84,81	16,45	68,97	68,72	0,25	7,00	5,00	0,03	101,26	-	-	103,46	86,72	16,74	-	68,59	-	1,13			1,16
11.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
12.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
13.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
14.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
15.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
16.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
17.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
18.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
19.06.15	24,00	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
20.06.15	24,00	-	101,25	85,39	15,86	68,78	68,48	0,30	7,00	5,00	0,03	101,25	-	-	103,45	87,29	16,16	-	68,47	-	1,09			1,12
21.06.15	24,00	-	100,80	84,55	16,25	69,12	68,87	0,25	7,00	5,00	0,03	100,80	-	-	103,02	86,43	16,59	-	68,92	-	1,12			1,15
22.06.15	24,00	-	99,26	83,40	15,86	68,99	68,74	0,25	7,00	5,00	0,03	99,26	-	-	101,41	85,28	16,13	-	68,61	-	1,09			1,12
23.06.15	24,00	-	56,75	51,97	4,78	68,24	67,72	0,52	7,00	5,00	0,00	56,75	-	-	57,95	53,09	4,86	-	64,96	-	0,36			0,37
Среднее	23,61	-	101,30	83,57	17,73	67,95	67,42	0,53	7,00	5,00	0,04	101,30	-	-	103,44	85,33	18,11	-	67,66	-	1,22	-	-	1,26
Итого	732,00		3140,29	2590,78	549,50						1,23	3140,29	0,00	0,00	3206,71	2645,33	561,38	0,00			37,69	0,00	0,00	38,92

Прогревка по акту.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	10.06.15 14:00	3125,76	-9898557,40	0,00	-	0,00	-	-989855,74	-
	24.06.15 11:00	2549,13	2101,31	0,00	-	0,00	-	31,61	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,51 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 126,76 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -7,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **688,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать теплоносителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г.
печать энергосбыта