Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	*	170,01	143,56	26,45	66,45	66,28	0,17	5,00	4,00	-0,03	27,49	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05	-	66,18	0,00	1,82			1,78
25.05.15	24,00	*	97,09	69,80	27,29	67,12	67,41	-0,29	5,00	4,00	-0,02	27,98	0,00	0,00	28,54	0,00	28,54	-	65,59	0,00	1,83			1,81
26.05.15	24,00	*	25,87	0,00	25,87	64,16	19,73	44,43	5,00	4,00	-0,01	26,28	0,00	0,00	26,77	0,00	26,77	-	63,54	0,00	1,67			1,66
27.05.15	24,00	*	27,31	0,00	27,31	64,26	18,20	46,06	5,00	4,00	-0,01	27,73	0,00	0,00	28,26	0,00	28,26	-	63,67	0,00	1,77			1,76
28.05.15	24,00	*	27,28	0,00	27,28	64,52	17,87	46,66	5,00	4,00	-0,01	27,67	0,00	0,00	28,19	0,00	28,19	-	63,94	0,00	1,77			1,76
29.05.15	24,00	*	26,67	0,00	26,67	64,37	18,33	46,04	5,00	4,00	-0,01	27,05	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56	-	63,78	0,00	1,73			1,72
30.05.15	24,00	*	25,65	0,00	25,65	64,51	19,32	45,19	5,00	4,00	-0,01	26,03	0,00	0,00	26,53	0,00	26,53	-	63,86	0,00	1,66			1,65
31.05.15	24,00		29,37	0,00	29,37	64,55	18,29	46,26	5,00	4,00	-0,01	29,82	0,00	0,00	30,39	0,00	30,39	-	63,97	0,00	1,91			1,90
01.06.15	24,00	*	28,13	0,00	28,13	64,52	18,42	46,11	5,00	4,00	-0,01	28,56	0,00	0,00	29,11	0,00	29,11	-	63,95	0,00	1,83			1,82
02.06.15	24,00	*	26,21	0,00	26,21	64,39	19,23	45,16	5,00	4,00	-0,01	26,62	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12	-	63,79	0,00	1,70			1,69
03.06.15	24,00	*	25,79	0,00	25,79	64,34	19,33	45,02	5,00	4,00	-0,01	26,16	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66	-	63,77	0,00	1,67			1,66
04.06.15	24,00	*	26,29	0,00	26,29	64,02	17,92	46,10	5,00	4,00	-0,01	26,65	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	-	63,45	0,00	1,69			1,68
05.06.15	24,00	*	25,73	0,00	25,73	64,29	18,04	46,25	5,00	4,00	-0,01	26,10	0,00	0,00	26,59	0,00	26,59	-	63,69	0,00	1,66			1,65
06.06.15	24,00	*	24,97	0,00	24,97	65,92	18,66	47,26	5,00	4,00	-0,01	25,30	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	-	65,31	0,00	1,65			1,65
07.06.15	24,00	*	25,78	0,00	25,78	65,91	18,53	47,38	5,00	4,00	-0,01	26,21	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	-	65,32	0,00	1,71			1,70
08.06.15	24,00	*	24,50	0,00	24,50	65,91	18,39	47,52	5,00	4,00	-0,02	24,97	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	-	65,30	0,00	1,63			1,61
09.06.15	24,00	*	22,85	0,00	22,85	65,49	17,92	47,57	5,00	4,00	-0,01	23,27	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	-	64,85	0,00	1,51			1,50
10.06.15	24,00	*	25,65	0,00	25,65	65,91	18,16	47,75	5,00	4,00	-0,02	26,19	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	65,29	0,00	1,71			1,69
11.06.15	24,00	*	23,30	0,00	23,30	65,80	17,84	47,95	5,00	4,00	-0,01	23,70	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	-	65,16	0,00	1,54			1,53
12.06.15	24,00	*	23,21	0,00	23,21	65,70	18,39	47,31	5,00	4,00	-0,01	23,55	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	-	65,04	0,00	1,53			1,53
13.06.15	24,00	*	21,88	0,00	21,88	65,69	19,35	46,34	5,00	4,00	-0,01	22,24	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	-	65,02	0,00	1,45			1,44
14.06.15	24,00	*	24,39	0,00	24,39	66,17	20,19	45,99	5,00	4,00	-0,01	24,77	0,00	0,00	25,27	0,00	25,27	-	65,54	0,00	1,62			1,61
15.06.15	24,00	*	26,38	0,00	26,38	66,18	19,09	47,09	5,00	4,00	-0,01	26,73	0,00	0,00	27,26	0,00	27,26	-	65,59	0,00	1,75			1,75
16.06.15	24,00	*	23,15	0,00	23,15	65,79	17,91	47,88	5,00	4,00	-0,01	23,48	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94	-	65,15	0,00	1,53			1,52
17.06.15	24,00	*	24,48	0,00	24,48	65,62	17,69	47,93	5,00	4,00	-0,01	24,84	0,00	0,00	25,32	0,00	25,32	-	65,00	0,00	1,61			1,61
18.06.15	24,00	*	22,27	0,00	22,27	65,68	18,21	47,47	5,00	4,00	-0,01	22,62	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	65,01	0,00	1,47			1,46
19.06.15	24,00	*	23,96	0,00	23,96	65,65	18,91	46,73	5,00	4,00	-0,01	24,32	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	-	65,01	0,00	1,58			1,57
20.06.15	24,00	*	22,20	0,00	22,20	65,36	20,34	45,02	5,00	4,00	-0,01	22,51	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	64,70	0,00	1,46			1,45
21.06.15	24,00	*	24,73	0,00	24,73	66,11	20,46	45,65	5,00	4,00	-0,01	25,09	0,00	0,00	25,59	0,00	25,59	-	65,51	0,00	1,64			1,64
22.06.15	24,00	*	24,30	0,00	24,30	66,02	20,81	45,21	5,00	4,00	-0,01	24,66	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	65,40	0,00	1,61			1,60
23.06.15	24,00	*	22,78	0,00	22,78	66,02	20,64	45,38	5,00	4,00	-0,01	23,12	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	65,39	0,00	1,51			1,50
Среднее	24,00	-	32,01	6,88	25,12	65,37	21,93	43,44	5,00	4,00	-0,01	25,54	-	-	26,04	-	26,04	-	64,73	-	1,65	-	-	1,64
Итого	744,00		992,16	213,36	778,80						-0,33	791,72	0,00	0,00	807,14	0,00	807,14	0,00			51,23	0,00	0,00	50,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 11:00	74801,69	61544,86	15186,54	0,00	15544,49	0,00	3043,30	
	24.06.15 11:00	75552,98	61544,86	15949,41	0,00	16322,17	0,00	3092,32	

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,57 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 182,26 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -11,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **989,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеХом"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.

печать энергосбыта