Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	104,69	89,10	15,59	66,72	66,43	0,29	7,00	5,00	0,63	13,80	0,00	13,80	14,07	0,00	14,07	-	66,82	31,32	0,44			1,07
25.05.15	24,00	-	104,88	91,46	13,42	67,11	66,88	0,23	7,00	5,00	0,56	11,59	0,00	11,59	11,85	0,00	11,85	-	66,85	31,91	0,37			0,93
26.05.15	24,00	-	107,22	93,97	13,25	66,13	65,90	0,23	7,00	5,00	0,54	11,33	0,00	11,33	11,56	0,00	11,56	-	66,01	32,04	0,37			0,90
27.05.15	24,00	-	108,03	94,99	13,04	66,25	66,02	0,23	7,00	5,00	0,53	11,08	0,00	11,08	11,30	0,00	11,30	-	66,11	32,31	0,36			0,89
28.05.15	24,00	-	107,02	93,72	13,30	66,55	66,33	0,22	7,00	5,00	0,54	11,37	0,00	11,37	11,58	0,00	11,58	-	66,37	32,25	0,37			0,91
29.05.15	24,00	-	107,57	93,63	13,94	66,36	66,13	0,23	7,00	5,00	0,56	11,92	0,00	11,92	12,15	0,00	12,15	-	66,22	32,51	0,39			0,95
30.05.15	24,00	-	106,46	92,12	14,34	66,51	66,27	0,24	7,00	5,00	0,58	12,32	0,00	12,32	12,55	0,00	12,55	-	66,42	32,73	0,40			0,98
31.05.15	24,00	-	106,32	92,53	13,79	66,34	66,11	0,23	7,00	5,00	0,55	11,82	0,00	11,82	12,04	0,00	12,04	-	66,19	32,67	0,39			0,94
01.06.15	24,00	-	107,60	93,37	14,23	66,35	66,11	0,24	7,00	5,00	0,57	12,24	0,00	12,24	12,49	0,00	12,49	-	66,24	32,46	0,40			0,97
02.06.15	24,00	-	107,05	93,17	13,88	66,32	66,09	0,23	7,00	5,00	0,56	11,88	0,00	11,88	12,12	0,00	12,12	-	66,21	32,90	0,39			0,95
03.06.15	24,00	-	106,79	93,22	13,57	66,31	66,09	0,22	7,00	5,00	0,54	11,54	0,00	11,54	11,78	0,00	11,78	-	66,19	33,25	0,38			0,93
04.06.15	24,00	-	108,01	93,94	14,07	66,04	65,81	0,23	7,00	5,00	0,56	12,07	0,00	12,07	12,28	0,00	12,28	-	65,93	32,53	0,39			0,96
05.06.15	24,00	-	107,14	93,66	13,48	66,44	66,20	0,24	7,00	5,00	0,55	11,46	0,00	11,46	11,70	0,00	11,70	-	66,37	32,40	0,37			0,92
06.06.15	24,00	-	109,39	93,61	15,78	68,10	67,85	0,25	7,00	5,00	0,64	13,82	0,00	13,82	14,13	0,00	14,13	-	68,01	33,25	0,46	0,44		1,10
07.06.15	24,00	-	107,11	93,18	13,93	68,07	67,83	0,24	7,00	5,00	0,57	11,95	0,00	11,95	12,16	0,00	12,16	-	67,91	33,58	0,40			0,97
08.06.15	24,00	-	107,19	93,31	13,88	68,19	67,95	0,24	7,00	5,00	0,57	11,90	0,00	11,90	12,16	0,00	12,16	-	67,99	33,31	0,40			0,97
09.06.15	24,00	-	108,23	94,72	13,51	68,04	67,82	0,22	7,00	5,00	0,56	11,56	0,00	11,56	11,79	0,00	11,79	-	67,76	33,29	0,39			0,95
10.06.15	24,00	-	108,29	94,09	14,20	68,06	67,83	0,23	7,00	5,00	0,58	12,31	0,00	12,31	12,56	0,00	12,56	-	67,91	33,29	0,41			1,00
11.06.15	24,00	-	107,16	94,02	13,14	68,17	67,94	0,23	7,00	5,00	0,55	11,24	0,00	11,24	11,47	0,00	11,47	-	67,97	33,28	0,38			0,92
12.06.15	24,00	-	108,38	94,95	13,43	67,98	67,74	0,24	7,00	5,00	0,55	11,53	0,00	11,53	11,75	0,00	11,75	-	67,87	33,28	0,39			0,94
13.06.15	24,00	-	106,69	94,43	12,26	68,16	67,92	0,24	7,00	5,00	0,51	10,35	0,00	10,35	10,57	0,00	10,57	-	68,01	33,92	0,35			0,86
14.06.15	24,00	-	108,06	94,14	13,92	68,21	67,96	0,25	7,00	5,00	0,56	12,13	0,00	12,13	12,37	0,00	12,37	-	68,20	34,52	0,42			0,98
15.06.15	24,00	-	106,47	94,27	12,20	68,19	67,95	0,24	7,00	5,00	0,50	10,44	0,00	10,44	10,67	0,00	10,67	-	68,11	34,37	0,36			0,86
16.06.15	24,00	-	108,72	94,76	13,96	68,13	67,89	0,24	7,00	5,00	0,57	12,23	0,00	12,23	12,48	0,00	12,48	-	68,00	33,61	0,41			0,98
17.06.15	24,00	-	92,85	80,37	12,48	67,63	67,33	0,30	7,00	5,00	0,50	11,00	0,00	11,00	11,25	0,00	11,25	-	67,59	33,36	0,37			0,87
18.06.15	24,00	-	94,17	80,94	13,23	68,20	67,91	0,29	7,00	5,00	0,53	11,70	0,00	11,70	11,94	0,00	11,94	-	68,08	33,70	0,40			0,93
19.06.15	24,00	-	102,41	88,87	13,54	67,67	67,43	0,24	7,00	5,00	0,54	11,93	0,00	11,93	12,17	0,00	12,17	-	67,48	34,12	0,41			0,95
20.06.15	24,00	-	109,44	95,65	13,79	67,54	67,29	0,25	7,00	5,00	0,54	12,08	0,00	12,08	12,34	0,00	12,34	-	67,66	34,24	0,42	0,82		0,96
21.06.15	24,00	-	108,08	94,64	13,44	68,21	67,99	0,22	7,00	5,00	0,53	11,84	0,00	11,84	12,06	0,00	12,06	-	68,01	34,87	0,41			0,95
22.06.15	24,00	-	105,10	92,57	12,53	68,16	67,93	0,23	7,00	5,00	0,50	10,84	0,00	10,84	11,07	0,00	11,07	-	67,99	35,20	0,38	0,74		0,88
23.06.15	24,00	-	106,74	93,99	12,75	68,36	68,12	0,24	7,00	5,00	0,51	10,99	0,00	10,99	11,23	0,00	11,23	-	68,22	35,26	0,39			0,90
Среднее	24,00	-	106,23	92,63	13,61	67,37	67,13	0,24	7,00	5,00	0,55	11,75	-	11,75	11,99	-	11,99	-	67,25	33,28	0,39	-	-	0,94
Итого	744,00		3293,26	2871,39	421,87						17,09	364,26	0,00	364,26	371,64	0,00	371,64	0,00			12,15	0,00	0,00	29,25

24,49

0,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 12:00	63818,98	55848,55	7374,17	11620,78	7547,35	11769,78	1816,22	-
	24.06.15 11:00	67008,79	58632,81	7723,95	11620,78	7904,20	11769,78	1844,35	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: ~~2,74~~ Гкал; 78,54
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему ~~83,92~~ куб.м; 6,37
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = ~~5,17~~ Гкал; -6,29
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~9,72~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **455,56** куб.м. 29,33

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отделение приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15

печать энергосбыта