Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	131,17	107,19	23,98	65,73	65,10	0,63	5,00	4,00	0,09	23,81	0,00	0,00	24,29	0,00	24,29	-	65,54	0,00	1,56			1,65
25.05.15	24,00	*	134,02	109,93	24,09	66,30	65,77	0,53	5,00	4,00	0,08	23,97	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45	-	65,86	0,00	1,58			1,66
26.05.15	24,00	*	135,51	113,30	22,20	65,31	64,79	0,51	5,00	4,00	0,08	22,06	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	-	64,93	0,00	1,43			1,51
27.05.15	24,00	*	137,05	115,32	21,72	65,41	64,89	0,52	5,00	4,00	0,08	21,60	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	64,97	0,00	1,40			1,48
28.05.15	24,00	*	136,40	113,07	23,33	65,71	65,11	0,60	5,00	4,00	0,09	23,22	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	-	65,31	0,00	1,52			1,60
29.05.15	24,00	*	135,26	113,10	22,15	65,51	64,94	0,57	5,00	4,00	0,08	22,03	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	65,08	0,00	1,43			1,52
30.05.15	24,00	*	134,29	111,13	23,17	65,66	65,05	0,61	5,00	4,00	0,09	23,03	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	-	65,30	0,00	1,50			1,59
31.05.15	24,00	*	133,00	111,81	21,19	65,49	64,91	0,58	5,00	4,00	0,08	21,09	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	65,06	0,00	1,37			1,45
01.06.15	24,00	*	135,57	112,67	22,90	65,51	64,95	0,56	5,00	4,00	0,08	22,76	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	65,13	0,00	1,48			1,57
02.06.15	24,00	*	134,33	112,57	21,76	65,49	64,95	0,55	5,00	4,00	0,08	21,60	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	65,10	0,00	1,41			1,49
03.06.15	24,00	*	133,50	112,60	20,90	65,50	64,97	0,53	5,00	4,00	0,09	20,64	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	65,09	0,00	1,34			1,43
04.06.15	24,00	*	134,42	113,39	21,03	65,21	64,66	0,55	5,00	4,00	0,09	20,84	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	64,78	0,00	1,35			1,44
05.06.15	24,00	*	125,31	104,68	20,63	65,57	65,00	0,58	5,00	4,00	0,08	20,48	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	65,17	0,00	1,33			1,42
06.06.15	24,00	*	132,98	113,06	19,91	67,18	66,65	0,54	5,00	4,00	0,08	19,78	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	66,73	0,00	1,32			1,40
07.06.15	24,00	*	132,88	112,62	20,26	67,19	66,63	0,56	5,00	4,00	0,09	20,04	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	66,75	0,00	1,34			1,43
08.06.15	24,00	*	133,82	112,50	21,32	67,31	66,72	0,59	5,00	4,00	0,09	21,11	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	66,85	0,00	1,41			1,50
09.06.15	24,00	*	133,94	114,45	19,49	67,17	66,60	0,57	5,00	4,00	0,09	19,30	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	66,57	0,00	1,29			1,38
10.06.15	24,00	*	134,72	113,55	21,17	67,19	66,62	0,56	5,00	4,00	0,09	20,95	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	66,73	0,00	1,40			1,49
11.06.15	24,00	*	132,20	113,41	18,79	67,29	66,73	0,56	5,00	4,00	0,09	18,64	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	66,80	0,00	1,25			1,33
12.06.15	24,00	*	134,76	114,57	20,19	67,12	66,58	0,55	5,00	4,00	0,08	20,02	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	66,69	0,00	1,34			1,42
13.06.15	24,00	*	130,44	114,20	16,23	67,25	66,74	0,51	5,00	4,00	0,08	16,06	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	-	66,75	0,00	1,07			1,15
14.06.15	24,00	*	133,37	113,60	19,77	67,36	66,84	0,51	5,00	4,00	0,08	19,54	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	66,97	0,00	1,31			1,39
15.06.15	24,00	*	132,20	113,59	18,61	67,29	66,76	0,52	5,00	4,00	0,08	18,42	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-	66,86	0,00	1,23			1,31
16.06.15	24,00	*	133,59	114,24	19,35	67,28	66,72	0,56	5,00	4,00	0,08	19,21	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	66,84	0,00	1,28			1,37
17.06.15	24,00	*	117,37	97,23	20,14	66,69	66,08	0,61	5,00	4,00	0,07	20,08	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	66,39	0,00	1,33			1,40
18.06.15	24,00	*	115,97	97,51	18,47	67,15	66,50	0,65	5,00	4,00	0,08	18,44	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	66,65	0,00	1,23			1,31
19.06.15	24,00	*	125,62	106,61	19,01	66,88	66,14	0,74	5,00	4,00	0,09	18,96	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	66,35	0,00	1,26			1,35
20.06.15	24,00	*	136,07	115,29	20,78	66,65	65,90	0,76	5,00	4,00	0,10	20,60	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	-	66,54	0,00	1,37			1,48
21.06.15	24,00	*	134,61	114,16	20,46	67,38	66,69	0,70	5,00	4,00	0,10	20,25	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	66,95	0,00	1,36			1,46
22.06.15	24,00	*	129,90	111,65	18,25	67,31	66,64	0,68	5,00	4,00	0,10	18,07	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	-	66,87	0,00	1,21			1,31
23.06.15	24,00	*	130,67	113,39	17,27	67,47	66,79	0,68	5,00	4,00	0,10	17,13	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48	-	66,97	0,00	1,15			1,24
Среднее	24,00	-	132,09	111,50	20,60	66,50	65,92	0,59	5,00	4,00	0,09	20,44	-	-	20,86	-	20,86	-	66,08	-	1,35	-	-	1,44
Итого	744,00		4094,93	3456,40	638,53						2,68	633,76	0,00	0,00	646,57	0,00	646,57	0,00			41,85	0,00	0,00	44,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 11:00	86003,67	71395,33	14606,62	0,00	14938,21	0,00	2981,22	-
	24.06.15 11:00	89967,61	74747,14	15214,08	0,00	15557,97	0,00	3023,95	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,45 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 146,00 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -9,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **792,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.
печать энергосбыта