Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	94,46	72,69	21,77	66,67	66,24	0,43	7,00	5,00	0,24	18,80	-	-	19,18	-	19,18	-	66,65	-	1,25			1,49
25.05.15	24,00	-	95,32	75,18	20,14	67,02	66,72	0,30	7,00	5,00	0,26	16,67	-	-	17,01	-	17,01	-	66,56	-	1,11			1,38
26.05.15	24,00	-	97,04	79,02	18,02	66,07	65,73	0,34	7,00	5,00	0,15	16,40	-	-	16,71	-	16,71	-	65,75	-	1,08			1,23
27.05.15	24,00	-	99,12	81,03	18,09	66,17	65,84	0,33	7,00	5,00	0,15	16,37	-	-	16,67	-	16,67	-	65,79	-	1,08			1,23
28.05.15	24,00	-	96,86	78,87	17,99	66,48	66,15	0,33	7,00	5,00	0,17	16,06	-	-	16,34	-	16,34	-	66,08	-	1,06			1,23
29.05.15	24,00	-	96,62	78,71	17,91	66,30	65,97	0,33	7,00	5,00	0,17	15,94	-	-	16,24	-	16,24	-	65,92	-	1,05			1,22
30.05.15	24,00	-	93,70	77,53	16,17	66,44	66,10	0,34	7,00	5,00	0,16	14,24	-	-	14,51	-	14,51	-	66,10	-	0,94			1,11
31.05.15	24,00	-	95,41	77,68	17,73	66,28	65,93	0,35	7,00	5,00	0,16	15,86	-	-	16,17	-	16,17	-	65,92	-	1,04			1,20
01.06.15	24,00	-	96,66	78,47	18,19	66,28	65,93	0,35	7,00	5,00	0,16	16,42	-	-	16,76	-	16,76	-	65,93	-	1,08			1,24
02.06.15	24,00	-	95,21	78,40	16,81	66,26	65,92	0,34	7,00	5,00	0,13	15,39	-	-	15,69	-	15,69	-	65,91	-	1,01			1,14
03.06.15	24,00	-	93,51	78,49	15,02	66,24	65,91	0,33	7,00	5,00	0,12	13,73	-	-	13,97	-	13,97	-	65,86	-	0,91			1,03
04.06.15	24,00	-	95,40	79,00	16,40	65,97	65,63	0,34	7,00	5,00	0,12	15,14	-	-	15,44	-	15,44	-	65,62	-	1,00			1,11
05.06.15	24,00	-	94,21	78,78	15,43	66,37	66,01	0,36	7,00	5,00	0,11	14,29	-	-	14,54	-	14,54	-	66,07	-	0,95			1,05
06.06.15	24,00	-	94,34	78,76	15,58	68,01	67,65	0,36	7,00	5,00	0,12	14,42	-	-	14,71	-	14,71	-	67,64	-	0,98			1,09
07.06.15	24,00	-	92,76	78,13	14,63	67,98	67,63	0,35	7,00	5,00	0,11	13,51	-	-	13,77	-	13,77	-	67,59	-	0,91			1,03
08.06.15	24,00	-	93,52	78,32	15,20	68,10	67,75	0,35	7,00	5,00	0,12	14,06	-	-	14,35	-	14,35	-	67,67	-	0,95			1,07
09.06.15	24,00	-	94,80	79,60	15,20	67,95	67,63	0,32	7,00	5,00	0,12	14,00	-	-	14,27	-	14,27	-	67,38	-	0,95			1,06
10.06.15	24,00	-	95,19	78,95	16,24	67,98	67,63	0,35	7,00	5,00	0,12	15,02	-	-	15,34	-	15,34	-	67,57	-	1,01			1,14
11.06.15	24,00	-	93,89	78,93	14,96	68,09	67,73	0,36	7,00	5,00	0,12	13,78	-	-	14,04	-	14,04	-	67,70	-	0,93			1,05
12.06.15	24,00	-	95,64	79,76	15,88	67,91	67,55	0,36	7,00	5,00	0,12	14,61	-	-	14,92	-	14,92	-	67,55	-	0,99			1,11
13.06.15	24,00	-	94,42	79,40	15,02	68,08	67,73	0,35	7,00	5,00	0,12	13,86	-	-	14,18	-	14,18	-	67,69	-	0,94			1,05
14.06.15	24,00	-	92,72	79,04	13,68	68,13	67,78	0,35	7,00	5,00	0,11	12,54	-	-	12,80	-	12,80	-	67,79	-	0,85			0,96
15.06.15	24,00	-	93,67	79,05	14,62	68,11	67,75	0,36	7,00	5,00	0,12	13,33	-	-	13,62	-	13,62	-	67,77	-	0,90			1,03
16.06.15	24,00	-	94,67	79,37	15,30	68,04	67,70	0,34	7,00	5,00	0,13	13,91	-	-	14,20	-	14,20	-	67,65	-	0,94			1,07
17.06.15	24,00	-	80,53	66,99	13,54	67,51	67,08	0,43	7,00	5,00	0,11	12,48	-	-	12,74	-	12,74	-	67,23	-	0,84			0,95
18.06.15	24,00	-	83,91	67,36	16,55	68,07	67,67	0,40	7,00	5,00	0,11	15,42	-	-	15,74	-	15,74	-	67,69	-	1,05			1,16
19.06.15	24,00	-	89,37	74,44	14,93	67,59	67,23	0,36	7,00	5,00	0,11	13,84	-	-	14,12	-	14,12	-	67,17	-	0,93			1,04
20.06.15	24,00	-	93,61	80,11	13,50	67,48	67,11	0,37	7,00	5,00	0,12	12,30	-	-	12,53	-	12,53	-	67,35	-	0,83			0,95
21.06.15	24,00	-	93,60	79,14	14,46	68,14	67,80	0,34	7,00	5,00	0,12	13,26	-	-	13,55	-	13,55	-	67,76	-	0,90			1,02
22.06.15	24,00	-	91,82	77,38	14,44	68,08	67,74	0,34	7,00	5,00	0,12	13,21	-	-	13,48	-	13,48	-	67,66	-	0,89			1,01
23.06.15	24,00	-	93,52	78,66	14,86	68,28	67,94	0,34	7,00	5,00	0,12	13,57	-	-	13,85	-	13,85	-	67,91	-	0,92			1,05
Среднее	24,00	-	93,73	77,65	16,07	67,29	66,94	0,35	7,00	5,00	0,14	14,59	-	-	14,89	-	14,89	-	66,93	-	0,98	-	-	1,11
Итого	744,00		2905,50	2407,24	498,26						4,20	452,43	0,00	0,00	461,44	0,00	461,44	0,00			30,26	0,00	0,00	34,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	23333,89	19295,33	3706,95	-	3794,60	-	853,01	-
	24.06.15 12:00	26140,04	21629,03	4137,82	-	4234,03	-	885,72	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,83 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 104,20 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -6,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **565,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г. печать энергосбыта