Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	111,85	94,35	17,50	66,32	66,06	0,26	7,00	5,00	1,19	0,00	-	-	114,14	96,27	17,87	-	66,10	-	1,19			1,19
25.05.15	24,00	-	112,68	97,70	14,98	66,62	66,45	0,17	7,00	5,00	1,00	0,30	-	-	115	99,67	15,33	-	66,42	-	1,00			1,02
26.05.15	24,00	-	115,44	100,26	15,18	65,72	65,52	0,20	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	117,77	102,26	15,51	-	65,47	-	1,02			1,02
27.05.15	24,00	-	118,60	103,47	15,13	65,79	65,63	0,16	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	120,98	105,53	15,45	-	65,59	-	1,02			1,02
28.05.15	24,00	-	116,22	100,13	16,09	66,13	65,96	0,17	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	118,55	102,15	16,40	-	65,99	-	1,09			1,09
29.05.15	24,00	-	114,13	100,17	13,96	65,95	65,78	0,17	7,00	5,00	0,77	2,72	-	-	116,43	102,15	14,28	-	66,04	-	0,77			0,94
30.05.15	24,00	-	113,00	98,58	14,42	66,08	65,89	0,19	7,00	5,00	0,60	5,73	-	-	115,31	100,53	14,78	-	65,34	-	0,60			0,98
31.05.15	24,00	-	114,81	98,49	16,32	65,93	65,74	0,19	7,00	5,00	1,10	0,06	-	-	117,1	100,47	16,63	-	66,04	-	1,10			1,10
01.06.15	24,00	-	115,92	99,68	16,24	65,90	65,72	0,18	7,00	5,00	1,08	0,12	-	-	118,26	101,66	16,60	-	65,88	-	1,08			1,09
02.06.15	24,00	-	113,10	99,81	13,29	65,92	65,73	0,19	7,00	5,00	0,85	0,75	-	-	115,38	101,81	13,57	-	64,93	-	0,85			0,90
03.06.15	24,00	-	115,20	99,65	15,55	65,86	65,68	0,18	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	117,49	101,64	15,85	-	65,69	-	1,04			1,04
04.06.15	24,00	-	114,68	100,53	14,15	65,64	65,46	0,18	7,00	5,00	0,23	10,97	-	-	116,96	102,52	14,44	-	65,75	-	0,23			0,95
05.06.15	24,00	-	113,25	100,31	12,94	66,09	65,89	0,20	7,00	5,00	0,62	3,95	-	-	115,54	102,3	13,24	-	65,56	-	0,62			0,88
06.06.15	24,00	-	113,68	100,21	13,47	67,66	67,47	0,19	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	116,07	102,35	13,72	-	67,48	-	0,94			0,94
07.06.15	24,00	-	115,10	98,89	16,21	67,63	67,45	0,18	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	117,54	100,92	16,62	-	67,40	-	1,12			1,12
08.06.15	24,00	-	114,10	99,49	14,61	67,72	67,54	0,18	7,00	5,00	1,01	0,06	-	-	116,5	101,61	14,89	-	67,32	-	1,01			1,01
09.06.15	24,00	-	114,98	101,30	13,68	67,63	67,47	0,16	7,00	5,00	0,73	3,23	-	-	117,41	103,43	13,98	-	67,47	-	0,73			0,95
10.06.15	24,00	-	114,22	100,88	13,34	67,62	67,45	0,17	7,00	5,00	0,88	0,69	-	-	116,6	103	13,60	-	67,00	-	0,88			0,92
11.06.15	24,00	-	113,74	101,08	12,66	67,73	67,55	0,18	7,00	5,00	0,36	7,69	-	-	116,14	103,24	12,90	-	67,31	-	0,36			0,88
12.06.15	24,00	-	116,38	102,16	14,22	67,54	67,36	0,18	7,00	5,00	0,98	0,06	-	-	118,85	104,32	14,53	-	67,13	-	0,98			0,98
13.06.15	24,00	-	114,82	101,61	13,21	67,75	67,57	0,18	7,00	5,00	0,92	0,00	-	-	117,25	103,77	13,48	-	67,50	-	0,92			0,92
14.06.15	24,00	-	117,02	100,89	16,13	67,74	67,55	0,19	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	119,49	103,05	16,44	-	67,46	-	1,12			1,12
15.06.15	24,00	-	114,94	101,32	13,62	67,78	67,59	0,19	7,00	5,00	0,95	0,00	-	-	117,36	103,47	13,89	-	67,52	-	0,95			0,95
16.06.15	24,00	-	113,70	100,44	13,26	67,66	67,48	0,18	7,00	5,00	0,92	0,00	-	-	116,09	102,56	13,53	-	67,41	-	0,92			0,92
17.06.15	24,00	-	99,98	86,00	13,98	67,14	66,89	0,25	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	102,07	87,79	14,28	-	66,92	-	0,96			0,96
18.06.15	24,00	-	100,27	86,36	13,91	67,72	67,49	0,23	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	102,4	88,16	14,24	-	67,48	-	0,97			0,97
19.06.15	24,00	-	110,75	95,71	15,04	67,12	66,96	0,16	7,00	5,00	1,02	0,06	-	-	113,06	97,69	15,37	-	66,50	-	1,02			1,03
20.06.15	24,00	-	115,93	102,48	13,45	67,18	66,98	0,20	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	118,33	104,64	13,69	-	66,98	-	0,93			0,93
21.06.15	24,00	-	115,33	100,90	14,43	67,79	67,62	0,17	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	117,77	103,01	14,76	-	67,43	-	1,00			1,00
22.06.15	24,00	-	111,54	99,07	12,47	67,72	67,55	0,17	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	113,88	101,19	12,69	-	67,40	-	0,86			0,86
23.06.15	24,00	-	113,12	100,85	12,27	67,92	67,75	0,17	7,00	5,00	0,85	0,06	-	-	115,5	102,99	12,51	-	67,39	-	0,85			0,86
Среднее	24,00	-	113,50	99,12	14,38	66,94	66,75	0,19	7,00	5,00	0,91	1,18	-	-	115,85	101,17	14,68	-	66,64	-	0,91	-	-	0,98
Итого	744,00		3518,48	3072,77	445,71						28,11	36,45	0,00	0,00	3591,22	3136,15	455,07	0,00			28,11	0,00	0,00	30,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-
	06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,35 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 102,76 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -6,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~28,00~~ Гкал; 30,41
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 557,83 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г.