Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,44

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	0,00	22,70	-22,70	25,72	52,19	-26,46	6,10	4,00	11,15	20,34	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	52,23	0,00	1,06			12,22
25.05.15	24,00	*	0,66	20,78	-20,12	43,78	54,13	-10,35	6,10	4,00	11,19	19,18	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	53,65	0,00	1,03			12,22
26.05.15	24,00	*	3,01	18,79	-15,78	48,54	54,57	-6,03	6,10	4,00	11,18	19,36	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	53,54	0,00	1,04			12,22
27.05.15	24,00	*	3,11	16,74	-13,63	50,63	54,44	-3,81	6,10	4,00	11,28	17,53	0,00	0,00	17,76	0,00	17,76	-	53,61	0,00	0,94			12,22
28.05.15	24,00	*	1,65	18,85	-17,20	46,31	54,79	-8,48	6,10	4,00	11,23	18,29	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	53,91	0,00	0,99			12,22
29.05.15	24,00	*	0,15	12,32	-12,17	43,46	55,49	-12,03	6,10	4,00	8,55	11,10	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26	-	55,14	0,00	0,61			9,16
30.05.15	24,00	*	0,59	20,34	-19,75	40,68	54,18	-13,50	6,10	4,00	11,20	19,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	53,52	0,00	1,02			12,22
31.05.15	24,00	*	0,50	18,69	-18,19	41,12	53,45	-12,33	6,10	4,00	11,31	17,20	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	-	52,81	0,00	0,91			12,22
01.06.15	24,00	*	1,09	19,88	-18,79	42,87	57,27	-14,40	6,10	4,00	11,15	18,87	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	56,26	0,00	1,06			12,22
02.06.15	24,00	*	0,70	16,90	-16,20	41,60	60,99	-19,39	6,10	4,00	11,28	15,64	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	59,72	0,00	0,93			12,22
03.06.15	24,00	*	3,05	16,19	-13,14	54,08	61,35	-7,27	6,10	4,00	10,24	17,14	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	-	59,88	0,00	1,03			11,26
04.06.15	24,00	*	1,12	16,77	-15,65	43,81	61,16	-17,34	6,10	4,00	11,26	15,98	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24	-	59,56	0,00	0,95			12,22
05.06.15	24,00	*	1,62	18,33	-16,71	44,28	61,49	-17,21	6,10	4,00	11,14	17,95	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	-	59,75	0,00	1,07			12,22
06.06.15	24,00	*	0,59	18,02	-17,43	41,30	61,00	-19,70	6,10	4,00	11,21	16,78	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06	-	59,89	0,00	1,00			12,22
07.06.15	24,00	*	1,54	18,02	-16,48	44,18	60,78	-16,60	6,10	4,00	11,18	17,37	0,00	0,00	17,66	0,00	17,66	-	59,40	0,00	1,03			12,22
08.06.15	24,00	*	2,08	17,88	-15,81	45,14	61,18	-16,04	6,10	4,00	11,16	17,73	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	-	59,32	0,00	1,05			12,22
09.06.15	24,00	*	3,17	16,27	-13,10	49,01	60,91	-11,91	6,10	4,00	11,21	17,20	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48	-	58,63	0,00	1,01			12,22
10.06.15	24,00	*	3,22	17,31	-14,09	51,25	62,03	-10,78	6,10	4,00	10,61	18,48	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	59,98	0,00	1,11			11,72
11.06.15	24,00	*	2,48	16,24	-13,75	48,49	61,41	-12,92	6,10	4,00	11,23	16,67	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	-	59,38	0,00	0,99			12,22
12.06.15	24,00	*	1,96	16,84	-14,88	45,89	60,76	-14,86	6,10	4,00	11,24	16,56	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	59,05	0,00	0,98			12,22
13.06.15	24,00	*	1,45	16,33	-14,88	43,99	59,85	-15,86	6,10	4,00	11,29	15,92	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	-	58,21	0,00	0,93			12,22
14.06.15	24,00	*	1,97	15,36	-13,40	45,94	59,75	-13,81	6,10	4,00	11,32	15,45	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	-	57,84	0,00	0,89			12,22
15.06.15	24,00	*	2,26	17,30	-15,04	47,33	61,60	-14,27	6,10	4,00	11,17	17,46	0,00	0,00	17,75	0,00	17,75	-	59,74	0,00	1,04			12,22
16.06.15	24,00	*	3,09	15,14	-12,05	50,12	60,99	-10,87	6,10	4,00	10,76	16,27	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	58,67	0,00	0,95			11,71
17.06.15	24,00	*	2,79	15,72	-12,94	50,43	61,69	-11,25	6,10	4,00	11,22	16,65	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	-	59,57	0,00	0,99			12,22
18.06.15	24,00	*	3,20	14,23	-11,03	52,43	61,08	-8,65	6,10	4,00	10,31	15,56	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	-	58,94	0,00	0,92			11,23
19.06.15	24,00	*	2,32	16,06	-13,74	49,01	62,35	-13,34	6,10	4,00	11,23	16,36	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	60,33	0,00	0,99			12,22
20.06.15	24,00	*	3,51	14,87	-11,36	53,77	61,90	-8,12	6,10	4,00	11,22	16,63	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-	59,86	0,00	1,00			12,22
21.06.15	24,00	*	2,92	14,82	-11,90	49,63	61,03	-11,40	6,10	4,00	11,29	15,70	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	-	58,97	0,00	0,93			12,22
22.06.15	24,00	*	2,74	15,93	-13,20	50,89	63,13	-12,24	6,10	4,00	11,19	16,88	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	-	60,90	0,00	1,03			12,22
23.06.15	24,00	*	3,43	13,34	-9,91	52,32	60,96	-8,64	6,10	4,00	11,34	14,98	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	-	58,66	0,00	0,88			12,22
Среднее	24,00	-	2,00	17,00	-15,00	46,39	59,29	-12,90	6,10	4,00	11,04	16,97	-	-	17,24	-	17,24	-	57,77	-	0,98	-	-	12,02
Итого	744,00		61,96	526,98	-465,02						342,36	526,21	0,00	0,00	534,49	0,00	534,49	0,00			30,35	0,00	0,00	372,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.05.15 12:00	58667,74	51802,68	10776,14	0,00	10976,26	0,00	3313,89	-
	24.06.15 11:00	58731,35	52302,49	11279,64	0,00	11487,76	0,00	3573,87	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,85 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 120,69 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °С = -6,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **655,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать по ребители

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петроградский энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15

Qк=0
Проверить базу данных
Qк=0,579 Гкал
Qдис=13,99
№ 4
обр > п